

**Beredskabsstyrelsens udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tekniske  
forskrifter for brandfarlige væsker**

**§ 1**

I bekendtgørelse nr. 28 af 4. januar 2010 om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker foretages følgende ændringer:

1. I § 5, *stk. 6*, ændres »Skumslukningsanlæg ved tankanlæg« til: »Overjordiske tankanlæg«.

2. I § 5, *stk. 6*, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Eksisterende overjordiske tankanlæg, der ikke er forsynet med skumslukningsanlæg, skal senest 3 år efter denne bekendtgørelses ikrafttræden opfylde punkterne 1.3.22 – 1,3.25, punkt 1.3.26, 3. pkt., punkterne 4.19.5 – 4.19.16, punkt 4.20.12, 3. pkt., og punkterne 4.20.13 og 4.20.25 i bilag 1. For lodretstående tanke med en diameter på højst 3 meter og med oplag på højst 50 m<sup>3</sup> af væsker af klasse I og II samt vandretstående tanke med oplag af væsker af klasse I og II, hvor oplaget er på højst 100.000 oplagsenheder, kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) tillade, at der etableres andre foranstaltninger, der tilgodeser de sikkerhedsmæssige hensyn i mindst samme omfang.«

3. I § 5, *stk. 7*, ændres »Overrislingsanlæg ved tankanlæg« til: »Overjordiske tankanlæg«.

4. I § 5, *stk. 7*, indsættes som 2. pkt.:

»Eksisterende overjordiske tankanlæg, der ikke er forsynet med overrislingsanlæg, skal senest 3 år efter denne bekendtgørelses ikrafttræden opfylde punkt 1.3.22, punkterne 4.19.17 – 4.19.26, og punkterne 4.20.11, 4.20.13 og 4.20.26 i bilag 1.«

**§ 2**

Bekendtgørelsen træder i kraft den [ ].

*Beredskabsstyrelsen, den XX*

Henning Thiesen

/ Elsebeth Grinvalds