

Til udvalgte høringsparter (se vedlagte liste)

Begrænset høring over revideret udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker

6. juni 2012

Til parterne på vedlagte høringsliste fremsendes herved et revideret udkast til

- bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker.

Beredskabsstyrelsen skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til det reviderede udkast fremsendes til at@brs.dk **senest den 20. juni 2012.**

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til undertegnede på telefon 45 90 62 08 eller e-mail at@brs.dk.

Det oprindelige udkast blev sendt i høring den 18. januar 2012. I det reviderede udkast har styrelsen søgt at tage højde for høringssvar fra DI og EOF.

DI anmoder bl.a. om at få indført en særlig overgangsperiode på 3 år, idet organisationen fandt, at ændringsbekendtgørelsen medførte en skærpelse for visse virksomheder. Anmodningen er imødekommet.

EOF foreslår bl.a., at der bliver indført en mulighed for at anvende andre løsninger end skumslukning for mindre vandrette eller lodrette tanke med en diameter på 2-3 meter, idet der efter foreningens oplysninger ikke findes udstyr, der er "småt" nok til at give ordentligt skum. Forslaget er imødekommet.

Der er ikke foretaget ændringer i hovedformålet med ændringsbekendtgørelsen, som er at sikre, at der findes klare overgangsbestemmelser for

- tanke, der slet ikke har skumsluknings- eller overrislingsanlæg,
- tanke med skumsluknings- eller overrislingsanlæg, hvor der ikke foretages udvidelser af tankoplaget, eller
- tanke med skumsluknings- eller overrislingsanlæg, hvor der ikke sker forandringer på tankanlægget, der er væsentlige i forhold til forskrifterne.

Med venlig hilsen

Allan Thomsen

**Beredskabsstyrelsen
CFO**

Datavej 16
3460 Birkerød

Tlf. 45 90 60 00
brs@brs.dk
www.brs.dk

Sagsnr.: 2011/023959
Sagsbehandler: AT

Høringsliste

| | |
|--|--|
| DI | di@di.dk |
| EOF | eof@eof.dk |
| Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB) | fkf@fkfnet.dk |
| KL | kl@kl.dk |