

Neriman Balikci

Fra: Svend Voss [svo@dbi-net.dk]
Sendt: 9. oktober 2014 13:22
Til: Neriman Balikci
Emne: RE: Ny høring over udkast til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet
Vedhæftede filer: DBI bemærkninger til Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingsstelte mv.docx
docId: http://fsv.fsd.csc.dk/brskoncp/DOK715597
SJ: -1

Hej Neriman Balikci!

Tak for din e-mail.

Som jeg opfatter udkastet til en ny bekendtgørelse er der nogle nødvendige tilrettelser som skal indskrives.

Jeg vedhæfter mine bemærkninger til de afsnit som omhandler brandbekæmpelsesudstyr, det vil sige håndildslukkere, håndsprøjtebatterier, brandtæpper og branddaskere.

Med venlig hilsen

Svend Voss
Brandteknisk rådgiver
Akademiingeniør
Master i Brandsikkerhed

DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Vesterballevej 4-6
7000 Fredericia

Telefon: 36 34 90 00
Mobil: 29 43 98 50
Telefax: 75 91 00 80

Mail: svo@dbi-net.dk

www.dbi-net.dk

Se mere om Brandteknisk rådgivning [her](#)

From: Neriman Balikci [mailto:neb@brs.dk]

Sent: Tuesday, October 07, 2014 1:03 PM


To: formand@dacf.dk; jytte@lejf.net; info@autocamperraadet.dk; sekretariat@dansklive.dk; info@pigespejderne.dk; dds@dds.dk; fdff@fdff.dk; info@kfumspejderne.dk; samraadet@dui.dk; Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd; evm@evm.dk; erst@erst.dk; teknig@teknig.dk; Jens-Otto Bertel Hansen; Svend Voss; danak@danak.dk; dansk.standard@ds.dk; ens@ens.dk; fkf@fkfnet.dk; info@dabyfo.dk; ziyakart@gmail.com; jms@iwb.dk; birgit.holm@inspecta.dk; clda@teknologisk.dk; ole@ovang.dk; fvj@midtconsult.dk; info@daneye.dk; kih@byggekvalitet.dk; Henning Nielsen; ricky@scherfig-partner.dk; knud.nielsen@3d-sd.dk; agm@ekj.dk; lsk@force.dk; oliver.campbell-calder@republique.dk; pmra@kglteater.dk; laurids@arlo.dk; jh@danak.dk; bth@danak.dk; tj@danak.dk; dbi-net; Brand og Redning Djursland

Subject: Ny høring over udkast til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

Til rette vedkommende

DBI har følgende bemærkninger til det fremsendte udkast til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet.

Definition på håndsprøjtebatteri:

Håndsprøjtebatteri:	Består af en fastmonteret håndsprøjte i en spand med tilhørende reserve beholdere. Brandbekæmpelsesudstyr, som indeholder vand, som ikke er under tryk. Ved hjælp af en håndpumpe pumpes vandet ud af beholderen.	
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Derfor vil der normalt ikke være tale om håndsprøjtebatteri med tilhørende spande.

Det må enten være håndsprøjtebatteri eller en fastmonteret håndsprøjte i en spand med tilhørende reserve beholdere.

Grundlæggende skal der skelnes mellem nye håndildslukkere som er godkendt i henhold til EN 3 og gamle håndildslukkere som er godkendt efter DS 2120.

Nye slukkere efter EN 3 bedømmes alene ud fra deres slukningsevne ved klasse A brande, klasse B brande og klasse F brande. Nye slukkere har som udgangspunkt for CO₂-slukkere en størrelse på 5 kg og for trykvandslukkere en størrelse på 9 liter. Da EN 3 er harmoniseret i hele EU og der stadig findes gamle håndildslukkere godkendt efter DS 2120, er der behov for at henvise til begge standarder.

Gamle håndildslukkere godkendt efter DS 2120 blev primært bedømt efter mængden af slukningsmiddel, som ofte kunne være CO₂- og pulverslukkere af en størrelse på 6 kg og trykvandslukkere på 10 liter.

Nødvendige ændringer i bekendtgørelsen.

DBI's bemærkninger er angivet med *kursiv skrift*

3.10. Brandslukningsmateriel

3.10.1. Brandslukningsmateriellet skal placeres ved udgange.

Kommunalbestyrelsen kan forlange, at der skal opsættes CO₂-slukkere ved større el-tavler, mikserpulte og lignende særlige elektriske installationer.

Håndildslukkere skal være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 694 af 10. juni 2013 om indretning mv. af trykbærende udstyr, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 97/23/EF.

Håndildslukkerne skal opfylde kravene i EN 3 med hensyn til slukningsevne, dog således at

- *CO₂-slukkere mindst skal være af type 55 B.*
- *Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B.*
- *Trykvandslukkere mindst skal være af type 13 A.*

Håndildslukkere, der lovligt er taget i brug samt opfylder kravene i DS 2120 med hensyn til slukningsevne, kan dog fortsat anvendes, dog således at

- *CO₂- og pulverslukkere skal være af en størrelse på mindst 6 kg.*
- *Trykvandslukkere skal være på mindst 10 liter.*
- *CO₂-slukkere skal mindst være af type 55 B.*
- *Pulverslukkere skal mindst være af type 89 B.*

3.10.2. Håndildslukkere omfattet af punkt 3.10.1 skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i DS 2320. Tilsynet skal foretages af en sagkyndig person, der har den faglige indsigt i forhold til opgaven, herunder fornødent kendskab til håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde. Håndildslukkere tilses mindst 1 gang om året og skal være mærket med en tilsynsetikette påsat af den, der har foretaget tilsynet. År og måned for det sidste tilsyn skal fremgå af etiketten.

Håndsprøjtebatterier skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med brandteknisk vejledning nr. 6 udgivet af Dansk Brandteknisk Institut (nu Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut).

Brandtæpper skal være funktionsdygtige.

3.11. Ordensregler

3.11.5. Placering og brug af kogeapparater, grill og lignende, bortset fra elkogepla-der, skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

3.11.6 Håndsprøjtebatterier skal altid være vandfyldte.

4.4.4. Brandslukningsmateriel

a) I salgsområdet skal der være brandslukningsmateriel efter kommunalbestyrelsens bestemmelse.

Håndildslukkere skal være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 694 af 10. juni 2013 om indretning mv. af trykbærende udstyr, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 97/23/EF.

Håndildslukkerne skal opfylde kravene i EN 3 med hensyn til slukningsevne, dog således at

- *CO₂-slukkere mindst skal være af type 55 B.*
- *Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B.*
- *Trykvandslukkere mindst skal være af type 13 A.*

Håndildslukkere, der lovligt er taget i brug samt opfylder kravene i DS 2120 med hensyn til slukningsevne, kan dog fortsat anvendes, dog således at

- *CO₂- og pulverslukkere skal være af en størrelse på mindst 6 kg.*
- *Trykvandslukkere skal være på mindst 10 liter.*
- *CO₂-slukkere skal mindst være af type 55 B.*
- *Pulverslukkere skal mindst være af type 89 B.*

b) Håndildslukkere omfattet af litra a skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i DS 2320. Tilsynet skal foretages af en sagkyndig person, der har den faglige indsigt i forhold til opgaven, herunder fornødent kendskab til håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde. Håndildslukkere tilses mindst 1 gang om året og skal være mærket med en tilsynsetikette påsat af den, der har foretaget tilsynet. År og måned for det sidste tilsyn skal fremgå af etiketten.

Håndsprøjtebatterier skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med brandteknisk vejledning nr. 6 udgivet af Dansk Brandteknisk Institut (nu Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut).

Brandtæpper og branddasker skal være funktionsdygtige.

4.4.5. Ordensregler

h) Campering, herunder overnatning, i salgsområdet er ikke tilladt. Overnatning af indtil 2 personer med tilknytning til den enkelte salgsbod kan dog tillades efter godkendelse af kommunalbestyrelsen og under forudsætning af, at der etableres en ordning med fast vågen vagt, der foretager rundering efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse.

i) Håndsprøjtebatterier skal altid være vandfyldte.

5.4.3. Brandslukningsmateriel

a) På campingområdet skal der være brandslukningsmateriel efter kommunalbestyrelsens bestemmelse.

Håndildslukkere skal være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 694 af 10. juni 2013 om indretning mv. af trykbærende udstyr, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 97/23/EF.

Håndildslukkerne skal opfylde kravene i EN 3 med hensyn til slukningsevne, dog således at

- *CO₂-slukkere mindst skal være af type 55 B.*
- *Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B.*
- *Trykvandslukkere mindst skal være af type 13 A.*

Håndildslukkere, der lovligt er taget i brug samt opfylder kravene i DS 2120 med hensyn til slukningsevne, kan dog fortsat anvendes, dog således at

- *CO₂- og pulverslukkere skal være af en størrelse på mindst 6 kg.*
- *Trykvandslukkere skal være på mindst 10 liter.*
- *CO₂-slukkere skal mindst være af type 55 B.*
- *Pulverslukkere skal mindst være af type 89 B.*

d) Håndildslukkere omfattet af litra a skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i DS 2320. Tilsynet skal foretages af en sagkyndig person, der har den faglige indsigt i forhold til opgaven, herunder fornødent kendskab til håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde. Håndildslukkere tilses mindst 1 gang om året og skal være mærket med en tilsynsetikette påsat af den, der har foretaget tilsynet. År og måned for det sidste tilsyn skal fremgå af etiketten.

Håndsprøjtebatterier skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med brandteknisk vejledning nr. 6 udgivet af Dansk Brandteknisk Institut (nu Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut).

Brandtæpper og branddasker skal være funktionsdygtige.

5.4.4. Ordensregler

h) Møbler og lignende brandbare genstande må ikke medbringes i campingområdet. Undtaget herfra er campingenheders faste installationer samt soveposer, liggeunderlag og andet letvægtsudstyr, der normalt anvendes i forbindelse med overnatning og ophold.

k) Håndsprøjtebatterier skal altid være vandfyldte.

6.5.2. Brandslukningsmateriel

a) På campingområdet skal der være brandslukningsmateriel efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse.

Håndildslukkere skal være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 694 af 10. juni 2013 om indretning mv. af trykbærende udstyr, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 97/23/EF.

Håndildslukkerne skal opfylde kravene i EN 3 med hensyn til slukningsevne, dog således at

- *CO₂-slukkere mindst skal være af type 55 B.*
- *Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B.*
- *Trykvandslukkere mindst skal være af type 13 A.*

Håndildslukkere, der lovligt er taget i brug samt opfylder kravene i DS 2120 med hensyn til slukningsevne, kan dog fortsat anvendes, dog således at

- *CO₂- og pulverslukkere skal være af en størrelse på mindst 6 kg.*
- *Trykvandslukkere skal være på mindst 10 liter.*
- *CO₂-slukkere skal mindst være af type 55 B.*
- *Pulverslukkere skal mindst være af type 89 B.*

b) Håndildslukkere omfattet af litra a skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i DS 2320. Tilsynet skal foretages af en sagkyndig person, der har den faglige indsigt i forhold til opgaven, herunder fornødent kendskab til håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde. Håndildslukkere tilses mindst 1 gang om året og skal være mærket med en tilsynsetikette påsat af den, der har foretaget tilsynet. År og måned for det sidste tilsyn skal fremgå af etiketten.

Håndsprøjtet batterier skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med brandteknisk vejledning nr. 6 udgivet af Dansk Brandteknisk Institut (nu Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut).

Brandtæpper og branddasker skal være funktionsdygtige.

6.5.3. Ordensregler

e) Håndsprøjtet batterier og tilhørende spande skal altid være vandfyldte.

Uddrag af Beredskabsstyrelsens Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejehjem, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker. (Arbejdstilsynet har udsendt en ny bekendtgørelse i 2013 i forhold til den der nævnes i Beredskabsstyrelsens Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v. plejehjem, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker.)

6. Brandslukningsmateriel.

6.6

Håndildslukkere skal være i overensstemmelse med *Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 694 af 10. juni 2013* om indretning mv. af trykbærende udstyr, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 97/23/EF.

Håndildslukkerne skal opfylde kravene i EN 3 med hensyn til slukningsevne, dog således at

- CO₂-slukkere mindst skal være af type 55 B.
- Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B.
- Trykvandslukkere mindst skal være af type 13 A.

Håndildslukkere, der lovligt er taget i brug samt opfylder kravene i DS 2120 eller en tilsvarende anerkendt standard med hensyn til slukningsevne, kan dog fortsat anvendes, dog således at

- CO₂- og pulverslukkere skal være af en størrelse på mindst 6 kg.
- Trykvandslukkere skal være på mindst 10 liter.
- CO₂-slukkere skal mindst være af type 55 B.
- Pulverslukkere skal mindst være af type 89 B.

De i pkt. 6.6 nævnte håndildslukkere skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i DS 2320. Tilsynet skal foretages af en sagkyndig person, der har den faglige indsigt i forhold til opgaven, herunder fornødent kendskab til håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde. Håndildslukkere tilses mindst 1 gang om året og skal være mærket med en tilsynetikette påsat af den, der har foretaget tilsynet. År og måned for det sidste tilsyn skal fremgå af etiketten.

Håndsprøjtebatterier skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med brandteknisk vejledning nr. 6 udgivet af Dansk Brandteknisk Institut (nu Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut).

Standard håndildslukkere på det danske marked har følgende slukningsevne:

Håndildslukkerens slukningsevne bør ikke være mindre end:

- CO₂-slukkere; type 70 B
- Pulverslukkere; type 27 A og 183 B
- Trykvandslukkere; type 13 A
- Fedtbrandslukker; type 13 A, 183 B og 75 F
- Skumslukker; type 13 A og også gerne 183 B

Disse slukkeevner refererer til prøvning i henhold til DS/EN 3, se bilag 1.

Neriman Balikci

Fra: Bo Thejls [bth@danak.dk]
Sendt: 10. oktober 2014 14:46
Til: Neriman Balikci
Cc: Jesper Høy; Torben Jørgensen
Emne: SV: Ny høring over udkast til bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

docId: http://fsv.fsd.csc.dk/brskoncp/DOK715739
SJ: -1

Tak for mail/høring vedr. ny bekendtgørelse.

Bilagets afsnit 3.1.1 behandler ikke (direkte) situationen hvor et certificeret telt med en eller flere pladsfordelingsplaner ønskes benyttet med en ny/alternativ opstilling. Der kan måske opstå tvivl om hvorvidt kravet her vil være udvidelse af certificering, eller er det muligt at "supplere" med yderligere pladsfordelingsplaner ved individuel godkendelse hos Beredskabsstyrelsen.

DANAK har ikke yderligere kommentarer til det fremsendte.

Venlig Hilsen

Bo Thejls
Ledende assessor

DANAK
Dyregårdsvej 5B
2740 Skovlunde
Tlf.: 77 33 95 00
Tlf. dir.: 77 33 95 48
E-mail: bth@danak.dk

Fra: Neriman Balikci [<mailto:neb@brs.dk>]

Sendt: 7. oktober 2014 13:03

Til: formand@dacf.dk; jytte@lejf.net; info@autocamperraadet.dk; sekretariat@dansklive.dk; info@pigespejderne.dk; dds@dds.dk; fdf@fdf.dk; info@kfumspejderne.dk; samraadet@dui.dk; Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd; evm@evm.dk; erst@erst.dk; teknig@teknig.dk; Jens-Otto Bertel Hansen; svo@dbi-net.dk; Danak Postkasse; dansk.standard@ds.dk; ens@ens.dk; skb@skbnet.dk; info@dabyfo.dk; ziyakart@gmail.com; jms@iwb.dk; birgit.holm@inspecta.dk; clda@teknologisk.dk; ole@ovang.dk; fvj@midtconsult.dk; info@daneye.dk; kih@byggekvalitet.dk; hen@dbicertification.dk; ricky@scherfig-partner.dk; knud.nielsen@3d-sd.dk; agm@ekj.dk; lsk@force.dk; oliver.campbell-calder@republique.dk; pmra@kglteater.dk; laurids@arlo.dk; Jesper Høy; Bo Thejls; Torben Jørgensen; dbi@dbi-net.dk; Brand og Redning Djursland

Emne: Ny høring over udkast til bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

Til rette vedkommende

Beredskabsstyrelsen sender hermed *nyt* udkast til bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet, i offentlig høring, idet styrelsen – på baggrund af de indkomne høringssvar – har ændret i udkastet samt foretaget en gennemgribende sproglig og strukturel revision.

Høringsmaterialet består af:

- Høringsbrev
- Høringsliste

Neriman Balikci

Fra: Simone Hagedorn [SimHag@erst.dk]
Sendt: 15. oktober 2014 10:59
Til: Beredskabsstyrelsen, Center for Forebyggelse; Neriman Balikci
Cc: Louise Fjord Kjærsgaard
Emne: Erhvervsstyrelsens høringsvar vedr. udkast til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

docId: <http://fsv.fsd.csc.dk/brskoncp/DOK716222>
SJ: -1

ERST – 13/06311

Erhvervsstyrelsen har fra Beredskabsstyrelsen fået udkast til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet i høring.

Høringen giver ikke Erhvervsstyrelsen (herunder TER) anledning til bemærkninger.

Med venlig hilsen

Simone Hagedorn
Stud.jur., Team Jura

ERHVERVSSTYRELSEN

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon nr: +45 3529 1000
www.erst.dk

Direkte tlf: +45 35291611
Email: simhag@erst.dk



Erhvervsstyrelsen blev etableret den 1. januar 2012.

Vores opgaver blev tidligere varetaget af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen og IT- og Telestyrelsen. Vi er en del af Erhvervs- og Vækstministeriet.

Neriman Balikci

Fra: Mads Risgaard Knudsen [mrk@teknig.dk]
Sendt: 16. oktober 2014 16:02
Til: Beredskabsstyrelsen, Center for Forebyggelse
Cc: Neriman Balikci; Mads Risgaard Knudsen
Emne: TEKNIQs høringskommentarer til ny høring over udkast til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

docId: <http://fsv.fsd.csc.dk/brskoncp/DOK716410>
SJ: -1

Høringskommentar – Høring over udkast til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

Beredskabsstyrelsen har den 7. oktober 2014 fremsendt nyt og ændret høringsmateriale (anden udgave) over udkast til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet.

TEKNIQ takker for muligheden til at bidrage med eventuelle bemærkninger til det nye og ændrede udkast. Vi har med tilfredshed noteret os, at henvisninger til andre regelsæt, blandt andet til gasreglementet og stærkstrømsbekendtgørelsen fortsat er indeholdt i det nye udkast.

I forbindelse med den første høringsrunde anbefalede TEKNIQ, at der i den nye reviderede bekendtgørelse skulle indføjes oplysningstekster som henviser, at det i lovgivningen inden for el-, vvs- og kloakinstallationsområdet tydeligt fremgår hvilke typer installationsarbejder, der kræver autorisation – og hvad man må lave uden autorisation. Denne anbefaling vil TEKNIQ fortsat fastholde!

TEKNIQ skal derfor kraftigt anbefale Beredskabsstyrelsen, at ovenstående henvisninger indarbejdes i bekendtgørelsen, eventuelt ved at der i **1. Almindelige bestemmelser** og under **1.2 Generelt** i afsnittet:

- *1.2.3. Elektriske installationer skal opfylde bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsen. Gasinstallationer skal opfylde bestemmelserne i gasreglementet.*

Suppleres med en tekst linje der henviser til autorisationsloven. Teksten kan f. eks. være som vist med rødt nedenfor:

- *1.2.3. Udførelsen af el- og vvs-installationsarbejder skal udføres i henhold til lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. Elektriske installationer skal opfylde bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsen. Gasinstallationer skal opfylde bestemmelserne i gasreglementet.*

TEKNIQ ser frem til, at Beredskabsstyrelsen vil kunne se de positive aspekter ved vores forslag til en supplerende tekst og derved sikre sundhed og sikkerhed endnu bedre på området.

Vi håber derfor at den ovenstående anbefaling vil blive indarbejdet og fremgå i den endelige bekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Mads Risgaard Knudsen, Teknisk konsulent

Direkte 7742 4226

Mobil 2780 0451

mrk@teknig.dk

Paul Bergsøes Vej 6
2600 Glostrup

Telefon 4343 6000
Fax 4343 2103

teknig@teknig.dk
www.teknig.dk

TEKNIQ
INSTALLATIONS- & BEREDSKABS

Neriman Balikci

Fra: Jan Behrens Kristiansen [JanBKris@stevns.dk]
Sendt: 21. oktober 2014 10:34
Til: Neriman Balikci
Cc: Tønder Kommune (E-post 3); 'Marcello Francati'
Emne: FKB kommentarer

docId: <http://fsv.fsd.csc.dk/brskoncp/DOK717571>
SJ: -1

Hej Neriman

På vegne af FKB har vi følgende kommentarer til bekendtgørelsen om telte og de nye driftsmæssige forskrifter:

For at kunne skabe en ensartethed i de regelsæt vi arbejder efter, er det vigtigt, at der er en rød tråd i reglerne og dermed forståelsen af indholdet.

Hvad vi kan forklare, kan vi forsvare, var vist nok Henriks ord på et af de seneste møder.

Det er derfor vores opfattelse, at overnatning i forsamlingsstelte – uanset størrelse – bør have samme sikkerhedsniveau som anden midlertidig overnatning.

Der bør derfor være et minimumskrav til, at hvis der skal være overnatning i forsamlingsstelte, skal der være opstillet brandmateriel og opsættes mindst 1 røgmelder i teltet. Dette svarer til midlertidig overnatning i bygninger efter de driftsmæssige forskrifter kap. 11

Med hensyn til bemærkningerne fra DBI vedrørende håndsprøjtebatterier, er det vores opfattelse, at det er funktionen frem for definitionen, som er afgørende.

Jan Behrens Kristiansen
Beredskabschef/leder af byggesag

Stevns Kommune
Brandvæsenet

Mobil 24 80 10 29
Telefon 56 57 52 82
janbkris@stevns.dk

stevns.dk

UNESCO VERDENSARV

STEVNSKLINT
STEVNSKLINT
STEVNSKLINT

Neriman Balikci

Fra: Peter Hofman-Bang [PHB@Sikkerhedsbranchen.dk]
Sendt: 31. oktober 2014 12:29
Til: Beredskabsstyrelsen, Center for Forebyggelse
Cc: Neriman Balikci
Emne: Høring over ... brandvænsforanstaltninger..., der ikke er omfattet af campingreglementet. BRS j.nr. 2014/033252
Vedhæftede filer: SB høringssvar til BRS om brandværn ikke omfattet af Campingreglementet 31. okt. 2014.pdf
docId: <http://fsv.fsd.csc.dk/brskoncp/DOK720234>
SJ: -1

Hermed fremsendes SikkerhedsBranchens svar til ovennævnte høring.

Med venlig hilsen
SikkerhedsBranchen



Peter Hofman-Bang
Overingeniør

Jernholmen 12, 2650 Hvidovre

Telefon: 36 49 40 80
Fax: 36 34 90 04
Direkte: 36 34 89 97
Mobil: 27 80 25 80
E-mail: phb@sikkerhedsbranchen.dk

Web: www.sikkerhedsbranchen.dk

SikkerhedsBranchen er sekretariat for [BrandBevægelsen](#)



Beredskabsstyrelsen
cfo@brs.dk

Att.: Neriman Balikci
neb@brs.dk

Hvidovre d. 31. oktober 2014/phb

Høringssvar til:

Udkast til "**Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet**", som udsendt af Beredskabsstyrelsen 7. oktober 2014, J.nr. 2014/033252

Til enslydende passager i punkterne 3.10.1, 4.4.4a og 5.4.3a har medlemmer af SikkerhedsBranchens Håndildslukkerudvalg bemærket:

"Håndildslukkerne skal være i overensstemmelse med en anerkendt (hvorfor nævnes DS/EN 3 - DS 2320 ikke = højnelse af krav til vedligehold) standard med hensyn til slukningsevne, dog således at

- CO₂- og pulverslukkere mindst skal være på 6 kg. (Co₂-slukkere er nu efter EN3 på 5 kg.... Har været sådan siden 1998)
- CO₂-slukkere mindst skal være af type 55 B. (70 B - alle kendte typer overholder min. dette)
- Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B. (183 B - alle kendte typer overholder min. dette)
- Trykvandslukkere mindst skal være af type 13 A. (21 A - alle kendte typer overholder min. dette)
- Trykvandslukkere mindst skal være på 10 liter." (Vand-slukkere er nu efter EN3 på 9 Ltr.... Har været sådan siden 1998)"

Det foreslås derfor, at CO₂-slukkere ændres til 5 kg og at trykvandslukkere ændres til 9 liter.

Herudover har SikkerhedsBranchen enkelte sproglige kommentarer:

- Det er bemærket, at det ikke er konsekvent, om ordet "trykvandslukker" skrives med ét eller to s'er
- I 2.1.3 d) og 3.2.2 mangler et "s" i "selskabshuse"



- I punkterne 4.2.2, 5.2.2 og 6.2.2 foreslås det, at passagen "Ansøgning om godkendelse til etablering af ..." erstattes med "Ansøgning om tilladelse til etablering af ..."
- I punkt 5.2.3 forstås ordet "godkendende" erstattet med "godkende"
- I indledningen til 2. og 3. afsnit af punkterne 3.10.1, 4.4.4a og 5.4.3a bør det overvejes, om ordet "håndildslukker(n)e" skal skrives i bestemt eller ubestemt form.
- Det er bemærket, at der ikke findes underpunkterne b og c i afsnit 5.4.3.

Hvis Beredskabsstyrelsen måtte ønske det, står SikkerhedsBranchen gerne til rådighed med yderligere oplysninger om standarder mv. for håndildslukkere.

Herudover skal jeg høfligst anmode om, at SikkerhedsBranchen fremover medtages i Beredskabsstyrelsens liste over høringsparter.

Med venlig hilsen

Peter Hofman-Bang

Neriman Balikci

Fra: Rikke Wetter Olufsen (DEP) [RWO@evm.dk]
Sendt: 3. november 2014 11:02
Til: Beredskabsstyrelsen, Center for Forebyggelse; Neriman Balikci
Cc: 1-DEP OM1 (enhedspostkasse); Rikke Wetter Olufsen (DEP)
Emne: SV: Ny høring over udkast til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder,

docId: http://fsv.fsd.csc.dk/brskoncp/DOK720562
SJ: -1

Til Beredskabsstyrelsen

Erhvervs- og Vækstministeriet har ingen bemærkninger til den fremsendte høring over udkast til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet.

Vh/Rikke



RIKKE WETTER OLUFSEN
Chefkonsulent

Slotsholmsgade 10-12
DK - 1216 København K
www.evm.dk
rwo@evm.dk
Tlf. 33 92 33 50
Tlf. Dir. 91 33 71 28

Fra: Neriman Balikci [<mailto:neb@brs.dk>]
Sendt: 7. oktober 2014 13:03
Til: formand@dacf.dk; jytte@lejf.net; info@autocamperraadet.dk; sekretariat@danskilive.dk; info@pigesperjderne.dk; dds@dds.dk; fdf@fdf.dk; info@kfumspejderne.dk; samraadet@dui.dk; Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd; 1-DEP Erhvervs- og Vækstministeriets officielle postkasse; erst@erst.dk; teknig@teknig.dk; Jens-Otto Bertel Hansen; svo@dbi-net.dk; danak@danak.dk; dansk.standard@ds.dk; Energistyrelsens officielle postkasse; fkf@fkfnet.dk; info@dabyfo.dk; ziyakart@gmail.com; jms@iwb.dk; birgit.holm@inspecta.dk; clda@teknologisk.dk; ole@ovang.dk; fvj@midtconsult.dk; info@daneve.dk; kih@byggekvalitet.dk; hen@dbicertification.dk; ricky@scherfig-partner.dk; knud.nielsen@3d-sd.dk; agm@ekj.dk; lsk@force.dk; oliver.campbell-calder@republique.dk; pmra@kglteater.dk; laurids@arlo.dk; jh@danak.dk; bth@danak.dk; tj@danak.dk; dbi@dbi-net.dk; Brand og Redning Djursland
Emne: Ny høring over udkast til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

Til rette vedkommende

Beredskabsstyrelsen sender hermed *nyt* udkast til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet, i offentlig høring, idet styrelsen – på baggrund af de indkomne høringssvar – har ændret i udkastet samt foretaget en gennemgribende sproglig og strukturel revision.

Neriman Balikci


Fra: Henrik Bondo Nielsen [Henrik@roskilde-festival.dk]
Sendt: 3. november 2014 11:58
Til: Beredskabsstyrelsen, Center for Forebyggelse
Cc: Neriman Balikci
Emne: SV: Høringssvar til bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

docId: <http://fsv.fsd.csc.dk/brskoncp/DOK720635>
SJ: -1

Hermed fremsendes kommentarer fra Dansk Live til 2 udgave af "Bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet"

Generelt oplever vi som arrangører, at der er meget stor forskel på hvilke krav der stilles til os inden for de områder hvor kommunalbestyrelsen kan stille særlige krav. Vi vil derfor gerne opfordre til at der i de nye forskrifter sikres en større skriftlighed i de krav der stilles, så vi også efterfølgende kan arbejde på at harmonisere disse hvor det giver mening.

Ad 2.	<p>Der bør arbejdes med definitionerne på de forskellige teltyper.</p> <p>Det foreslås at begrebet "telt" alene anvendes for så vidt angår konstruktionen. Et telt kan have forskellige dimensioner og kan have tag og sider udført i forskelligt materiale. Derudover skal man naturligvis beskæftige sig med hvad teltene anvendes til og der kan være varierende krav afhængigt af dette.</p> <p>Eksempler:</p> <p>Et forsamlingsstelt er ikke en teltype men en anvendelse af et telt – I definitionen står der at det er et telt som anvendes som <i>forsamlingslokalitet</i>. (Hvis denne definition anvendes bør den også forklares under 2.1.3.</p> <p>Hvis teltet ikke anvendes som forsamlingsstelt, men i stedet indrettes som køkken og salgshed har teltet anvendelsen "Salgsbod"</p> <p>Det bør præciseres hvilke regler der gælder for salgsboder hvor der arbejder mere end 50 personer.</p> <p>Et cirkustelt er i dette dokument ikke en teltype men en anvendelse af et telt, som benyttes til cirkusforestilling.</p> <p>Begrebet selskabshus er forældet og bidrager alene til forvirring – her er blot tale om et telt med en særlig beklædning på siderne, som forekommer så sjældent at det ikke giver mening med den særlige fremhævelse.</p>
2.1.1.	<p>Skellet i mellem små og store telte, som kan anvendes som forsamlingsstelte ønskes ændret til 54m², så det afspejler de standardmål der kendes fra markedet.</p> <p>En række af vores medlemmer ønsker lovligt at benytte rammetelte, som har standardmålene 6m x 9m til brug for overnatning for max 20 personer.</p>
3.4.3	<p>Som udgangspunkt opstilles teltene med de master, barduner, stormstænger m.v., som er beskrevet i de manualer og beregninger, som ligger til grund for den byggetilladelse der er indhentet. Herefter må teltets egnethed som forsamlingsstelt vurderes og den endelige kapacitet fastsættes. Det kan ikke accepteres at der fjernes elementer, som kan have betydning for teltets stabilitet.</p>
3.6.2	<p>Er det nødvendigt -at brandslukningsmateriel er eftersat (læser punktet som, kravet til årlig eftersyn er opfyldt), det skal vel ikke tjekkes dagligt i den korte tidsperiode arrangementet står på, er det ikke nok at konstaterer at brandslukningsmateriellet er til stede.</p>
Ad. 4.3.	<p>Efter en brandmæssig risikovurdering kan kommunalbestyrelsen bestemme, Den</p>

4.3.1.	brandmæssige risikovurdering bør forelægges ansøger skriftligt med begrundet argumentation for skøn og vurderinger der medfører yderligere krav.
4.5.1.	Efter en brandmæssig risikovurdering kan kommunalbestyrelsen bestemme, Den brandmæssige risikovurdering bør forelægges ansøger skriftligt med begrundet argumentation for skøn og vurderinger der medfører yderligere krav.
5.2.3	Der står i udkastet "Kommunalbestyrelsen kan godkendende andre vilkår, end dem, der er nævnt i afsnit 5.3 – 5.4, når de hensyn, der fremgår af punkt 1.2.1, tilgodeses." Bør det ikke omfatte 5.3 til og med 5.5?
Ad. 5.3. 5.3.1.	Efter en brandmæssig risikovurdering kan kommunalbestyrelsen bestemme, Den brandmæssige risikovurdering bør forelægges ansøger skriftligt med begrundet argumentation for skøn og vurderinger, der medfører yderligere krav.
Ad 5.4. 5.4.1.	Hvis enhederne på et caravanområde har den rette konstruktion, bør de kunne opstilles uden afstandskrav. Eksempelvis overnatningscontainere: 
5.4.4.d)	Meget bredt formuleret, ansøger har ingen ramme at planlægge indenfor, ønskes præcisering af den ramme der skal respekteres.
Ad. 5.5 5.5.1.	Kan kommunalbestyrelsen ud fra en brandmæssig risikovurdering stille yderligere krav... Den brandmæssige risikovurdering bør forelægges ansøger skriftligt med begrundet argumentation for skøn og vurderinger der medfører yderligere krav.

De bedste hilsner / Kindest regards

Henrik Bondo Nielsen
Head of Division, Area Resources and Guests & Safety
Area Resources, Guests & Safety



Foreningen Roskilde Festival, Havsteensvej 11, DK-4000 Roskilde, Tel: (+45) 46 36 66 13, Mail: info@roskilde-festival.dk, CVR / VAT 3912 2715

Roskilde Festival 2014 was made by 31.000 volunteers and visited by 100.000 paying guests. 166 bands from 30 countries played on 7 stages. We expect a profit of DKK 15-20 million (approx. EUR 2.000.000-2.700.000) – and everything is donated in full to charity.

Neriman Balikci

Fra: Svend Voss [svo@dbi-net.dk]
Sendt: 20. november 2014 16:29
Til: Neriman Balikci
Emne: RE: Ny høring over udkast til bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

Hej Neriman Balikci!

DBI har i dag udgivet en ny DBI vejledning 38 – Brandbekæmpelsesudstyr, som bl.a. beskriver hvordan man udfører det nødvendige tilsyn med brandbekæmpelsesudstyr, herunder håndsprøjtebatterier, branddaskere og brandtæpper. Vejledningen finder du på DBI's hjemmeside.

Du får lige et link: <http://www.dbi-net.dk/boeger/vejledninger/dbi-vejledning-38-brandbekaempelsesudstyr/>

Med venlig hilsen

Svend Voss
Brandteknisk rådgiver
Akademiingeniør
Master i Brandsikkerhed

DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Vesterballevej 4-6
7000 Fredericia

Telefon: 36 34 90 00
Mobil: 29 43 98 50
Telefax: 75 91 00 80

Mail: svo@dbi-net.dk

www.dbi-net.dk

Se mere om Brandteknisk rådgivning [her](#)

From: Neriman Balikci [<mailto:neb@brs.dk>]

Sent: Tuesday, October 07, 2014 1:03 PM

To: formand@dacf.dk; jytte@lejf.net; info@autocamperraadet.dk; sekretariat@dansklive.dk; info@pigespejderne.dk; dds@dds.dk; fdf@fdf.dk; info@kfumspejderne.dk; samraadet@dui.dk; Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd; evm@evm.dk; erst@erst.dk; teknig@teknig.dk; Jens-Otto Bertel Hansen; Svend Voss; danak@danak.dk; dansk.standard@ds.dk; ens@ens.dk; fkf@fkfnet.dk; info@dabyfo.dk; ziyakart@gmail.com; jms@iwb.dk; birgit.holm@inspecta.dk; clda@teknologisk.dk; ole@ovang.dk; fvj@midtconsult.dk; info@daneye.dk; kih@byggekvalitet.dk; Henning Nielsen; ricky@scherfig-partner.dk; knud.nielsen@3d-sd.dk; agm@ekj.dk; lsk@force.dk; oliver.campbell-calder@republique.dk; pmra@kglteater.dk; laurids@arlo.dk; jh@danak.dk; bth@danak.dk; tj@danak.dk; dbi-net; Brand og Redning Djursland

Subject: Ny høring over udkast til bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

Til rette vedkommende

Beredskabsstyrelsen sender hermed nyt udkast til bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet, i offentlig høring, idet styrelsen – på baggrund af de indkomne høringssvar – har ændret i udkastet samt foretaget en gennemgribende sproglig og strukturel revision.

Høringsmaterialet består af: