

**NOTAT**

5. december 2014

Sagsnr.: 2014/033124  
Sagsbehandler: IAR
**Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. med tilhørende vejledning**

<b>Udkast sendt i høring den 3. november 2014 til:</b>	<b>Modtaget svar fra:</b>
Arbejdstilsynet	28. november 2014
Brancheforeningen Danske Festudlejere	
Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd	
Campingbranchen	
Campingrådet	
Danmarks Indrætforbund	
Danmarks Naturfredningsforening	
Dansk Affaldsforening	
Dansk Elforbund	
Dansk Erhverv	
Dansk Industri	
Dansk Live	
Dansk Skovforening	28. november 2014
Danske Regioner	
De Grønne Pigespejdere	
Det Danske Spejderkorps	
DGI	
Erhvervs- og Vækstministeriet	17. november 2014
Erhvervsstyrelsen	5. november 2014
Energistyrelsen	2. december 2014
Finansministeriet	4. november 2014
Forbrug.dk	
Forbrugerrådet	2. december 2014
Foreningen af Kommunale Beredskabschefer	30. november 2014
Forsikring og Pension	
Forsvarsministeriet	
FRI – Foreningen af Rådgivende Ingeniører	
Friluftsrådet	

Frivilligt Dreng- og Pige-forbund FDF	
Fødevareministeriet	
HedeDanmark	
Håndværksrådet	
Justitsministeriet	11. december 2014
KFUM Spejderne	
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	
Kommunernes Landsforening	30. november 2014
Kulturministeriet/Slotte og Kulturejendomme	12. november 2014
Landbrug og Fødevarer	
Miljøstyrelsen	12. november 2014
Natur og Ungdom	
Naturstyrelsen	18. november 2014
Parcelhusejernes Landsforening	
Rigspolitiet	5. december 2014
Sikkerhedsstyrelsen	1. december 2014

Udkastet har tillige været tilgængeligt på høringsportalen.

### **Høringssvar uden materielt indhold**

Arbejdstilsynet, Energistyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Erhvervs- og Vækstministeriet, Finansministeriet, Forbrugerrådet Tænk, Justitsministeriet, Kulturministeriet/Slotte og Kulturejendomme, Miljøstyrelsen og Rigspolitiet har svaret, men har ikke haft nogen bemærkninger.

### **Høringssvar med bemærkninger til udkastene**

**Dansk Skovforening** støtter bekendtgørelsesudkastet og vejledningen i den fremsendte form. Foreningen bemærker, at der i praksis er to forhold, der er helt afgørende for afbrænding af hugstaffald

1. Afbrænding af hugstaffald kan ikke i alle situationer være slukket ved solnedgang
2. Det er ikke nødvendigt med konstant opsyn, indtil de sidste flammer og gløder er slukket.

Foreningen finder, at disse hensyn er tilgodeset i bekendtgørelsesudkastet og vejledningen, idet kravet om, at afbrænding skal finde sted mellem solopgang og solnedgang, kun vedrører halm og lign. jf. § 6, stk. 1 og 4. Endvidere skal afbrænding ske under "passende opsyn", jf. § 4, stk. 1. Dette er i vejledningsteksten uddybet således, at det konkret i det enkelte tilfælde må vurderes, hvad der ligger i begrebet opsyn, og hvor tæt dette opsyn skal være.

### **Beredskabsstyrelsens bemærkninger**

Styrelsen er enig i Dansk Skovforenings fortolkning af bekendtgørelsen og vejledningen.

**Foreningen af Kommunale Beredskabschefer og KL** har afgivet fælles svar, hvori de indledningsvis tilkendegiver, at de finder det positivt, at der er sket en sammenskrivning af de til bekendtgørelser.

FKB og KL har herudover følgende bemærkninger og forslag:

1. § 2, litra 9 – her defineres begrebet '*hård vind*', men da begreberne '*jævn vind*' og '*frisk vind*' anvendes i bilaget til vejledningen, mener vi at disse begreber også bør defineres i denne paragraf
2. § 4, første linje – '*Afbrænding i det fri og afbrænding af bål skal ske kontrolleret og under passende opsyn,...*' - ordet '*passede*' bør enten rettes til '*passende*' eller helt udelades, da det i § 2, litra 15 er defineret hvad et passende opsyn er.
3. § 4, stk. 3 – '*...forøges i styrke, således at der kan opstå brandfare eller fare...*' – ordet '*brandfare*' bør ændres til '*brandspredning*' da vi anser det for mere dækkende i denne sammenhæng
4. § 11, stk. 3 – Denne bestemmelse bør efter sidste ord '*herpå*' udvides med teksten '*, og bygningen er indrettet til formålet.*'
5. § 11, stk. 5 – Ved at have en begrænsning på F-gasflasker med en max. fyldning på 11 kg eller en fast naturgasinstallation, kan der opstå problemer i forbindelse med festivaler, markeder osv. hvor der tidligere er set gasforsyning til kogeapparater og store grille via en fast installation med tilkobling til et F-gasflaskebatteri udført og placeret i henhold til gældende regler for F-gas. Kunne løses ved at give kommunalbestyrelsen mulighed for at dispensere fra denne normale begrænsning (11 kg F-gas flaske) ved særlige og store arrangementer.
6. § 11, stk. 6 – Med denne ordlyd vil grille, hvor traditionelle grillkul/briketter tændes ved hjælp af F-gas ikke længere kunne anvendes lovligt – eksempel Weber Performer Deluxe <http://www.webergrill.dk/grillmodeller/kulgrill/performer-g6631/performer-deluxe-1481004.aspx>
7. Vejledningen – Den vejledende tekst til § 16 afsluttes med '*...og en forsvarlig bortskafning kan fx ske ved afbrænding*' – dette mener vi ikke er i overensstemmelse med Miljøstyrelsens regler for håndtering af affald.
8. Bilag 1 til Vejledningen – Afstandskravet ved afbrænding af hugstaffald m.v. med et grundareal under 100 m<sup>2</sup> i forhold til nåletræsbevoksninger m.v., mener vi at denne form for afbrænding risikomæssigt kan sidestilles med afbrænding af halm og halmstakke, og derfor bør der være samme afstandskrav.
9. Bilag 1 til Vejledningen – Ved mindre griller og ildsteder er der ingen afstandskrav til nåletræsbevoksninger m.v. og letantændelige markafgrøder, hvorimod der er et afstandskrav på 15 m til bygninger med letantændeligt tag og brandfarlige oplag. Vi mener at risici for brandspredning til disse fire forskellige objekttyper er ens, og derfor bør afstandskravet være det samme.

10. Samme argumentation som i ovenstående punkt, gør sig gældende ved de to sidste typer afbrændinger, der nævnes i Bilag 1 til Vejledningen – Griller og ildsteder samt Afbrænding af papir i brændeovne med skorsten.

### ***Beredskabsstyrelsens bemærkninger***

Ad 1) Er tilføjet

Ad 2) Stavefejl er rettet

Ad 3) Brandfare er ændret til brandspredning

Ad 4) En bestemmelse med tilsvarende ordlyd findes i dag i § 12, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 963 af 11. september 2009 om brug af åben ild og lys m.v. Hensynet bag denne regel er grundlæggende risikoen for kulilteforgiftning og ikke traditionel brandforebyggelse. § 11 er omformuleret, så den nye formulering tager hensyn til FKB/KL's bemærkninger og ønske om at bibeholde bestemmelsen om indendørs brug af griller som en mere generel advarsel. FKB/KL har erklæret sig enig heri. Se endvidere nedenfor under Sikkerhedsstyrelsens bemærkninger.

Ad 5) Efter § 5, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen "tillade afvigelser fra bekendtgørelsens bestemmelser, eventuelt på nærmere angivne vilkår, når det vurderes at være sikkerhedsmæssigt forsvarligt, dog ikke fra § 3 og § 4, stk. 1 og 2." Kommunalbestyrelsen kan således allerede dispensere fra § 11, stk. 5 efter en konkret vurdering.

Ad 6) Der er foretaget følgende tilføjelse: ", medmindre grillen er konstrueret med henblik på anden optændingsform, f.eks. F-gas."

Ad 7) Efter drøftelse med Miljøstyrelsen er ordlyden ændret, således at en forsvarlig bortskafning vil skulle ske "i overensstemmelse med de kommunale affaldsregulativer".

Ad 8-10) De afstandskrav, der kommer til at fremgå af et bilag til vejledningen, vil fremover kun være vejledende, men svarer til de bindende afstandskrav, der gælder efter de nugældende bekendtgørelser (nr. 679 af 14. juni 2013 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. og nr. 963 af 11. september 2009 om brug af åben ild og lys m.v.).

Hensynet bag fastsættelsen af de konkrete afstandskrav og forskellene mellem kravene, der kan forekomme tilfældige og vanskelige at forklare, kan skyldes en række forskellige årsager, som ikke fremgår af de tidligere forarbejder, herunder branchehensyn m.v. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at skærpe de nugældende krav – heller ikke i vejledningsform. Styrelsen finder derfor ikke, at afstandskravet ved afbrænding af hugstaffald på 30 m bør ændres til 100 m, som gælder for halm og halmstakke.

Den nugældende bestemmelse om afbrænding af papir i brændeovne med skorsten, jf. bekendtgørelse nr. 963 af 11. september 2009 om brug af åben ild og lys m.v., er udeladt i bekendtgørelsesudkastet. Det skønnes derfor heller ikke relevant at opretholde de hidtidige afstandskrav i vejledningens bilag. Afbrænding af papir i brændeovne må herudover formentlig betragtes afbrænding af affald, som reguleres i Miljøministeriets bestemmelser.

**Naturstyrelsen** foreslår en ændring af tidsafgrænsningerne i udkastets § 7.

Styrelsen foreslår, at de to tidsafgrænsninger gøres ensartede og kommer til at svare til den tidsafgrænsning, der fremgår af naturbeskyttelseslovens § 32, som har følgende tekst:

“Rørskær i perioden 1. marts – 31. oktober må kun ske med tilladelse fra miljøministeren.”

Bestemmelsen er delegeret til Naturstyrelsen.

Forslaget begrundes med, at det dermed i langt højere grad sikres, at de vilde planter har nået at sætte og afkaste frø, at insektlivet som for størstedelens vedkommende er afhængig af plantevæksten ikke på virkes negativt, at ynglende, rastende og fødesøgende fugle ikke påvirkes negativt, samt at krybdyrarter vil have nået at gå i dvale og dette sker typisk i september-oktober måned.

#### ***Beredskabsstyrelsens bemærkninger***

Forslaget er indarbejdet i bekendtgørelsesudkastet.

**Sikkerhedsstyrelsen** er betænkelig ved udkastets § 11, stk. 2 og 5, idet de foreslåede formuleringer er i strid med gasreglementets afsnit B-5 vedr. gasgrill, som er Sikkerhedsstyrelsens myndighedsområde.

Gasreglementets afsnit B-5, kapitel 4.1.5 Gasgrill og pkt. 4.1.5.1 Anvendelsesområde siger: Gasgrill må kun anvendes udendørs. Fabrikantens vejledning skal altid følges. I telte og pavilloner må gasgrill kun anvendes, når minimum 50 % af vægarealet er åbent.

Udkastets § 11, stk. 2, om anvendelse af griller under overdækninger m.v., som efter sin ordlyd også omfatter gasgriller, svarer ikke til kravene efter gasreglementet.

Når gasgriller anvendes udendørs, er der ingen begrænsninger mht. gasflaskens størrelse. I de ganske få tilfælde, hvor der anvendes gasgrill indendørs til professionelt brug (storkøkkener), og hvor køkkenchefen ønsker kun én flaske indendørs, er den maximale størrelse ganske rigtigt 11 kg.

F.s.v. angår skylanterner henviser Sikkerhedsstyrelsen til en fælles pressemeddelelse fra 3. juli 2014, hvor Beredskabsstyrelsen i samarbejde med Trafikstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at borgerne lader være med at bruge skylanterner. Sikkerhedsstyrelsen opfordrer Beredskabsstyrelsen til at overveje, om intentionerne hensigtsmæssigt kunne indføres i den nye bekendtgørelse, den tilhørende vejledning eller bilagene til vejledningen.

#### ***Beredskabsstyrelsens bemærkninger***

§ 11 er omformuleret, og Sikkerhedsstyrelsen har erklæret sig tilfreds med den nye formulering, der tager højde for de fremsatte kommentarer. Se også ovenfor under FKB/KL's bemærkninger.

I vejledningen til § 13 er der indføjet en henvisning til brug af lanterner.