

Beredskabsstyrelsens udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker

§ 1

I bekendtgørelse nr. 28 af 4. januar 2010 om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 6, ændres »Skumslukningsanlæg ved tankanlæg« til: »Overjordiske tankanlæg«.

2. I § 5, stk. 6, indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Eksisterende overjordiske tankanlæg, der ikke er forsynet med skumslukningsanlæg, skal senest 3 år efter denne bekendtgørelses ikrafttræden opfylde punkterne 1.3.22 – 1,3.25, punkt 1.3.26, 3. pkt., punkterne 4.19.5 – 4.19.16, punkt 4.20.12, 3. pkt., og punkterne 4.20.13 og 4.20.25 i bilag 1. For overjordiske tankanlæg med lodretstående tanke med en diameter på højst 4 meter og oplag i den enkelte tank på højst 100 m³ brandfarlige væsker af klasse I og II samt vandretliggende tanke med oplag i den enkelte tank på højst 100 m³ brandfarlige væsker af klasse I og II gælder kravet dog kun de til tankene hørende bassiner.«

3. I § 5, stk. 7, ændres »Overrislingsanlæg ved tankanlæg« til: »Overjordiske tankanlæg«.

4. I § 5, stk. 7, indsættes som 2. pkt.:

»Eksisterende overjordiske tankanlæg, der ikke er forsynet med overrislingsanlæg, skal senest 3 år efter denne bekendtgørelses ikrafttræden opfylde punkt 1.3.22, punkterne 4.19.17 – 4.19.26, og punkterne 4.20.11, 4.20.13 og 4.20.26 i bilag 1.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den [].

Beredskabsstyrelsen, den XX

Henning Thiesen

/ Elsebeth Grinvalds