

Til udvalgte høringsparter (se vedlagte liste)

Begrænset høring over revideret udkast til ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker

28. december 2012

Til parterne på vedlagte høringsliste fremsendes herved et revideret udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker.

**Beredskabsstyrelsen
CFO**

Beredskabsstyrelsen skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til det reviderede udkast fremsendes til at@brs.dk **senest fredag den 18. januar 2013**.

Datavej 16
3460 Birkerød

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til undertegnede på telefon 45 90 62 08 eller e-mail at@brs.dk.

Tlf. 45 90 60 00
brs@brs.dk
www.brs.dk

Det oprindelige udkast blev sendt i høring den 18. januar 2012, og et revideret udkast blev sendt i begrænset høring den 6. juni 2012. I det foreliggende udkast har styrelsen søgt at tage højde for de seneste høringssvar fra DI og EOF.

Sagsnr.: 2011/023959
Sagsbehandler: AT

Lempelsen i § 5, stk. 6, vedrørende små lodretstående og vandretliggende tanke er indført, da det ifølge det oplyste ikke er muligt at forsyne sådanne tanke med skumsluknings-anlæg. Lempelsen gælder ikke skumslukningsanlæg til tankenes bassiner.

I forhold til udkastet af 6. juni 2012 er betingelsen om alternative foranstaltninger til skumslukningsanlæg for de førnævnte tanke udgået. Dette betyder ikke, at der i fremtidige sager ikke vil kunne blive fastsat vilkår om etablering af andre afhjælpende foranstaltninger eller af forebyggende foranstaltninger som fx inerteringsanlæg. Styrelsen har blot vurderet, at der ikke er nogen entydig sammenhæng mellem behovet for sådanne foranstaltninger og fraværet af et skumslukningsanlæg.

Der er fortsat ikke foretaget ændringer i hovedformålet med ændringsbekendtgørelsen, som er at sikre, at der findes klare overgangsbestemmelser for

- tanke, der slet ikke har skumsluknings- eller overrislingsanlæg,
- tanke med skumsluknings- eller overrislingsanlæg, hvor der ikke foretages udvidelser af tankoplaget, eller
- tanke med skumsluknings- eller overrislingsanlæg, hvor der ikke sker forandringer på tankanlægget, der er væsentlige i forhold til forskrifterne.

Med venlig hilsen

Allan Thomsen

Høringsliste

DI	di@di.dk
EOF	eof@eof.dk
Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB)	fkf@fkfnet.dk
KL	kl@kl.dk