

Forslag til

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1639 af 6. december 2016 om brandfarlige og brændbare væsker, som ændret ved bekendtgørelse nr. 715 af 29. maj 2020, foretages følgende ændring:

1. Punkt 1.2.3 i bilag 1 affattes således:

»1.2.3 Disse tekniske forskrifter finder ikke anvendelse for håndspritdispensere med et rumindhold på højst 25 liter pr. dispenser, der er anbragt til brug for hånddesinfektion på stedet ud fra et sundheds- eller hygiejnemæssigt hensyn. Håndspritdispensere, der er anbragt i flugtveje, må dog højst have et rumindhold på 1 liter pr. dispenser. De brandmæssige hensyn skal tilgodeses i videst muligt omfang. «

2. Punkt 3.2.1 i bilag 1 affattes således:

»3.2.1 Lagerafsnit med højst 800 oplagsenheder i emballager med en kapacitet på højst 450 liter, jf. dog punkt 3.3.18, litra e, kan etableres uden godkendelse fra kommunalbestyrelsen, når lagerafsnittet placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med punkterne 3.3.1, 3.3.3, 3.3.5 – 3.3.19, 3.3.35, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4 og 3.4.6 – 3.4.11, jf. dog punkterne 1.3.7 og 3.2.2. «

3. Punkt 3.3.5 i bilag 1 affattes således:

»3.3.5 Lagerafsnit med højst 800 oplagsenheder af brandfarlige væsker skal etableres i overensstemmelse med punkterne 3.3.6 – 3.3.15, jf. dog punkterne 3.3.16 – 3.3.19 og 3.3.35. «

4. Efter punkt 3.3.34 i bilag 1 indsættes:

»Lagerafsnit med håndsprit i bygninger

3.3.35 Lagerafsnit med oplag på højst 800 oplagsenheder af håndsprit til brug for udskiftning eller genopfyldning af håndspritdispensere, der er anbragt på virksomheden eller institutionen i henhold til § 8 i bekendtgørelsen eller punkt 1.2.3, kan etableres i overensstemmelse med litra a-h:

- a) Oplagsrummet skal adskilles fra andre rum med mindst bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] og mindst dør klasse EI₂ 60-C [BD-dør 60].

Gennemføringer for installationer og lignende i brandadskillende bygningsdele skal sikres, så adskillelsernes brandmæssige egenskaber ikke forringes.

- b) Overflader på lofter og vægge skal udføres som beklædning klasse K₁ 10 B-s1,d0 [klasse 1-beklædning].
- c) Oplaget må ikke bestå af emballager med en kapacitet større end 25 liter.
- d) Der må ikke ske omhældning af håndsprit i oplagsrummet.
- e) Ejeren, brugeren eller en af denne udpeget driftsansvarlig person skal sørge for, at personalet er instrueret i:
 - i. de brandfarlige væskers egenskaber med hensyn til brand- og eksplosionsfare og
 - ii. om lagerafsnittets indretning og sikkerhedsfunktioner.
- f) I oplagsrum med mere end 200 oplagsenheder håndsprit, må der ud over emballager med håndsprit og de for opbevaringen nødvendige emballager ikke findes andre brændbare stoffer.
- g) Lagerafsnittet skal holdes rent og ryddeligt.
- h) Det skal ved aflåsning sikres, at uvedkommende hindres adgang til lagerafsnittet. «

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2020.

Beredskabsstyrelsen, den x. oktober 2020

Flemming Klokager

/ Susan Nissen