



Plan- og Landdistriktsstyrelsen

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

www.plst.dk

Telefon 3330 7010

e-mail plst@plst.dk

Sagsnr.

2024 - 100

Dato.

12.06.2026

Offentlig høring af forslag til bekendtgørelse om landsplandirektiv for to arealer til højspændingsstationer i hhv. Køge Kommune og Stevns Kommune

Plan- og Landdistriktsstyrelsen igangsætter hermed offentlig høring af forslag til bekendtgørelse om landsplandirektiv for to arealer til højspændingsstationer i hhv. Køge Kommune og Stevns Kommune med tilhørende miljørapport og grundvandsredegørelse. Høringsmaterialet kan tilgås på Høringsportalen.dk.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til forslag til landsplandirektiv sendes senest den 7. august 2026. Høringsvar bedes sendt til hoeringplan@plst.dk med angivelse af sagsnummer 2024 - 100.

Modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen.dk for så vidt disse ikke stammer fra ministerier eller myndigheder under ministerierne. Ved afgivelse af høringssvar anses høringssparten således indforstået med, at høringssvaret offentliggøres, herunder de oplysninger om afsenders navn, mailadresse og øvrige oplysninger, som måtte fremgå af selve høringssvaret.

Eventuelle spørgsmål kan stiles til Malene Koefoed Bielefeldt, malbie@plst.dk.

Baggrund

Klima-, energi- og forsyningsministeren har den 7. marts 2024 anmodet minister for byer og landdistrikter om at tilvejebringe et plangrundlag, der kan være med til at opfylde det politisk fastsatte mål om etablering af havvindmølleparken *Kriegers Flak II* inden udgangen af 2030 – og som opfølgning på *Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022*.

Konkret handler projektet om tilslutning af havmølleparken Kriegers Flak II og på sigt transmission af kommende VE-produktion fra Lolland, Falster og Sydsjælland til forbrugere i hovedstadsområdet og Nordsjælland eller til eksport til Sverige.



Energinet bemærker, at projektet er nødvendigt, uanset om Kriegers Flak II realiseres eller ej.

Plangrundlaget omfatter to arealer til højspændingsstationer, herunder et areal ved Ringsbjerg i Køge Kommune til en 400 kV, en 275 kV og en 132 kV station samt et areal ved Lyderslev i Stevns Kommune til en 275 kV kompensationsstation.

Der er foretaget miljøvurdering af forslag til landsplandirektiv efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Miljørapporten og grundvandsredegørelsen er vedlagt høringen.

Med venlig hilsen

Christian Vind
Direktør