

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

I medfør af § 33, stk. 6, nr. 2, og § 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. xx, fastsættes følgende:

Anvendelsesområde og formål

§ 1. Hermed offentliggøres driftsmæssige forskrifter for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet, som angivet i bilaget.

§ 2. Bekendtgørelsen gælder for forsamlingsstelte og selskabshuse på over 50 m². Bekendtgørelsen gælder endvidere for campingområder, der enten er bestemt til eller som anvendes af flere end 150 overnattende personer, og for salgsområder på musikfestivaler, markeder, dyrskuer og lignende. Bekendtgørelsen gælder ikke for campingpladser, der er omfattet af bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til camping og om indretning og benyttelse af campingpladser (campingreglementet).

§ 3. Forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder skal indrettes og benyttes på en sådan måde, at brandfare forebygges eller formindskes, og således at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

Straffebestemmelser

§ 4. Overtrædelse af bestemmelserne i bilaget, herunder overtrædelse af tilladelser og godkendelser eller tilsidesættelse af vilkår meddelt i henhold til de driftsmæssige foranstaltninger, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Følgende regler ophæves:

- 1) Bekendtgørelse nr. 553 af 21. juni 2001 om brandværnsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet.
- 2) Tekniske forskrifter af 18. oktober 2005 for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet.

Stk. 3. Ansøgninger om tilladelser og godkendelser, indgivet i medfør af bekendtgørelse nr. 553 af 21. juni 2001 om brandværnsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet, og tekniske forskrifter af 18. oktober 2005 for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet, behandles og meddeles efter de regler, der var gældende på ansøgningstidspunkt.

Bilag

Driftsmæssige forskrifter for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

Indholdsfortegnelse

1. Almindelige bestemmelser	5
1.1. Definitioner og anvendelsesområde.....	5
1.2. Generelt.....	6
1.3. Ansøgninger, tilladelser og godkendelser	6
2. Forsamlingsstelte og selskabshuse til højst 150 personer	8
3. Forsamlingsstelte og selskabshuse til flere end 150 personer	10
3.1. Generelt.....	10
3.2. Afstandsforhold	10
3.3. Flugtveje.....	10
3.4. Pladsfordelingsplan	10
3.5. Driftsjournal	11
3.6. Brand- og evakueringsinstruksen	12
3.7. Rumopvarmning	12
3.8. Særlig udsmykning og særlige arrangementer.....	13
3.9. Brandslukningsmateriel.....	13
3.10. Ordensregler	14
4. Cirkustelte	15
5. Campingområder for medlemmer af spejderorganisationer og lignende organisationer	16
5.1. Anvendelsesområde	16
5.2. Generelt.....	16
5.3. Campingområder med et samlet areal på højst 3.000 m ²	16
5.4. Campingområder med et samlet areal på over 3.000 m ²	17
5.5. Campingområder, som har et samlet areal på over 50.000 m ² , eller som anvendes af flere end 2.500 overnattende personer	19
6. Andre campingområder	20
6.1. Anvendelsesområde	20
6.2. Generelt.....	20
6.3. Campingområder med et samlet areal på højst 1.000 m ²	20
6.4. Campingområder med et samlet areal på over 1.000 m ²	20
6.5. Campingområder med et samlet areal på over 50.000 m ² , eller med flere end 2.500 overnattende personer	23
7. Salgsområder.....	24
7.1. Anvendelsesområde	24
7.2. Generelt.....	24
7.3. Salgsområder med et samlet areal på højst 500 m ²	24
7.4. Salgsområder med et samlet areal på over 500 m ²	24

7.5. Salgsområder på over 500 m ² med særlige brandmæssige forhold	26
Underbilag 1	28
Driftsjournal for forsamlingsstelt/selskabshus	28
Underbilag 2	29
Brand- og evakueringsinstruks	29
Underbilag 3	30
Eksempel på teltopstilling i klynger	30

1. Almindelige bestemmelser

1.1. Definitioner og anvendelsesområde

- 1.1.1. *Branddasker:* Metalvifte anbragt på et langt skaft til brug for slukning af græsbrande m.v.

Campingenhed: Telt, campingvogn, overnatningscontainer eller anden transportabel konstruktion som en campingbil og lignende.

Campingområde: Areal i det fri, der udlægges til brug for campingenheder og tilknyttede servicefaciliteter som toiletter, bade- og bruserum, kogepladser, affaldspladser m.v. og friområder.

Caravanområde: Den del af et campingområde, hvor der opstilles campingvogne, campingbiler, overnatningscontainere og lignende.

Cirkustelt: Forsamlingstelt, der anvendes til cirkusforestillinger.

Forsamlingstelt: Telt med master og barduner, stålrammer eller lignende, der anvendes som forsamlingslokalitet.

Friområde: Areal, der udlægges i campingområder og salgsområder med henblik på at hindre, at brande breder sig, og for at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.

Salgsområde: Areal i det fri, der udlægges til brug for salgsboder, der opstilles for midlertidig anvendelse.

Selskabshus: Bygning med ydervægge af fast materiale (træ, stål m.v.), der opstilles for midlertidig anvendelse som forsamlingslokalitet.

Staldtelt: Telt, der anvendes til opstaldning af dyr i forbindelse med afholdelse af cirkusforestillinger mv.

Telte opstillet i klynge: Telte opstillet frit efter behov (tilfældigt ordnet, i kreds, i række eller lignende).

Teltområde: Den del af et campingområde, hvor der opstilles telte.

- 1.1.2. Disse driftsmæssige forskrifter er gældende for placering, indretning og benyttelse af:
- 1) Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af højst 150 personer – se kapitel 2.
 - 2) Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer – se kapitel 3.

- 3) Cirkustelte på over 50 m², der er bestemt til flere end 150 personer – se kapitel 3 og 4.
- 4) Campingområder, der enten er bestemt til, eller som anvendes af flere end 150 overnattende personer, bortset fra campingpladser, der er omfattet af campingreglementet.
Campingområder for medlemmer af spejderorganisationer – se kapitel 5.
Andre campingområder – se kapitel 6.
- 5) Salgsområder – se kapitel 7.

Kapitel 1 gælder generelt, mens kapitlerne 2-7 alene gælder for de specifikke typer af forsamlingsstelte, selskabshuse, campingområder og salgsområder.

1.2. Generelt

- 1.2.1. Forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder skal indrettes og benyttes på en sådan måde, at brandfare forebygges eller formindskes, og således at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.
- 1.2.2. Disse driftsmæssige forskrifter indeholder ikke bygningsmæssige krav til konstruktionerne, da disse bestemmelser findes i byggelovgivningen, herunder bygningsreglementet.
- 1.2.3. Den ansvarlige arrangør eller en af denne udpeget leder skal sørge for, at bestemmelserne i disse forskrifter overholdes.
- 1.2.4. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at flere campingområder og salgsområder m.v., der etableres med henblik på samme arrangement betragtes som ét område, såfremt dette skønnes nødvendigt for at formindske brandfaren og sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder.
- 1.2.5. To eller flere forsamlingsstelte eller selskabshuse, der opstilles i en indbyrdes afstand på mindre end 5 m regnet fra teltdug til teltdug, betragtes som ét forsamlingsstelt eller selskabshus.
- 1.2.6. Ved udlejning af forsamlingsstelte og selskabshuse skal udlejeren gøre lejeren skriftligt bekendt med den for benyttelsen gældende pladsfordelingsplan og de regler, der skal overholdes ved opstillingen og benyttelsen.

1.3. Ansøgninger, tilladelser og godkendelser

- 1.3.1. Ansøgning vedrørende de i punkt 3.1.1 nævnte forsamlingsstelte og selskabshuse, de i punkterne 5.2.2 og 6.2.2 nævnte campingområder samt de i punkt 7.2.2 nævnte salgsområder skal af den ansvarlige arrangør ind-

sendes til kommunalbestyrelsen i to eksemplarer, senest 30 dage før forsamlingssteltet, selskabshuset eller salgsområdet skal anvendes, eller campingområdet skal etableres. Ansøgningen skal indeholde oplysning om navn, bopælsadresse og telefonnummer på den ansvarlige arrangør eller en af denne udpeget leder, jf. punkt 1.2.3.

Ansøgning om godkendelse af de driftsmæssige forhold ved forsamlingsstelte, herunder cirkustelte, og selskabshuse skal vedlægges brand- og evakueringsinstruks og en beskrivelse, herunder en målfast pladsfordelingsplan. Ansøgningen skal dog ikke vedlægges en separat pladsfordelingsplan, hvis forsamlingssteltet eller selskabshuset er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner, og certificeringen omfatter en pladsfordelingsplan. For cirkustelte gælder, at ansøgningen tillige ikke skal vedlægges en pladsfordelingsplan, hvis pladsfordelingsplanen er godkendt af Beredskabsstyrelsen. Det skal godtgøres, at forskrifterne i kapitel 3 og eventuelt tillige kapitel 4 overholdes. Såfremt forsamlingssteltet, herunder cirkusteltet, eller selskabshuset er certificeret skal inspektionsrapporten vedlægges.

Ansøgning om tilladelse til etablering af campingområder skal indeholde en beskrivelse af og en målfast plan over campingområdet. Planen skal vise placering af teltområder, caravanområder, servicefaciliteter og friområder samt placering af eventuelle salgsområder, forsamlingsstelte, selskabshuse, brandfarlige oplag og bygninger.

Ansøgning om tilladelse vedrørende de driftsmæssige forhold ved salgsområder skal indeholde en beskrivelse af og en målfast plan over salgsområdet. Planen skal vise placering af salgsboder, servicefaciliteter og friområder samt placering af eventuelle campingområder, forsamlingsstelte, selskabshuse, brandfarlige oplag og bygninger.

- 1.3.2. Ansøgning vedrørende pladsfordelingsplan for de i punkt 3.1.2 nævnte cirkustelte skal indsendes til Beredskabsstyrelsen i to eksemplarer, senest 60 dage før cirkusteltet skal anvendes. Ansøgningen skal vedlægges forslag til en målfast pladsfordelingsplan. Det skal godtgøres, at forskrifterne i kapitel 3 og eventuelt tillige kapitel 4 opfyldes. Dette gælder dog ikke, hvis cirkusteltet er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner, og certificeringen omfatter en pladsfordelingsplan.
- 1.3.3. Hvis det viser sig påkrævet af sikkerhedsmæssige årsager, kan en tilladelse eller godkendelse, som er udstedt efter disse forskrifter tilbagekaldes af den myndighed, som har udstedt den. Under samme betingelser kan vilkår i tilladelser og godkendelser ændres.

2. Forsamlingstelte og selskabshuse til højst 150 personer

- 2.1.1. Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af højst 150 personer, skal indrettes og benyttes i overensstemmelse med forskrifterne i dette kapitel.
- 2.1.2. Forsamlingstelte og selskabshuse skal placeres i en afstand fra brandfarlige oplag (f.eks. halm, brændbar emballage eller brændbart affald) af mindst 10 m.
- 2.1.3. Udgange skal være friholdt i hele deres bredde og må ikke camoufleres, men skal tydeligt fremtræde som udgange, og skal kunne passeres i flugtrretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj. Såfremt der anvendes snoretræk eller lignende som lukkesystem, skal udgange være fuldt åbne i driftstiden.
- 2.1.4. Udlejere af forsamlingstelte og selskabshuse skal skriftligt underrette lejere om, at følgende bestemmelser skal overholdes:

- a) Kravet i punkt 2.1.2.
- b) Forsamlingsteltet må højst anvendes til 150 personer.
- c) Inventar skal opstilles på en sådan måde, at der er fri og uhindret adgang til udgange.
- d) Rumopvarmning skal ske med elvarme eller med olie- eller gasfyrede aggregater.

Olie- eller gasfyrede aggregater til rumopvarmning skal være anbragt uden for teltet eller selskabshuset i en afstand af mindst 5 m fra dette. Dog må der i et forsamlingstelt eller selskabshus anbringes højst 5 transportable varmeovne til F-gas (såkaldte katalyt- eller strålevarmeovne) inkl. de F-gasflasker, der aktuelt er i brug.

Alle øvrige F-gasflasker skal være anbragt i en afstand af mindst 5 m fra forsamlingstelte og selskabshuse. F-gas flasker skal være sikret mod påkørsel og placeres oprejst. F-gasflasker skal i øvrigt opbevares i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser.

Transportable varmeovne til F-gas, der anbringes i et forsamlingstelt eller selskabshus, skal være CE-mærkede. Ovnene skal være forsynet med en mærkning, hvoraf det tydeligt fremgår, at ovnen ikke må til-dækkes, samt at ovnen skal placeres i sikker afstand fra brandbare materialer.

- e) Kogeapparater og lignende, bortset fra elkogeplader, må ikke anvendes i forsamlingsstelte og selskabshuse.

3. Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3.1. Generelt

- 3.1.1. Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, skal indrettes og benyttes i overensstemmelse med reglerne i disse forskrifter.

Kommunalbestyrelsen kan godkende andre vilkår, end de i punkterne 3.2.1 til 3.10.5 nævnte. De af kommunalbestyrelsen godkendte vilkår skal sikre, at de i punkt 1.2.1 indeholdte hensyn tilgodeses i mindst samme omfang som ved anvendelse af forskrifterne.

- 3.1.2. Pladsfordelingsplaner for cirkustelte, der er bestemt til flere end 150 personer, skal godkendes af Beredskabsstyrelsen, jf. punkt 4.1.2, medmindre cirkusteltet er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner, og certificeringen omfatter en pladsfordelingsplan.

3.2. Afstandsforhold

- 3.2.1. Forsamlingstelte og selskabshuse skal placeres i en afstand fra brandfarlige oplag (f.eks. halm, brændbar emballage eller brændbart affald) af mindst 10 m.

3.3. Flugtveje

- 3.3.1. Flugtveje og gangarealer skal være friholdte.
- 3.3.2. Udgange må ikke camoufleres, men skal tydeligt fremtræde som udgange, og skal kunne passeres i flugtreningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj. Såfremt der anvendes snoretræk eller lignende som lukkesystem, skal udgange være fuldt åbne i driftstiden.
- 3.3.3. Master og barduner, der er anbragt ved et forsamlingsstelts udvendige flugtveje, skal afmærkes på tydelig måde.

3.4. Pladsfordelingsplan

- 3.4.1. Opstilling af stole, bænke, borde og andet inventar skal være i overensstemmelse med en pladsfordelingsplan, som er godkendt af kommunalbestyrelsen, af Beredskabsstyrelsen (cirkustelte) eller af et inspektionsorgan i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Planen skal udover inventaropstilling vise flugtveje helt til terræn i det fri, herunder gangarealer, jf. punkt 3.4.2, alle udgange og eventuelle trapper og ramper samt anbringelsessteder for nødbelysningslamper og brandslukningsmateriel. Hvis der anvendes forskellige inventaropstillinger, skal der godkendes en pladsfordelingsplan for hver enkelt opstilling.

Et eksemplar af den godkendte pladsfordelingsplan eller et skilt, der angiver det maksimale antal personer, skal ophænges på et for publikum let tilgængeligt og synligt sted, f.eks. ved hovedindgangen.

- 3.4.2. Stole i rækker skal fastgøres til gulvet eller sammenkobles i grupper af mindst 4. Sammenkoblingen skal udføres stabilt, således at stolenes indbyrdes placering ikke forrykkes.

Afstanden mellem rækker med stole eller bænke skal være mindst 80 cm (regnet fra stoleryg til stoleryg).

Antallet af pladser i ubrudt række fra frit gangareal af en bredde på mindst 1,3 m må ikke overstige 12, og antallet af rækker uden afbrydelser af et frit gangareal af en bredde på mindst

- 2 m for bænke og sammenkoblede stole, og
 - 1,3 m for fastgjort stole
- må ikke overstige 20.

Gangarealerne skal i øvrigt have en bredde på mindst 1 cm for hver person, der skal passere gangarealet for at komme til udgange.

- 3.4.3. I forsamlingsstelte eller selskabshuse med bord- og stoleopstilling skal der udlægges gangarealer af en bredde på mindst 1,3 m og i øvrigt svarende til mindst 1 cm for hver person, der skal passere det pågældende gangareal for at komme til udgange. I gangarealer må der ikke opstilles stole eller andet inventar.

Antallet af stole ved hver bordopstilling i ubrudt række må maksimalt være 24. Mellem hver bord- og stoleopstilling skal der være en afstand på 2 m regnet fra bordkant til bordkant, såfremt der er stole langs bordkanten.

- 3.4.4. Stole, borde og andet inventar skal opstilles på en sådan måde, at flugtveje uhindret kan benyttes.

3.5. Driftsjournal

- 3.5.1. Den ansvarlige arrangør eller en af denne udpeget leder skal drage omsorg for, at der føres en driftsjournal vedrørende kontrollen af de i punkt 3.5.2 nævnte forhold. Driftsjournalen skal være udformet således, at det fremgår, at kontrollen af de enkelte punkter er udført. Den ansvarlige arrangør

eller en af denne udpeget leder skal ved sin underskrift og ved angivelse af dato og klokkeslæt i driftsjournalen attestere, at kontrollen er foretaget umiddelbart inden arrangementets start. Såfremt arrangementet varer længere end 24 timer, skal kontrollen gentages for hver påbegyndt 24. time. Driftsjournalen skal opbevares, indtil arrangementet er afsluttet. Et eksempel på driftsjournal fremgår af underbilag 1.

- 3.5.2. Før enhver benyttelse skal det kontrolleres,
- at udgange kan åbnes indefra i fuld bredde og højde, samt at flugtvejene er frie og ryddelige i hele deres bredde,
 - at udgange kan passeres i flugtreningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj,
 - at udgange samt evt. flugtvejsbelysning ved disse er synlige,
 - at opslag, hvis det er krævet, med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted,
 - at inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet udarbejdede pladsfordelingsplan, medmindre lokalet anvendes uden inventaropstilling,
 - at alle evt. flugtvejsskilte er i orden, herunder at alle udgangs- og henvisningsskilte tændes ved svigt af den normale strømforsyning til disse skilte, og at alle lamper, der hører til panikbelysningen, tændes ved svigt af strømforsyningen til den normale belysning i flugtvejene,
 - at evt. håndsprøjter og tilhørende spande er vandfyldte,
 - at personale er instrueret om det antal personer, som forsamlingsstellet henholdsvis selskabshuset er godkendt til, om ordensreglerne og om brugen og placeringen af brandslukningsmateriellet, og
 - at personale er instrueret i brand- og evakueringsinstruksen.

3.6. Brand- og evakueringsinstruksen

- 3.6.1. På steder hvor personale færdes, skal der opsættes en brand- og evakueringsinstruks, der som minimum skal indeholde en beskrivelse af, hvordan
- brandvæsenet alarmeres,
 - personale adviseres om den opståede nødsituation,
 - evt. orienteringslys tændes,
 - evt. optræden og musik stoppes,
 - evt. røgmaskiner og andet udstyr, som medfører reduceret sigtbarhed, afbrydes,
 - evt. lydanlæg anvendes til orientering af gæsterne om situationen,
 - personale vejleder gæster til udgange, og
 - slukningsmateriel bemannes og anvendes.

Et eksempel på en brand- og evakueringsinstruks fremgår af underbilag 2.

3.7. Rumopvarmning

3.7.1. Rumopvarmning af selskabshuse og forsamlingsstelte skal ske med elvarme, eller med olie- eller gasfyrede aggregater.

3.7.2. Olie- eller gasfyrede aggregater til rumopvarmning skal være anbragt uden for teltet eller selskabshuset i en afstand af mindst 5 m fra dette.

Eventuelle F-gasflasker skal være anbragt i en afstand af mindst 5 m fra forsamlingsstelte og selskabshuse. F-gas flasker skal være sikret mod påkørsel og placeres oprejst. Gasoplaget skal opbevares i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser.

3.8. Særlig udsmykning og særlige arrangementer

3.8.1. Fortæpper, forhæng og lignende skal være af heluldent eller brandimprægneret stof eller tilsvarende materiale.

3.8.2. Udsmykning med let antændelige materialer må ikke finde sted.

3.9. Brandslukningsmateriel

3.9.1. Brandslukningsmateriellet skal placeres ved udgange.

Kommunalbestyrelsen kan forlange, at der skal opsættes CO₂ slukkere ved el-tavler, mikserpulte og lignende særlige elektriske installationer.

Håndildslukkere skal for så vidt angår indretning være i overensstemmelse med bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr.

Håndildslukkerne skal opfylde kravene i DS/EN 3-7 *Håndildslukkere – Del 7: Karakteristika, ydeevnekrav og prøvningsmetoder* med hensyn til slukningsevne, dog således at

- Kulsyresneslukkere mindst skal være af type 55 B.
- Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B.
- Trykvandslukkere mindst skal være af type 13 A.

Håndildslukkere, der lovligt er taget i brug samt opfylder kravene i DS 2120:1986 *Brandslukningsmateriel. Håndildslukkere* eller en tilsvarende anerkendt standard med hensyn til slukningsevne kan fortsat anvendes, dog således at

- Kulsyresne- og pulverslukkere skal være af en størrelse på mindst 6 kg.
- Kulsyresneslukkere mindst skal være af type 55 B.
- Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B.
- Trykvandslukkere skal være på mindst 10 liter.

- 3.9.2. De i punkt 3.9.1 nævnte trykvandslukkere skal tilses og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i DS 2320 *Brandslukningsmateriel - Håndildslukkere – Besigtigelse, genopladning, trykprøvning.*

Håndsprøjtebatterier skal kontrolleres og vedligeholdes, således at de er pålidelige.

- 3.9.3. Brandslukningsmateriel skal anbringes synligt og være let tilgængeligt. Anbringelsesstederne skal afmærkes i overensstemmelse med bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.

3.10. Ordensregler

- 3.10.1. Området i en afstand af 5 m fra forsamlingsstelte og selskabshuse må ikke anvendes til andre formål, herunder parkering og lignende.
- 3.10.2. Ved udgange må der ikke findes parkerede biler, knallerter, cykler, oplag, beplantning eller lignende, som kan hindre evakuering.
- 3.10.3. Den frie bredde af gangarealer må ikke indskrænkes af master, tælleapparater, barduner, projektører m.v.
- 3.10.4. Letantændelig vegetation skal fjernes i en afstand af mindst 10 m fra forsamlingssteltet eller selskabshuset.
- 3.10.5. Placering og brug af kogeapparater og lignende, bortset fra elkogeplader, skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

4. Cirkustelte

- 4.1.1. For cirkustelte gælder forskrifternes kapitel 3 og følgende:
- 4.1.2. Pladsfordelingsplaner for cirkustelte, der er bestemt til flere end 150 personer, skal godkendes af Beredskabsstyrelsen eller certificeres i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner. Benyttelse af cirkustelte er omfattet af kapitel 3.
- 4.1.3. I staldtelte skal der opsættes tydelige og holdbare skilte med forbud mod rygning og brug af åben ild

Skiltning skal være i overensstemmelse med bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.

5. Campingområder for medlemmer af spejderorganisationer og lignende organisationer

5.1. Anvendelsesområde

- 5.1.1. Reglerne i dette kapitel gælder for campingområder, der benyttes af medlemmer af spejderorganisationer og lignende organisationer, og som enten er bestemt til, eller som anvendes af flere end 150 overnattende personer, bortset fra campingpladser, der er omfattet af campingreglementet.

5.2. Generelt

- 5.2.1. Campingområder på højst 3.000 m² kan oprettes uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, men skal overholde reglerne i punkt 5.2. og 5.3 i dette kapitel.
- 5.2.2. Campingområder på over 3.000 m² må kun oprettes med kommunalbestyrelsens tilladelse og skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med reglerne i disse forskrifter.

Kommunalbestyrelsen kan godkende andre vilkår end de i punkterne 5.3.1 til 5.5.1 nævnte. De af kommunalbestyrelsen godkendte vilkår skal sikre, at de i punkt 1.2.1 indeholdte hensyn tilgodeses i mindst samme omfang som ved anvendelse af forskrifterne.

- 5.2.3. Forsamlingstelte eller selskabshuse, der opstilles i campingområder, skal opfylde bestemmelserne i kapitlerne 2, 3 eller 4 i disse forskrifter.

5.3. Campingområder med et samlet areal på højst 3.000 m²

- 5.3.1. For campingområder med et samlet areal på højst 3.000 m² skal mindre telte opstilles i en indbyrdes afstand af mindst 3 m eller i klynger med højst 8 telte.

For telte opstillet med en indbyrdes afstand af mindst 3 m gælder alene reglerne i punkterne 5.2.3 samt i punkt 5.4.3, litra c.

For telte opstillet i klynger gælder alene reglerne i punkterne 5.2.3, 5.3.2 og 5.4.1, litra c samt i punkt 5.4.3, litra c.

- 5.3.2. Pr. klynge med højst 8 telte, skal der forefindes:
- a) en branddasker og
 - b) et håndsprøjtebatteri med 2 x 10 l vand eller andet tilsvarende håndslukningsudstyr med pulver eller vand.

5.4. Campingområder med et samlet areal på over 3.000 m²

5.4.1. Opstilling af telte

- a) Mindre telte skal opstilles i en indbyrdes afstand af mindst 3 m, jf. dog litra b.

Områder med telte skal for hver 3.000 m² opdeles med mindst 10 m brede friområder.

- b) Uanset reglerne i litra a bortfalder afstandskrav mellem de enkelte telte, der opstilles i klynger med højst 8 telte, på arealer på:
enten højst 2.000 m², når der mellem sådanne teltområder udlægges mindst 7 m brede friområder.
eller højst 3.000 m², når der mellem sådanne teltområder udlægges mindst 10 m brede friområder.
- c) For hver klynge af mindre telte skal der udlægges mindst 2 m brede friområder regnet fra bardun til bardun. For andre telte skal der være et friområde svarende til teltets højde regnet fra bardun til bardun.

Et eksempel på teltopstilling i klynger fremgår af underbilag 3.

5.4.2. Brandberedskab

- a) På campingområdet skal der forefindes brandslukningsmateriel efter kommunalbestyrelsens nærmere anvisning.

Håndildslukkere skal for så vidt angår indretning være i overensstemmelse med bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr.

Håndildslukkerne skal opfylde kravene i DS/EN 3-7 *Håndildslukkere – Del 7: Karakteristika, ydeevnekrav og prøvningsmetoder* med hensyn til slukningsevne, dog således at

- Kulsyresneslukkere mindst skal være af type 55 B.
- Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B.
- Trykvandslukkere mindst skal være af type 13 A.

Håndildslukkere, der lovligt er taget i brug samt opfylder kravene i DS 2120:1986 *Brandslukningsmateriel. Håndildslukkere* eller en tilsvarende anerkendt standard med hensyn til slukningsevne kan fortsat anvendes, dog således at

- Kulsyresne- og pulverslukkere skal være af en størrelse på mindst 6 kg.
- Kulsyresneslukkere mindst skal være af type 55 B.
- Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B.
- Trykvandslukkere skal være på mindst 10 liter.

- b) Håndildslukkere omfattet af litra a skal tilses og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i DS 2320 *Brandslukningsmateriel - Håndildslukkere – Besigtigelse, genopladning, trykprøvning*.
- c) Brandslukningsmateriel skal anbringes synligt og være let tilgængeligt. Anbringelsesstederne skal afmærkes i overensstemmelse med bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.
- d) Placering af telefon, radio eller andet kommunikationsmiddel og eventuel afmærkning af anbringelsesstedet skal ske efter aftale med kommunalbestyrelsen.

5.4.3. Ordensregler

- a) Den ansvarlige arrangør eller en af denne udpeget leder skal drage omsorg for, at der altid er fornødent vagtmandskab til at sikre, at campingområdet indrettes i overensstemmelse med reglerne i punkterne 5.4.1, og at ordensreglerne i litra b – f overholdes.

Vagtmandskab skal være grundigt instrueret om placeringen og brugen af det i punkt 5.4.2 nævnte brandslukningsmateriel og om, hvorledes redningsberedskabet alarmeres.

- b) Friområder skal holdes frie og ryddelige i hele deres bredde.
- c) Bål kan afbrændes i samlingstelte, der er specielt konstrueret hertil (f.eks. tipi). Kogebål, mindre lejrbål, kogeapparater og lignende skal i øvrigt holdes i en afstand af mindst 3 m fra nærmeste telt regnet fra bardun til bålpladsens eller ildstedets ramme. Kogeapparater kan dog anvendes i eller ved telte, der er opstillet som angivet i punkt 5.4.1, litra a.
- d) Brændbart affald må ikke henkastes i campingområdet, men skal anbringes i lukkede affaldscontainere af ubrændbart materiale.

Affaldscontainere skal placeres efter nærmere aftale med kommunalbestyrelsen. Affaldscontainere skal tømmes mindst 1 gang om dagen.
- e) Parkering af motorkøretøjer må ikke finde sted på teltområder og på de i punkt 5.4.1 omtalte friområder.
- f) Håndsprøjtebatterier og tilhørende spande skal altid være vandfyldte.

5.5. Campingområder, som har et samlet areal på over 50.000 m², eller som anvendes af flere end 2.500 overnattende personer

- 5.5.1. For campingområder, som har et samlet areal på over 50.000 m², eller som anvendes af flere end 2.500 overnattende personer, kan kommunalbestyrelsen efter en brandmæssig risikovurdering stille yderligere krav til brandværnsforanstaltninger, f.eks. krav om beredskabsplan, brandberedskab, yderligere opdeling af campingområder, særlige ordensregler m.v.

6. Andre campingområder

6.1. Anvendelsesområde

- 6.1.1. Reglerne i dette kapitel gælder for campingområder, der benyttes af andre end medlemmer af spejderorganisationer, jf. kapitel 5, og som enten er bestemt til, eller som anvendes af flere end 150 overnattende personer, bortset fra campingpladser, der er omfattet af campingreglementet.
- 6.1.2. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at andre campingområder end de, der er omfattet af kapitel 5, helt eller delvist indrettes i overensstemmelse med reglerne i punkt 5.4 (f.eks. campingområder i forbindelse med religiøse møder eller idrætsarrangementer), når det skønnes, at benyttelsen af campingområderne ikke indebærer større risiko for brandes opståen og udbredelse end benyttelsen af de i kapitel 5 omhandlede campingområder.

6.2. Generelt

- 6.2.1. Campingområder på indtil 1.000 m² kan etableres uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen, men skal overholde reglerne i punkt 6.2 og 6.3 i dette kapitel.
- 6.2.2. Campingområder med et samlet areal på over 1.000 m² må kun oprettes med kommunalbestyrelsens tilladelse og skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med reglerne i disse forskrifter.
- 6.2.3. Forsamlingstelte eller selskabshuse, der opstilles i campingområder, skal opfylde bestemmelserne i kapitlerne 2, 3 eller 4 i disse forskrifter.

6.3. Campingområder med et samlet areal på højst 1.000 m²

- 6.3.1. For campingområder med et samlet areal på højst 1.000 m² gælder alene reglerne i punkterne 6.2.3 og 6.4.6, litra d.

6.4. Campingområder med et samlet areal på over 1.000 m²

- 6.4.1. Teltområder og caravanområder skal være adskilt. Teltområder skal indrettes i overensstemmelse med punkt 6.4.2. Caravanområder skal indrettes i overensstemmelse med punkt 6.4.3.
- 6.4.2. Teltområde
 - a) Mindre telte skal opstilles i en indbyrdes afstand af mindst 3 m, jf. dog litra b.

Arealer med telte skal opdeles for hver 1.000 m² med mindst 5 m brede friområder.

- b) Uanset reglerne i litra a bortfalder afstandskrav mellem de enkelte telte, der opstilles på arealer på højst 500 m², når der mellem sådanne teltområder udlægges mindst 5 m brede friområder.

6.4.3. Caravanområde

Arealer med campingvogne, overnatningscontainere og lignende opdeles i felter på maksimalt 500 m². Mellem hvert felt skal der være et friområde på 5 m. Mellem de enkelte campingenheder skal der være en afstand på 3 m.

6.4.4. Kogepladser

- a) Kogepladser skal omgives af 10 m brede friområder på alle sider.
- b) Let antændelig vegetation i og omkring kogepladsen skal fjernes.
- c) Der skal forefindes brandslukningsmateriel, som angivet i punkt 6.4.5, litra a.
- d) Kogepladserne skal i øvrigt indrettes efter kommunalbestyrelsens anvisninger.

6.4.5. Brandberedskab

- a) På campingområdet skal der forefindes brandslukningsmateriel efter kommunalbestyrelsens bestemmelse.

Håndildslukkere skal for så vidt angår konstruktion være i overensstemmelse med bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr.

Håndildslukkerne skal opfylde kravene i DS/EN 3-7 *Håndildslukkere – Del 7: Karakteristika, ydeevnekrav og prøvningsmetoder* med hensyn til slukningsevne, dog således at

- Kulsyresneslukkere mindst skal være af type 55 B
- Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B
- Trykvandslukkere mindst skal være af type 13 A

Håndildslukkere, der lovligt er taget i brug samt opfylder kravene i DS 2120:1986 *Brandslukningsmateriel. Håndildslukkere* eller en tilsvarende anerkendt standard med hensyn til slukningsevne kan fortsat anvendes, dog således at

- Kulsyresne- og pulverslukkere skal være af en størrelse på mindst 6 kg.
- Kulsyresneslukkere mindst skal være af type 55 B.
- Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B.
- Trykvandslukkere skal være på mindst 10 liter.

- b) Håndildslukkere omfattet af litra a skal tilses og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i DS 2320 *Brandslukningsmateriel - Håndildslukkere – Besigtigelse, genopladning, trykprøvning.*

Håndsprøjtebatterier skal kontrolleres og vedligeholdes, således at de er pålidelige.

- c) Brandslukningsmateriel skal anbringes synligt og være let tilgængeligt. Anbringelsesstederne skal afmærkes i overensstemmelse med bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.
- d) Placering af telefon, radio eller andet kommunikationsmiddel og eventuel afmærkning af anbringelsesstedet skal ske efter aftale med kommunalbestyrelsen.

6.4.6. Ordensregler

- a) Den ansvarlige arrangør eller en af denne udpeget leder skal drage omsorg for, at der altid er fornødent vagtpersonale til at sikre, *at* campingområdet indrettes i overensstemmelse med reglerne i punkterne 6.4.2 - 6.4.4, og *at* ordensreglerne i litra b – j overholdes.

Vagtpersonalet skal være grundigt instrueret om placeringen og brugen af det i punkt 6.4.5, litra a, nævnte brandslukningsmateriel og om, hvorledes redningsberedskabet alarmes.

- b) Serviceområder og parkeringsarealer skal indrettes efter kommunalbestyrelsens nærmere anvisninger.
- c) Telte, der opstilles i friområder, skal omgående fjernes. I øvrigt skal friområderne holdes frie og ryddelige i hele deres bredde, således at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.
- d) Brug af åben ild er forbudt undtagen på særligt indrettede områder.
- e) Kogeapparater og lignende må ikke anvendes på teltområder, der er indrettet som angivet i punkt 6.4.2, litra b.
- f) Placering og brug af kogeapparater og lignende i containere, bortset fra elkogeplader, skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Såfremt der anvendes olie- eller gasfyrede aggregater skal disse opstilles udenfor containeren.
- g) Brandbart affald må ikke henkastes i campingområdet, men skal anbringes i lukkede affaldscontainere af ubrandbart materiale. Affaldscon-

tainere skal placeres efter nærmere aftale med kommunalbestyrelsen. Affaldscontainere skal tømmes mindst 1 gang om dagen.

- h) Parkering af motorkøretøjer må ikke finde sted på telt- og caravanområder eller på de i punkterne 6.4.2 og 6.4.3 omtalte friområder.
- i) Møbler og lignende brandbare genstande må ikke medbringes i campingområdet. Undtaget herfra er campingenheders faste installationer samt soveposer, liggeunderlag og andet letvægtsudstyr, der normalt anvendes i forbindelse med overnatning.
- j) Fyrværkeri må ikke medbringes i campingområder.

6.4.7. Opslag

Ved indgangen til campingområdet og på andre hensigtsmæssige steder i området skal der være tydelige opslag med forbud mod afbrænding af bål og med påbud om, at campingenheder kun må opstilles på de af vagtpersonalet anviste pladser, og at affald skal anbringes i de affaldscontainere, der er opstillet i campingområdet.

Hvis teltområderne er indrettede, som angivet i punkt 6.4.2, litra b, skal der ved disse være tydelige opslag med forbud mod anvendelse af kogeapparater og lignende.

Ovennævnte opslag skal udføres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerhedsskiltning.

6.5. Campingområder med et samlet areal på over 50.000 m², eller med flere end 2.500 overnattende personer

- 6.5.1. For campingområder som har et samlet areal på over 50.000 m², eller med flere end 2.500 overnattende personer, kan kommunalbestyrelsen efter en brandmæssig risikovurdering stille yderligere krav til brandvænsforanstaltninger, f.eks. krav om beredskabsplan, brandberedskab, yderligere opdeling af campingområder, særlige ordensregler m.v.

7. Salgsområder

7.1. Anvendelsesområde

- 7.1.1. Reglerne i dette kapitel gælder for salgsområder på musikfestivaler, markeder, dyrskuer og lignende.

7.2. Generelt

- 7.2.1. Salgsområder, som har et samlet areal på indtil 500 m², kan indrettes og benyttes uden kommunalbestyrelsen tilladelse, men skal overholde regler i punkt 7.2 og 7.3 i dette kapitel.
- 7.2.2. Salgsområder på over 500 m² må kun placeres, indrettes og benyttes med kommunalbestyrelsens tilladelse og i overensstemmelse med reglerne i disse forskrifter.

Kommunalbestyrelsen kan godkende andre vilkår, end de i punkterne 7.3.1 til 7.5.1 nævnte. De af kommunalbestyrelsen godkendte vilkår skal sikre, at de i punkt 1.2.1 indeholdte hensyn tilgodeses i mindst samme omfang som ved anvendelse af forskrifterne.

7.3. Salgsområder med et samlet areal på højst 500 m²

- 7.3.1. For salgsområder med et samlet areal på indtil 500 m² gælder alene reglerne i punkterne 7.4.1, litra a, 7.4.2, 7.4.4, litra c, d, f og g, samt 7.5.

7.4. Salgsområder med et samlet areal på over 500 m²

7.4.1. Afstandsforhold

- a) Der skal udlægges mindst 10 m brede friområder mellem salgsområder og nærmeste selskabshus, forsamlingsstelt, telt- og caravanområde og parkeringsområde.
- b) Salgsområder skal opdeles i delarealer på maksimalt 1.000 m², som skal være omgivet af mindst 10 m brede friområder. Friområdetets bredde kan dog reduceres til 5 m, hvis dette anses for forsvarligt af hensyn til redningsberedskabets indsats.

Friområdetets bredde kan tillige reduceres til 5 m under forudsætning af, at der etableres et egentligt slukningsberedskab efter kommunalbestyrelsens bestemmelse.

7.4.2. Rumopvarmning mv.

- a) I boder, hvor der foretages rumopvarmning eller anvendes kogeapparater og lignende, skal der opsættes mindst 1 godkendt håndildslukker som angivet i punkt 7.4.3, litra a, og 1 brandtæppe ved alle udgange til friområder.
- b) Rumopvarmning må kun ske med elvarme.
- c) Ved anvendelse af flaskegas er det en forudsætning,
 - at maksimalt anvendes 1 gasflaske pr. opvarmningssted,
 - at gasflasker, der anvendes inde i salgsboderne, ikke må have en tilladelig fyldning, der overstiger 11 kg,
 - at evt. reservegasflaske opstilles i det fri,
 - at gasflasker skal være sikret mod påkørsel og placeres oprejst,
 - at gasflasker med en tilladelig fyldning på over 11 kg altid anbringes i det fri afskærmet fra publikum,
 - at det samlede gasoplæg pr. delareal, jf. punkt 7.4.1, litra b,
 - enten* maksimalt er på 1000 kg,
 - eller* indrettes i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser.

7.4.3. Brandberedskab

- a) I salgsområdet skal der forefindes brandslukningsmateriel efter kommunalbestyrelsens bestemmelse.

Håndildslukkere skal for så vidt angår konstruktion være i overensstemmelse med bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr.

Håndildslukkerne skal opfylde kravene i DS/EN 3-7 *Håndildslukkere – Del 7: Karakteristika, ydeevnekrav og prøvningsmetoder* med hensyn til slukningsevne, dog således at

- Kulsyresneslukkere mindst skal være af type 55 B.
- Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B.
- Trykvandslukkere mindst skal være af type 13 A.

Håndildslukkere, der lovligt er taget i brug samt opfylder kravene i DS 2120:1986 *Brandslukningsmateriel. Håndildslukkere* eller en tilsvarende anerkendt standard med hensyn til slukningsevne kan fortsat anvendes, dog således at

- Kulsyresne- og pulverslukkere skal være af en størrelse på mindst 6 kg.
- Kulsyresneslukkere mindst skal være af type 55 B.
- Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B.
- Trykvandslukkere skal være på mindst 10 liter.

- e) Håndildslukkere omfattet af litra a skal tilses og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i DS 2320 *Brandslukningsmateriel - Håndildslukkere – Besigtigelse, genopladning, trykprøvning.*

Håndsprøjtebatterier skal kontrolleres og vedligeholdes, således at de er pålidelige.

- b) Brandslukningsmateriel skal anbringes synligt og være let tilgængeligt.

Anbringelsesstederne skal afmærkes i overensstemmelse med bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning.

- c) Placering af telefon, radio eller andet kommunikationsmiddel og eventuel afmærkning af anbringelsesstedet skal ske efter aftale med kommunalbestyrelsen.

7.4.4. Ordensregler

- a) Friområder skal holdes fri for udstillede varer, oplag m.v.
- b) Salgsbodernes bagområder skal være forsvarligt afspærret for publikum.
- c) Brug af åben ild er forbudt undtagen på særligt indrettede områder.
- d) Placering og brug af kogeapparater, grill og lignende i og ved salgsboder, bortset fra elkogepåser, skal godkendes af kommunalbestyrelsen.
- e) Brændbart affald må ikke henkastes i salgsområdet, men skal anbringes i lukkede affaldscontainere af ubrændbart materiale. Affaldscontainere skal placeres efter nærmere aftale med kommunalbestyrelsen.
- f) Uanset reglerne i litra e må der i eller ved den enkelte salgsbod placeres én affaldscontainer med et rumindhold på højst 1 m³ til brug for mindre mængder af affald, herunder brændbart affald.
- g) Affaldscontainere skal tømmes mindst 1 gang om dagen.
- h) Parkering i salgsområdet er ikke tilladt. Undtaget herfra er op til 2 køretøjer med direkte tilknytning til salgsfunktionen.

7.5. Salgsområder på over 500 m² med særlige brandmæssige forhold

- 7.5.1. I salgsområder, hvor særlige forhold gør sig gældende, f.eks. hvor det findes store brandbare oplag, områder med levende dyr, eller hvor der er forsamlet særligt mange mennesker, kan kommunalbestyrelsen efter en

brandmæssig risikovurdering stille yderligere krav til brandvænsforanstaltninger, f.eks. krav om beredskabsplan, brandberedskab, yderligere opdeling af salgsområder, maksimal størrelse på salgsboder, særlige ordensregler m.v.

Underbilag 1

Driftsjournal for forsamlingsstelt/selskabshus

Navn:

Adresse:

Kontrol før enhver benyttelse af lokaliteterne:

- Flugtveje kan åbnes indefra i fuld bredde og højde.
- Flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde.
- Udgange kan passeres i flugtreningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj.
- Udgange samt flugtvejsbelysning (skilte og belysning) er synlige.
- Opslag på et synligt sted:
 - med angivelse af det maksimale antal personer, når forsamlingssteltet/selskabshuset anvendes uden inventaropstilling, eller
 - med angivelse af inventaropstilling i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelingsplan.
- Håndsprøjter og tilhørende spande er vandfyldte.
- Personalet har modtaget instruktion om det tilladte antal personer, om ordensreglerne og om brug og placering af brandslukningsmateriellet.
- Personale er instrueret i brand- og evakueringsinstruksen.

Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden.

Dato og klokkeslæt for kontrol:

Navn på ansvarlig arrangør/leder:

Underskrift af ansvarlig arrangør/leder:

Underbilag 2

Brand- og evakueringsinstruks

1. Alarmér redningsberedskabet.

Hvordan alarmeres redningsberedskabet (nærmeste telefon/mobiltelefon – ring 112 eller via andet kommunikationsmiddel)

2. Orienter øvrigt personale. Tænd eventuelt orienteringslys.

Hvordan gives orienteringen? Hvor findes afbryder? Hvem gør det?

3. Optræden og musik standses. Lyseffekter, røgmaskiner og lignende afbrydes.

Hele personalet bør vide, hvordan anlæggene betjenes.

4. Gæsterne anmodes om at forlade lokalerne.

Hvordan? Orientering gives så vidt muligt med lydanlæg.

5. Personalet vejleder gæster om flugtvejenes placering.

Personalet skal være velorienteret om flugtvejenes placering.

6. Brandslukningsmateriel bemannes og betjenes.

Personalet påbegynder slukning, forudsat dette skønnes sikkert og muligt.

Underbilag 3

Eksempel på teltopstilling i klynger

