

5. januar 2015

CFO

Sagsnr.: 2014/033252

Sagsbehandler: NEB

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

Udkast sendt i høring den 4. juli 2014 til:	Modtaget svar fra:
Arbejdstilsynet	15. juli 2014
Bisgaard Sørensen Teltudlejning	
Brancheforeningen for Dansk Festudlejere	
Campingrådet	
Comtech	
DANAK	
Danmarks Tivoli Forening	
Danske Handicaporganisationer	
Danske Regioner	
Dansk Autocamperforening	14. august 2014 (Autocamperrådet har på vegne af autocamperforeningerne indsendt et fælles høringssvar)
Dansk Byggeri	10. juli 2014
Dansk Camping Union	
Dansk Erhverv	12. august 2014 (har meddelt, at de ikke ønsker at afgive høringssvar)
Dansk Industri	
Dansk Live	15. august 2014
Dansk Standard	
De Grønne Pigespejdere	12. august 2014 (Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd har på vegne af deres medlemsorganisationer – De Grønne Pigespejdere, Det Danske Spejderkorps, Frivilligt Dreng- og Pigeforbund FDF og KFUM Spejderne – indsendt et fælles høringssvar)
Det Danske Spejderkorps	
De To Denmark	
Energistyrelsen	
Erhvervs- og Vækstministeriet	17. august 2014 (Erhvervs- og Vækstministeriet har på vegne af

Erhvervsstyrelsen	Erhvervsstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen indsendt et fælles hørings-svar)
Event & Exhibition Association Denmark (EVEX)	
European Tour Production ApS	
Festbutikken ApS	
Finansministeriet	
Forbrugerrådet	13. august 2014
FORCE TECHNOLOGY	
Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB)	10. august 2014
Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI)	
Forsikring og Pension	
Forsvarsministeriet	
Forum for Danske Bygningsmyndigheder	
Frivilligt Dreng- og Pigeforbund FDF	12. august 2014 (indsendt af Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd)
Gelsted Teltudlejning	
Hvalsø Teltudlejning ApS	
Ingeniørforeningen Danmark	
Justitsministeriet	15. august 2014
Key Cab	
KFUM Spejderne	12. august 2014 (indsendt af Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd)
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet	
Kommunernes Landsforening (KL)	
Konstruktørforeningen	
Kulturministeriet	10. juli 2014
Natur og Ungdom	
Naturstyrelsen	
Nordic Rentals A/S	
Ranum Teltudlejning ApS	
Service 2000 A/S	
Sikkerhedsstyrelsen	17. august 2014 (indsendt af Erhvervs- og Vækstministeriet)
Statikeranerkendelsesudvalget	
Statsforvaltningen	12. august 2014
Tekniq	24. juli 2014
Teknologisk Institut	
Tinghøj Service Udlejning	
Økonomi- og Indenrigsministeriet	13. august 2014
Ørsted Teltudlejning A/S	

Udkastet har været tilgængeligt på høringsportalen.

Der er endvidere modtaget høringssvar fra Brand og Redning Djursland, Norddjurs Kommune af 15. juli 2014, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI) af 19. august 2014 og Finanstilsynet af 11. august 2014.

HØRINGSSVAR..... 6

AD GENERELLE BEMÆRKNINGER..... 6

AD BEMÆRKNINGER TIL DE ENKELTE BESTEMMELSER I UDKAST TIL BEKENDTGØRELSE OM

BRANDVÆRNSFORANSTALTNINGER FOR FORSAMLINGSTELTE M.V. 7

AD § 5, STK. 3:..... 7

AD BEMÆRKNINGER TIL DE ENKELTE PUNKTER I BILAGET TIL UDKAST TIL BEKENDTGØRELSE OM

BRANDVÆRNSFORANSTALTNINGER FOR FORSAMLINGSTELTE M.V. 7

AD GENERELLE BEMÆRKNINGER: 7

AD PUNKT 1.1.1:..... 9

AD PUNKT 1.2.1:..... 9

AD PUNKT 1.2.4:..... 10

AD PUNKT 1.3.1:..... 10

AD PUNKT 1.3.2:..... 11

AD PUNKT 1.3.3:..... 11

AD PUNKT 2.1.1:..... 11

AD PUNKT 2.1.2:..... 12

AD PUNKT 2.1.3:..... 12

AD PUNKT 2.1.4, LITRA D: 12

AD PUNKT 2.1.4, LITRA E:..... 13

AD KAPITEL 3: 13

AD PUNKT 3.1.1:..... 13

AD PUNKT 3.2:..... 14

AD PUNKT 3.2.1:..... 14

AD PUNKT 3.3.2:..... 14

AD PUNKT 3.3.3:..... 14

AD PUNKT 3.4.2:..... 15

AD PUNKT 3.5.1:..... 15

AD PUNKT 3.5.2:..... 15

AD PUNKT 3.8.1:..... 16

AD PUNKT 3.9.1:..... 16

AD PUNKT 3.9.2:..... 17

AD PUNKT 4.1.3:..... 17

AD PUNKT 5.1.1:..... 17

AD PUNKT 5.3.2:..... 18

AD PUNKT 5.4.2, LITRA A:..... 18

AD PUNKT 5.4.2, LITRA D: 18

AD PUNKT 5.4.3, LITRA D: 18

AD PUNKT 5.5:..... 19

AD PUNKT 6.2:..... 19

AD PUNKT 6.2.1:..... 19

AD PUNKT 6.4.2:..... 19

AD PUNKT 6.4.3:..... 20

AD PUNKT 6.4.4:..... 20

AD PUNKT 6.4.5, LITRA B:..... 21

AD PUNKT 6.4.5, LITRA D:	21
AD PUNKT 6.4.6, LITRA C:.....	21
AD PUNKT 6.4.6, LITRA D:	21
AD PUNKT 6.4.6, LITRA G:	22
AD PUNKT 6.4.6, LITRA H:	23
AD PUNKT 6.4.6, LITRA I:.....	23
AD PUNKT 6.4.6, LITRA J:	23
AD PUNKT 6.4.7:.....	23
AD PUNKT 6.5:.....	24
AD KAPITEL 7:	24
AD PUNKT 7.2:.....	25
AD PUNKT 7.4.1:.....	25
AD PUNKT 7.4.2, LITRA A:.....	26
AD PUNKT 7.4.2, LITRA B:.....	27
AD PUNKT 7.4.2, LITRA C:.....	27
AD PUNKT 7.4.3, LITRA B:.....	28
AD PUNKT 7.4.2, LITRA C:.....	28
AD PUNKT 7.5:.....	28
AD UNDERBILAG 1: DRIFTSJOURNAL FOR FORSAMLINGSTELT/SELSKABSHUS.....	29

Hørings svar

Arbejdstilsynet, Dansk Byggeri, Finanstilsynet, Forbrugerrådet, Justitsministeriet, Kulturministeriet, Statsforvaltningen og Økonomi- og Indenrigsministeriet har ikke haft bemærkninger til udkastet.

Ad generelle bemærkninger

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd

Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd har ikke indholdsmæssige bemærkninger til høringsmaterialet, men bemærker, at såfremt Beredskabsstyrelsen ønsker at ændre "En vejledning om brandforebyggelse i teltlejre", der er udarbejdet af Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i samarbejde med Beredskabsstyrelsen, ønsker de at indgå i et samarbejde omkring dette. Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd stiller sig på samme måde til rådighed ved en eventuel revidering af "Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer".

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil i en eventuel kommende revision af vejledningerne indgå i dialog med Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd med henblik på et samarbejde.

Erhvervs- og Vækstministeriet

Erhvervs- og Vækstministeriet har sendt materialet videre i høring hos Erhvervsstyrelsen, Søfartsstyrelsen, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen. På baggrund af høringssvar fra Erhvervsstyrelsen har Erhvervs- og Vækstministeriet følgende bemærkninger:

Erhvervsstyrelsen, Team Effektiv Regulering (TER), vurderer, at udkastet vil medføre administrative lettelser for erhvervslivet i Danmark. TER vurderer, at de administrative lettelser ikke overstiger 10.000 timer årligt på samfundsniveau. De bliver derfor ikke kvantificeret yderligere.

Lettelsen består i, at ansøgere, der søger om tilladelse til at opstille transportable konstruktioner, som er certificeret efter certificeringsordningen for transportable telte og konstruktioner (i medfør af byggeloven), fremover kan slippe for at vedlægge ansøgningen en separat pladsfordelingsplan, hvis certificeringen af den pågældende transportable konstruktion omfatter en pladsfordelingsplan. Ansøgere, der søger om tilladelse til at opstille certificerede transportable konstruktioner, skal dog vedlægge ansøgningen en inspektionsrapport. De administrative byrder forbundet herved bliver dog udlignet som følge af, at noget tegningsmateriale, som i dag skal vedlægges ansøgningen, fremover vil indgå i inspektionsrapporten.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen er enig i, at udkastet til bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for forsamlingsstelte m.v. vil medføre visse administrative lettelser for erhvervslivet.

Ad bemærkninger til de enkelte bestemmelser i udkast til bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for forsamlingstelte m.v.

Ad § 5, stk. 3:

Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB)

FKB er i tvivl om, hvornår overgangsbestemmelsen i § 5, stk. 3, vil være relevant.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

For at skabe mere klarhed omkring bestemmelsen, vil Beredskabsstyrelsen omformulere den, således at det vil fremgå, at:

"Ansøgninger om tilladelser og godkendelser, der er indgivet senest den 31. december 2014 behandles og meddeles efter de regler, der er gældende på ansøgningstidspunktet".

Ad bemærkninger til de enkelte punkter i bilaget til udkast til bekendtgørelse om brandvænsforanstaltninger for forsamlingstelte m.v.

Ad generelle bemærkninger:

Autocamperrådet

Autocamperrådet efterspørger, hvorfor det nuværende punkt 1.2.3 i tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet, ikke er med i udkastet. Det nuværende punkt 1.2.3 har følgende ordlyd:

"Såfremt et camping- eller salgsområde benyttes i tidsrummet mellem solnedgang og solopgang, og området er omgivet af hegn eller lignende, skal hver udgang fra området være forsynet med belyste flugtvejsskilte. Til dette formål skal der etableres en stabil nødstrømsforsyning med en kapacitet svarende til mindst en halv time. Placeringen af flugtvejsskiltene skal ske efter nærmere anvisning af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet). Evt. døre og porte skal kunne åbnes i flugtreningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj."

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil medtage punktet i udkastet, dog med visse omformuleringer og således, at det fremtræder under de relevante kapitler:

"Såfremt et campingområde/salgsområde benyttes i tidsrummet mellem solnedgang og solopgang, og området er omgivet af hegn eller lignende, skal hver udgang fra området være forsynet med belyste flugtvejsskilte. Placeringen af flugtvejsskiltene skal ske efter kommunalbestyrelsens nærmere anvisning"

FKB

FKB bemærker, at der ikke er angivet afstandsforhold til naboskel, vej, bygninger m.v. og anfører videre, at afstandsforhold for telte vil blive afklaret i forbindelse med byggesagsbehandlingen, men at det samme højst sandsynligt ikke vil være tilfældet for camping og/eller salgsområder.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vurderer, at afstandsforholdene er tilgodeset tilstrækkeligt med angivelse af friarealer. Byggeloven, herunder reglerne om transportable konstruktioner, differentierer ikke, hvor en konstruktion er opstillet. De enkelte konstruktioner, der i selvstændig form er omfattet af certificeringsordningen, vil derfor blive behandlet og bl.a. krav til flugtvejsforhold vil blive afklaret under certificeringsordningen.

Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommune bemærker, at regelsættet er svært at administrere, da det ikke længere er i overensstemmelse med virkeligheden. Dette medfører store forskelle på, hvad der er tilladt i de forskellige beredskabsområder til stor fortvivelse for kræmmere og beredskabsinspektører.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil foretage en gennemgribende sproglig og strukturel revision af udkastet. Beredskabsstyrelsen håber at dette vil imødekomme Norddjurs Kommunes bemærkninger.

Norddjurs Kommune anfører, at kræmmermarkederne med tiden har ændret sig, og at regelsættet ikke længere passer til den faktiske opstilling af kræmmermarkeder. I dag kommer kræmmerne i store campingvogne med fortelt og varevogn og kræver meget plads, så arrangøren ikke kan få pladsen til at slå til. Kræmmerne ønsker at kunne lave mad og sove i campingvognen, og da pladsen er trang bliver campingvognene placeret ryg mod ryg, således at der er 4 campingenheder tæt op ad hinanden. Dette er i strid med punkt 1.2.1 samt flere punkter i kapitel 6 vedr. andre campingområder og kapitel 7 vedr. salgsområder, i bilaget.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen skal bemærke, at formålsbestemmelsen i punkt 1.2.1 altid skal være opfyldt. Med hensyn til salgsområder kan kommunalbestyrelsen godkende andre vilkår, der tilgodeser hensynene i punkt 1.2.1. Beredskabsstyrelsen vil indsætte en lignende bestemmelse i kapitlet vedr. campingområder om, at kommunalbestyrelsen kan godkende andre vilkår, end de i kapitlet nævnte, således at kommunalbestyrelsen kan foretage en vurdering af de konkrete forhold ved campingområdet. Dette vil være i tråd med de resterende kapitler i bilaget.

TEKNIQ

TEKNIQ anbefaler, at henvisningerne til andre regelsæt, herunder til gasreglementet og stærkstrømsbekendtgørelsen bibeholdes, og at der af hensyn til sikkerheden i samfundet samt til sundhed og miljø indføres oplysningstekster, der henviser til gasreglementet og

stærkstrømsbekendtgørelsen samt orienterer om, at der i lovgivningen inden for el-, vvs- og kloakinstallationsområdet er reguleret, hvilken type installationsarbejde, der kræver autorisation, og hvad der kan laves uden autorisation.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil i overensstemmelse med TEKNIQ's anbefaling bibeholde henvisningerne til gasreglementet og stærkstrømsbekendtgørelsen. Med hensyn til indføjelser af oplysnings- og orienteringstekster er det Beredskabsstyrelsens vurdering, at det bør være Sikkerhedsstyrelsen, der skal foretage en sådan orientering, idet det er deres ressortområde.

Ad punkt 1.1.1:

Dansk Live

Dansk Live efterspørger en definition på begreberne "forsamlingslokalitet" og "salgsbod" og anfører, at arrangørerne oplever en forskellig fortolkning af begreberne fra kommune til kommune. Dansk Live efterspørger ligeledes en definition på begrebet "serviceområder".

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen er enig i, at "salgsbod" bør defineres og vil under definitioner definere begrebet som "boder, telte eller selskabshuse, hvor der primært foregår handel, og som højst anvendes af 50 personer". Med hensyn til "forsamlingslokalitet" kan Beredskabsstyrelsen ikke se et behov for at definere begrebet, der anvendes i forbindelse med definitionerne af forsamlingsstelt og selskabshus som konstruktioner, der midlertidigt anvendes som forsamlingslokalitet. Med hensyn til "serviceområder" vil Beredskabsstyrelsen ændre i det ene punkt, hvor begrebet fremtræder, således at der i selve punktet er en forklaring.

FKB

FKB foreslår, at der indsættes en definition af "helt til det fri" som "det område, hvor man frit kan vælge den videre flugttretning (180°), og hvor man er i sikkerhed for brand eller andre truende ulykker", samt en definition af "mindre telt" som "telt til færre end 20 personer og mindre end 50 m²".

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil definere "helt til terræn i det fri" i overensstemmelse med FKB's forslag. Den tidligere definition på standardtelt som et "telt med følgende mål: 2 m x 2 m x 3 m, svarende til teltets højde, bredde og længde, vil blive indsat som definitionen på mindre telt. Der vil ikke fremgå et max personantal, da det ikke ses nødvendigt i forhold til teltets størrelse.

Ad punkt 1.2.1:

Dansk Live

Dansk Live foreslår, at salgskoder tilføjes formålsbestemmelsen i punktet, således at det fremgår, at disse skal indrettes og benyttes på en sådan måde, at brandfare forebygges eller formindskes, og således at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Salgskoder er en del af salgsområderne og vil via disse være omfattet. Beredskabsstyrelsen vurderer, at der ikke er behov for at tilføje dem separat.

Ad punkt 1.2.4:

Dansk Live:

Dansk Live ønsker formuleringen "efter en brandmæssig risikovurdering" indarbejdet i punktet og anfører videre, at formuleringen evt. bør være en forudsætning for alle de tilfælde hvor kommunalbestyrelsen fastsætter særlige vilkår, som ikke er beskrevet i bekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil ændre punktet i overensstemmelse med Dansk Lives forslag samt flytte punktet, således at det fremgår af hvert af de kapitler, det berører.

Ad punkt 1.3.1:

FKB

FKB anfører, at det ikke længere er relevant at indsende ansøgningen i to eksemplarer, da de fleste ansøgninger i dag modtages elektronisk.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil slette kravet om, at ansøgningen skal være i to eksemplarer. Beredskabsstyrelsen vil desuden omformulere og flytte hele punktet vedr. ansøgninger og godkendelser, således at krav hertil fremgår af hvert af de kapitler, det berører.

FKB foreslår, at der også kræves en e-mailadresse i forbindelse med ansøgningen.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil tilføje et krav om e-mailadresse i punktet i overensstemmelse med FKB's forslag.

FKB ønsker oplyst, hvordan det sikres, at der er en godkendt pladsfordelingsplan, når denne ikke skal fremsendes.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

En pladsfordelingsplan skal ikke medsendes, såfremt forsamlingsstellet eller selskabshuset er certificeret, og certificeringen omfatter en pladsfordelingsplan. Planen vil i dette tilfælde fremgå af inspektionsrapporten, som skal vedlægges ansøgningen til kommunalbestyrelsen.

FKB vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis der efter "brandfarlige oplag" indsættes en parentes, hvoraf det fremgår, hvad der forstås ved "brandfarlige oplag". Alternativt kan det fremgå af en vejledning.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil ændre punktet i overensstemmelse med FKB's forslag.

Ad punkt 1.3.2:

FKB

FKB anfører, at når det af punktet fremgår, at "Dette gælder dog ikke...", kan "dette" tolkes som, at det referer til alt ovenstående tekst i punktet. En mulig løsning for at undgå, at "dette" kan referere til forskellige ting, er at dele punktet i to.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil omformulere punktet, således at det fremtræder klart, at der ikke skal indsendes ansøgning vedrørende pladsfordelingsplan for cirkustelte, hvis det er certificeret med en pladsfordelingsplan, eller pladsfordelingsplanen er godkendt af Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen vil flytte punktet, således at det fremgår af det relevante kapitel.

Ad punkt 1.3.3:

Dansk Live

Dansk Live ønsker, at formuleringen om, at "tilbagekaldelse og ændring af vilkår kan kun ske, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, og hvis tilbagekaldelse står i rimeligt forhold til formålet hermed" bibeholdes. Formuleringen "efter en brandmæssig risikovurdering" ønskes ligeledes indarbejdet i punktet.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen skal bemærke, at proportionalitetsprincippet er et centralt forvaltningsretligt princip, der kræver, at et indgreb ikke er mere vidtgående, end hvad formålet tilsiger. Der gælder således et almindeligt forbud mod, at forvaltningen anvender mere indgribende foranstaltninger, hvis en mindre indgribende er tilstrækkelig. Beredskabsstyrelsen vurderer derfor, at formuleringen er overflødig. Formuleringen "efter en brandmæssig risikovurdering" vil blive indarbejdet i punktet i overensstemmelse med Dansk Lives forslag. Beredskabsstyrelsen vil flytte punktet, således at kravet fremgår af hvert af de kapitler, det berører.

Ad punkt 2.1.1:

FKB

FKB foreslår, at punktet formuleres således:

"Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m² og til højst 150 personer kan anvendes uden anmeldelse eller tilladelse fra kommunalbestyrelsen, men skal indrettes og benyttes i overensstemmelse med forskrifterne i dette kapitel."

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil ændre punktet for at markere, at der ved forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af højst 150 personer, ikke skal foreligge godkendelse fra kommunalbestyrelsen.

Ad punkt 2.1.2:

FKB

FKB efterspørger, hvor store/små oplag, der er tale om og anfører, at det giver mening med 10 m afstand til eksempelvis en affaldscontainer, men at 10 m til et halmoplag (stak) virker lavt sat. FKB spørger, hvorvidt der er sammenhæng med afstandskrav i anden lovgivning.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil for at tilgodese andre afstandskrav anføre, at "såfremt det brandfarlige oplag er omfattet af afstandskrav i beredskabslovgivningen, skal forsamlingsteltet og selskabshuset placeres således, at den indbyrdes afstand mindst svarer til summen af de to afstandskrav".

Ad punkt 2.1.3:

FKB

FKB anfører, at kravet om, at udgange med snoretræk og lignende skal holdes åbent i driftstiden ikke kan opfyldes i praksis. En erfaren teltholder får oplyst, at fuldt åbne udgange (ved snoretræk) kan være til stor ugunst for teltets stabilitet ved selv mindre vindhastigheder. FKB foreslår, at det i stedet fremgår, at "udgange skal med simple greb være lette at betjene".

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil ændre punktet, således at det fremgår, at "udgange skal kunne passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller værktøj", samt foretage konsekvensrettelser i hele udkastet.

Ad punkt 2.1.4, litra d:

FKB

FKB anfører, at begrænsningen på 5 F-gasvarmeovne kom ind efter rådgivning fra Sikkerhedsstyrelsen, da der ville være en risiko for dårlig forbrænding, hvis der var flere. FKB efterspørger, hvorvidt dette hænger sammen med beredskabslovgivningens øvrige krav vedr. F-gas.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Begrænsningen på 5-gasvarmeovne er en lempelse i forhold til tekniske forskrifter for gasser, og da der er tale om forsamlingsstelte og selskabshuse, der er mere brandbar, og dermed hurtigere vil brænde op, end faste konstruktioner, vil Beredskabsstyrelsen fastholde begrænsningen. Beredskabsstyrelsen vil dog inkludere kogeapparater og lignende i begrænsningen på max 5 F-gasinstallationer.

Ad punkt 2.1.4, litra e:

FKB

FKB anfører, at det ikke giver mening, at der må anvendes F-gas varmeovne, men ikke F-gas komfurer/blus i teltet.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil inkludere kogeapparater og lignende i begrænsningen på max 5 F-gasinstallationer, da styrelsen er enig i iagttagelsen.

Ad kapitel 3:

FKB

FKB bemærker, at der ikke umiddelbart er fastsat bestemmelser for brug af åben ild. I det gældende regelsæt bliver dette forhold til dels reguleret af bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., da der i tekniske forskrifter for forsamlingsstelte m.v. er en henvisning til denne. FKB bemærker videre, at der dog skal tages hensyn til køkkentelte og salgsboder, hvor der anvendes komfurer og gasblus.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen skal bemærke, at henvisningen til bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v. gælder ved anvendelse af scener og for afholdelse af udstillinger, basarer og lignende. Beredskabsstyrelsen vil under ordensreglerne indsætte, at kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod brug af åben ild. Dette vil være i tråd med driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v.

Ad punkt 3.1.1:

FKB

FKB foreslår, at punktet formuleres som følgende:

”Anvendelse af forsamlingsstelte og selskabshuse på over 50 m² og til mere end 150 personer skal godkendes af kommunalbestyrelsen og indrettes i overensstemmelse bestemmelserne i denne forskrift.”

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil ændre punktet, således at det fremgår, at forsamlingsstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Ad punkt 3.2:

FKB

FKB bemærker, at det eksisterende punkt vedr. mindre telte (køkken etc.) indenfor 5 m fra forsamlingssteltet, hvis det samlede areal er <1.000 m², ikke er medtaget i udkastet.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Større transportable konstruktioners afstandsforhold til mindre telte og selskabshuse, der indrettes til køkken, garderobe og andre servicefunktioner, såfremt det samlede areal af teltene og selskabshusene overstiger 1.000 m², er overladt til byggelovgivningen for at undgå dobbeltregulering.

Ad punkt 3.2.1:

FKB

FKB efterspørger, hvor store/små oplag, der er tale om og anfører, at det giver god mening med 10 m afstand til eksempelvis en affaldscontainer, men at 10 m til et halmoplæg (stak) virker lavt sat. FKB spørger, hvorvidt der er sammenhæng med afstandskrav i anden lovgivning.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil for at tilgodese andre afstandskrav anføre, at "såfremt det brandfarlige oplæg er omfattet af afstandskrav i beredskabslovgivningen, skal forsamlingssteltet og selskabshuset placeres således, at den indbyrdes afstand mindst svarer til summen af de to afstandskrav".

Ad punkt 3.3.2:

FKB

FKB anfører, at kravet om, at udgange med snoretræk og lignende skal holdes åbent i driftstiden ikke kan opfyldes i praksis. En erfaren teltholder får oplyst, at fuldt åbne udgange (ved snoretræk) kan være til stor ugunst for teltets stabilitet ved selv mindre vindhastigheder. FKB foreslår, at det i stedet fremgår, at "udgange skal med simple greb være lette at betjene".

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil ændre punktet, således at det fremgår, at "udgange skal kunne passeres i flugtreningen uden brug af nøgle eller værktøj".

Ad punkt 3.3.3:

Dansk Live

Dansk Live oplever, at kommunalbestyrelsen kan opfordre til eller kræve, at barduner og teltstænger fjernes, så de ikke er placeret i flugtvejene. I disse tilfælde vil de statiske be-

regninger, der ligger til grund for såvel byggetilladelser som certificering ikke længere være retvisende. Dansk Live ønsker en tilføjelse, der foreskriver, at master og barduner ikke må fjernes, med mindre det er dokumenteret som statistisk forsvarligt.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen skal bemærke, at der aldrig må være master og barduner i flugtveje, og at flugtveje og gangarealer skal være friholdte. Punktet regulerer master og barduner ved flugtveje, dvs. udenfor flugtvejene. Beredskabsstyrelsen vil præcisere dette i punktet.

Ad punkt 3.4.2:

FKB

FKB anfører, at der ingen faglig begrundelse er for at kræve, at stole i rækker skal fastgøres til gulvet. Derudover spørger FKB, hvad begrundelsen er for at kræve, at stole skal sammenkobles i grupper af 4 – og ikke 3 eller 5.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Stole i rækker skal fastgøres til gulvet for at hindre, at løse stole i tilfælde af brand ikke begrænser flugtvejenes anvendelse. Med hensyn til sammenkobling af stole i grupper af mindst 4, vil Beredskabsstyrelsen ændre punktet, således at der ikke fremgår et antal, men at sammenkoblingen skal udføres stabilt.

Ad punkt 3.5.1:

FKB

FKB foreslår, at der anvendes en mere nutidig sprogbrug, og at der derfor i stedet for "drage omsorg for" anføres "sørge for".

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil ændre punktet i overensstemmelse med FKB's forslag. Andre steder i udkastet, hvor der er anvendt "drage omsorg for" vil blive konsekvensrettet.

FKB foreslår, at kravet om underskrift erstattes med et generelt krav om angivelse af navn, da der i dag er mulighed for at føre driftsjournal elektronisk.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil ændre punktet i overensstemmelse med FKB's forslag. Beredskabsstyrelsen vil samtidig ændre kravet om, at driftsjournalen skal opbevares indtil arrangementet er slut, til at driftsjournalen skal opbevares i 3 måneder og på forlangende fremvises kommunalbestyrelsen. Dette vil være i tråd med driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v.

Ad punkt 3.5.2:

FKB

FKB anfører, at såfremt kravet vedr. fuldt åbne udgange ved snoretræk fastholdes, bør det ligeledes fremgå af driftsjournalen?

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Kravet vedr. fuldt åbne udgange ved snoretræk vil blive slettet i udkastet, og der vil i stedet være et krav om, at flugtveje skal kunne passeres i flugtreningen uden brug af nøgle eller værktøj.

FKB spørger, hvorfor flugtvejsbelysningen kun skal være synlig og ikke tændt i driftstiden.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil ændre punktet, således at det fremgår, at "flugtvejsudgange samt nødbelysning og/eller skilte ved disse er synlige, herunder tændte".

FKB anfører, at såfremt teltet er opstillet i en længere periode (på mere end 6 uger), kan der i forbindelse med byggesagsbehandlingen være vilkår om installationer, der kan give tilsvarende sikkerhedsniveau som angivet i bygningsreglementet (BR10), kap. 5.4. I så fald bør disse installationer ligeledes indgå som kontrolpunkter i driftsjournalen. Certificeringen vil på samme måde kunne afføde nogle relevante kontrolpunkter.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Såfremt et telt er opstillet i mere end 6 uger, skal kommunalbestyrelsen efter byggelovgivningen foretage et skøn over, hvorvidt der fortsat er tale om en midlertidig opstilling, eller om der nu er tale om en fast konstruktion. Hvis det er vurderingen, at det er overgået til at være en fast konstruktion, vil det ikke længere være omfattet af bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingsstelte m.v., men kan i stedet være omfattet af driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v. Vilkår og krav efter certificeringen/byggesagsbehandlingen vil blive behandlet efter byggelovgivningen, og Beredskabsstyrelsen ser derfor ikke anledning til at tilføje dem som kontrolpunkter i driftsjournalen.

Ad punkt 3.8.1:

FKB

FKB foreslår, at begrebet "heluldent" i punktet erstattes med "ubrandbart".

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil ændre punktet i overensstemmelse med FKB's forslag.

Ad punkt 3.9.1:

FKB

FKB anfører, at det savner mening at forlange en CO₂-slukker ved en almindelig 250 volts el-tavle, da de fleste slukkere kan slukke el-tavler op til 1.000 volt.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil ændre punktet, således at det fremgår, at "kommunalbestyrelsen kan kræve CO₂-slukkere ved større el-tavler, mikserpulte...".

Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI)

DBI foreslår, at der konsekvent i stedet for "kulsyresneslukker" angives "CO₂-slukker".

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil foretage en konsekvensrettelse i udkastet og ændre "kulsyresneslukker" til CO₂-slukker i overensstemmelse med DBI's forslag.

Ad punkt 3.9.2:

DBI

DBI foreslår, at der i stedet for "trykvandsslukker" anføres "håndildslukker".

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil ændre punktet i overensstemmelse med DBI's forslag.

DBI foreslår, at det af punktet fremgår, at brandtæppe og branddasker skal kontrolleres og vedligeholdes, således at de er pålidelige.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Der er ikke et krav om hverken brandtæppe eller branddaskere i forsamlingsstelte og selskabshuse, og Beredskabsstyrelsen ser derfor ingen anledning til ændring.

Ad punkt 4.1.3:

FKB

FKB anfører, at det er uklart, hvornår et staldtelt er omfattet af reglerne.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil indføre kapitel 4 om cirkustelte til kapitel 3 om forsamlingsstelte og selskabshuse til flere end 150 personer, da der for cirkustelte gælder samme krav som for samlingsstelte med de undtagelser, der vil fremgå af kapitel 3. Kravene til staldtelte vil udgå, da Beredskabsstyrelsen i samråd med FKB ikke ser et behov herfor. Definitionen af et staldtelt i punkt 1.1.1 vil som følge heraf blive slettet.

Ad punkt 5.1.1:

FKB

FKB efterspørger en definition på "lignende organisationer".

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil slette "lignende organisationer", da det under anvendelsesområdet for kapitlet vedr. campingområder for medlemmer af spejderorganisationer vil fremgå, hvornår der kan være tale om lignende organisationer.

Ad punkt 5.3.2:

DBI

DBI foreslår, at en skumslukker også indskrives i punktet, således at det fremgår, at pr. klynge med højst 8 telte, skal der forefindes et håndsprøjtebatteri med 2 x 10 l vand eller andet tilsvarende håndslukningsudstyr med pulver, skum eller vand.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil ændre punktet i overensstemmelse med DBI's forslag.

Ad punkt 5.4.2, litra a:

FKB

FKB foreslår, at "nærmere anvisning" ændres til "nærmere bestemmelse", således at det stemmer overens med punkt 6.4.5, litra a.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil ændre punktet i overensstemmelse med FKB's forslag.

Ad punkt 5.4.2, litra d:

FKB

FKB anfører, at punktet eventuelt skal omformuleres, da stort set alle mennesker i dag er forsynet med en mobiltelefon.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil slette punktet, da det ikke længere er relevant.

Ad punkt 5.4.3, litra d:

FKB

FKB anfører, at lukkede affaldscontainere ofte er en hindring for publikum, da det er besværligt at åbne disse.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil slette "lukkede affaldscontainere" og udelukkende angive "affaldscontainere", således at dette giver mulighed for at anvende åbne affaldscontainere.

FKB angiver, at kravet om tømning af affaldscontainere mindst 1 gang om dagen kan fastsættes til at være efter behov. FKB ønsker samtidig oplyst, hvem der skal sikre, at affaldscontainere tømmes.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

FKB har til et afklarende møde vedr. deres hørings svar den 1. september 2014 oplyst, at de ønsker den nuværende formulering fastholdt.

Ad punkt 5.5:

FKB

FKB anfører, at det i vejledningen klart bør forklares, at kommunalbestyrelsens yderligere krav skal løses af arrangøren, således at kommunalbestyrelsen ikke kan stille krav til arrangøren om anvendelse af en specifik virksomhed til opgaven.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Der gælder i forvaltningen et generelt forbud mod magtfordrejning, der kendetegnes ved retsstridig og kritisabel brug eller misbrug af de beføjelser, som man er tilført på grund af ens status som forvaltningsmyndighed. Kommunalbestyrelsen kan derfor ikke stille krav om anvendelse af en specifik virksomhed, medmindre der er saglige og objektive forhold, der taler herfor. Beredskabsstyrelsen vurderer, at formuleringen er overflødig, da der er tale om et forvaltningsretligt grundprincip, men vil overveje, hvorvidt det skal fremgå af en vejledning.

Ad punkt 6.2:

Autocamperrådet

Autocamperrådet foreslår, at punkterne 6.2.1 og 6.2.2 sammenskrives med punkterne 6.3.1 og 6.4.1, således at punkt 6.2 alene består af punkt 6.2.3.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil flytte kapitlet af hensyn til systematikken, således at det nu udgør kapitel 4. Opstillingen i kapitlet vil samtidig blive ændret. Beredskabsstyrelsen håber, at dette vil imødekomme Autocamperrådets forslag.

Ad punkt 6.2.1:

Autocamperrådet

Autocamperrådet henleder opmærksomheden på, at der er en fejl i punktet, idet det henviser til sig selv.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil tilrette henvisningen og samtidig ændre opstillingen i kapitlet.

Ad punkt 6.4.2:

FKB

FKB anfører, at det bør drøftes, hvorvidt campingområder bør være på max 1.000 m² uden afstande. Dette vil være en lempelse og begrundet i en fuldskala-øvelse afholdt af Roskilde Festival og DBI, der viste at en brand i teltområderne ikke spreder sig og slet ikke over friområderne på 5 m. Forsøget blev afprøvet under almindelige vindforhold og med en vindblæser.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil ændre punktet i overensstemmelse med FKB's forslag, således at det maksimale areal på campingområder hæves til 1.000 m².

Ad punkt 6.4.3:

Autocamperrådet

Autocamperrådet foreslår, at punktet formuleres som følgende:

"Arealer med campingvogne, campingbiler, overnatningscontainere og lignende opdeles i friarealer af en bredde på mindst 5 m, således at enhver campingenhed har uhindret adgang til og er tilgængeligt fra et sådant friområde. Mellem de enkelte campingenheder skal der være en afstand på mindst 3 m."

I høringssvaret er vist eksempler på opstillinger, der overholder disse krav.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil ændre punktet, således at det fremgår, at "caravanområder skal opdeles med mindst 5 m brede friområder for hvert felt på maksimalt 1.000 m². Mellem de enkelte campingenheder skal der være en afstand på mindst 3 m."

Dansk Live

Dansk Live efterspørger en tilføjelse om, at såfremt overnatningscontainere er konstrueret som stålcontainere kan disse opstilles uden afstandskrav, under forudsætning af at redningsåbninger og døre er friholdte.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil indsætte en bestemmelse i kapitlet vedr. campingområder om, at kommunalbestyrelsen kan godkende andre vilkår, end de i kapitlet nævnte, således at kommunalbestyrelsen kan foretage en vurdering af de konkrete forhold ved campingområdet. Dette vil være i tråd med de resterende kapitler i bilaget. Det er således en vurdering, som kommunalbestyrelsen skal foretage i den konkrete sag.

Ad punkt 6.4.4:

Autocamperrådet

Autocamperrådet foreslår, at overskriften til punktet ændres til "Kogepladser i det fri".

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil ændre overskriften i overensstemmelse med Autocamperrådets forslag.

Ad punkt 6.4.5, litra b:

DBI

DBI foreslår, at der af punktet også fremgår, at brandtæppe og branddasker skal kontrolleres og vedligeholdes, således at de er pålidelige.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Der er ikke et krav om hverken brandtæppe eller branddaskere i campingområder, der ikke benyttes af medlemmer af spejderorganisationer, og Beredskabsstyrelsen ser derfor ingen anledning til ændring.

Ad punkt 6.4.5, litra d:

Dansk Live

Dansk Live anfører, at alarmeringsstandere og lignende bør være overflødig, da der i dag er hundredvis af alarmeringsmuligheder tilgængelige med mobiltelefonen. Dette er ligeledes i tråd med, at de orange alarmeringsstandere langs motorvejen nedlægges.

FKB

FKB anfører, at punkterne eventuelt skal omformuleres, da stort set alle mennesker i dag er forsynet med en mobiltelefon.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vurderer, at kravet i dag ikke længere er relevant. Punktet vil derfor blive slettet.

Ad punkt 6.4.6, litra c:

Autocamperrådet

Autocamperrådet foreslår, at punktet formuleres som følgende:

"De i punkterne 6.4.2 og 6.4.3 omtalte friområder skal i hele deres bredde holdes fri for parkerede køretøjer af enhver art, telte og andet, der kan hindre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand."

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil ændre punktet, så det fremgår at alle friområder skal holdes frie og ryddelige, herunder for parkerede køretøjer, telte m.v., i hele deres bredde. Der er tale om en sammenskrivning af punktet (4.4.6, litra c) og sidste del af punkt 4.4.6, litra h.

Ad punkt 6.4.6, litra d:

Autocamperrådet

Autocamperrådet foreslår, at punktet formuleres som følgende:

”Brug af åben ild er forbudt undtagen på særligt indrettede områder. Undtaget er endvidere brug af faste installationer omfattet af og installeret i henhold til det af Sikkerhedsstyrelsen udarbejdede Gasreglement afsnit B-3: Forskrifter for F-gasinstallationer i skurvogne, campingvogne, autocampere m.v.”

Hertil bemærker Autocamperrådet, at autocampere er forsynet med et køkken med gasblus samt køleskab og varmeanlæg, der kan være gas- eller dieselfyret. Der er ikke tvivl om, at gasblus falder ind under begrebet ”åben ild”, men er i tvivl om køleskab og varmeanlæg falder ind under dette begreb, da flammen er i et brandkammer med lufttilførsel udefra og ligeledes med en skorsten, der udleder forbrændingsluften.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen skal bemærke, at indretning af campingvogne-, biler m.v., herunder gasinstallationer i disse ikke reguleres af beredskabslovgivningen. Punktet regulerer bålpladser og lignende i campingområder.

Ad punkt 6.4.6, litra g:

Dansk Live

Dansk Live anfører, at det er et stort problem at få festivalgæster til at benytte lukkede containere til henkastning af affald. Særligt i forbindelse med at campingpladserne lukker, er der et ønske om, at telte m.v., som gæsterne ikke ønsker at tage med hjem, bliver opsamlet i containere. Dansk Live efterspørger derfor en mulighed for at benytte åbne containere til dette, under forudsætning af at de er bevogtet, og at der er slukningsmateriale på stedet.

FKB

FKB anfører, at lukkede affaldscontainere ofte er en hindring for publikum, da det er besværligt at åbne disse.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil slette ”lukkede affaldscontainere” og udelukkende angive ”affaldscontainere”, således at dette giver mulighed for at anvende åbne affaldscontainere.

FKB angiver, at kravet om tømning af affaldscontainere mindst 1 gang om dagen kan fastsættes til at være efter behov. FKB ønsker samtidig oplyst, hvem der skal sikre, at affaldscontainere tømmes.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

FKB har til et afklarende møde vedr. deres høringssvar den 1. september 2014 oplyst, at de ønsker den nuværende formulering fastholdt.

Ad punkt 6.4.6, litra h:Autocamperrådet

Autocamperrådet foreslår, at punktet formuleres som følgende:

"Parkering af motorkøretøjer må ikke finde sted på teltområderne."

FKB

FKB anfører, at autocampere, der er placeret i et caravanområde, må være undtaget. Beredskabsstyrelsen har tidligere udtalt, at autocampere kan placeres i et caravanområde under forudsætning af, at de ikke flyttes under arrangementet. Dette bør indskrives i ordensreglerne.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil ændre punktet og slette henvisningen til caravanområder, da disse er defineret ved, at der opstilles motorkøretøjer på området. Med hensyn til henvisningen til, at der ikke må parkeres motorkøretøjer på friområder, er dette punkt omformuleret og flyttet.

Ad punkt 6.4.6, litra i:Autocamperrådet

Autocamperrådet foreslår, at "og ophold" tilføjes punktet, således at det fremgår, at faste installationer samt soveposer, liggeunderlag og andet letvægtsudstyr, der normalt anvendes i forbindelse med overnatning og ophold er undtaget.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil ændre punktet i overensstemmelse med Autocamperrådets forslag.

Ad punkt 6.4.6, litra j:FKB

FKB efterspørger om kravet, om at der ikke må medbringes fyrværkeri ikke bør fremgå af samtlige kapitler?

DBI

DBI anfører, at der vel er tale om et generelt forbud til afsnit 1.2 og henviser i den forbindelse til Tekniske forskrifter for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil slette henvisninger vedr. fyrværkeri, da disse falder under Sikkerhedsstyrelsens ressortområde.

Ad punkt 6.4.7:

Dansk Live

Dansk Live anfører, at kommunikation via sociale medier eller via programmet erfaringsmæssigt rammer langt flere af gæster end opslag ved indgange m.v., og at punktet i højere grad bør markere arrangørens kommunikationsforpligtelse.

FKB

FKB angiver, at informering også kan foregå andre steder end nævnt, f.eks. i programmet eller på billetter.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil ændre punktet, således at det markerer, at der foreligger en forpligtelse til at informere, og der åbnes op for andre former informationstiltag.

DBI

DBI anfører, at det i stedet for "vagtpersonale" bør fremgå, at campingenheder kun må opstilles på de af "den ansvarlige arrangør eller en af denne udpeget leder" anviste pladser.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil ændre opstillingen i hele punktet og samtidig slette henvisningen til "vagtpersonale".

Ad punkt 6.5:

FKB

FKB anfører, at det i vejledningen klart bør forklares, at kommunalbestyrelsens yderligere krav skal løses af arrangøren, således at kommunalbestyrelsen ikke kan stille krav til arrangøren om anvendelse af en specifik virksomhed til opgaven.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Der gælder i forvaltningen et generelt forbud mod magtfordrejning, der kendetegnes ved retsstridig og kritisabel brug eller misbrug af de beføjelser, som man er tilført på grund af ens status som forvaltningsmyndighed. Kommunalbestyrelsen kan derfor ikke stille krav om anvendelse af en specifik virksomhed, medmindre der er saglige og objektive forhold, der taler herfor. Beredskabsstyrelsen vurderer, at formuleringen er overflødig, da der er tale om et forvaltningsretligt grundprincip, men vil overveje, hvorvidt det skal fremgå af en vejledning.

Ad kapitel 7:

FKB

FKB efterspørger, hvorfor der ikke længere er krav til flugtveje i salgsområder.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Krav til flugtveje i salgsområder reguleres nu alene af byggelovgivning med den hensigt at undgå dobbeltregulering og tydeliggøre snittet mellem Beredskabsstyrelsens regler og reg-

lerne i byggelovgivningen. Byggelovgivningen, herunder reglerne om transportable konstruktioner, differentierer ikke, hvor en konstruktion er opstillet. De enkelte konstruktioner, der selvstændigt er omfattet af certificeringsordningen, vil derfor blive behandlet og afklaret under certificeringsordningen.

Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommune spørger, hvad der skal forholdes til ved overnatninger. I tekniske forskrifter for forsamlingsstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet af 18. oktober 2005 gives tilladelse til 2 personer, der overnatter i tilknytning til "boden".

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil medtage kravet om max 2 overnattende, således at:

"Campering, herunder overnatning, i salgsområdet er ikke tilladt. Overnatning af indtil 2 personer med tilknytning til den enkelte salgsbod kan dog tillades efter godkendelse af kommunalbestyrelsen under forudsætning af, at der etableres en ordning med fast vågen vagt, der skal foretage rundering efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse".

Ad punkt 7.2:

FKB

FKB fremfører, at arealet på 500 m² bør ændres til 1.000 m², da der ikke siden år 2000 har været eksempler på brandspredning, og set i lyset af udviklingen af salgsområder vil dette tilgodese arrangøren uden at forringe sikkerhedsniveauet.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil ændre punktet i overensstemmelse med FKB's forslag.

Ad punkt 7.4.1:

Dansk Live

Dansk Live efterspørger, hvorvidt afstandskravene kan mindskes, hvis der f.eks. etableres en brandvæg i form af en stålcontainer.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen skal bemærke, at kommunalbestyrelsen kan godkende andre vilkår for salgsområder. De vilkår, der er godkendt af kommunalbestyrelsen, skal sikre, at de i punkt 1.2.1, indeholdte hensyn tilgodeses. Det er således en vurdering, som kommunalbestyrelsen skal foretage i den konkrete sag.

FKB

FKB efterspørger, hvorfor det ikke er angivet, at facadelængden skal adskilles ved > 50m og anfører, at man risikerer at få salgsområder på flere hundrede meters facadelængde.

FKB bemærker videre, at muligheden for reduktion af bredden på friområdet betinget af salgsbodernes overflade, er fjernet og erstattet af skøn/vurdering i relation til forsvarlig indsats. For at minimere risikoen for forskelligartet sagsbehandling kommunerne imellem, bør der gives eksempler på, hvornår en sådan reduktion kan komme på tale.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Kravet om facadelængden reguleres nu alene af byggelovgivning med den hensigt at undgå dobbeltregulering og tydeliggøre snittet mellem Beredskabsstyrelsens regler og reglerne i byggelovgivningen. Byggelovgivningen, herunder reglerne om transportable konstruktioner, differentierer ikke, hvor en konstruktion er opstillet. De enkelte konstruktioner, der selvstændigt er omfattet af certificeringsordningen, vil derfor blive behandlet og afklaret under certificeringsordningen, herunder krav til facadelængde.

Beredskabsstyrelsen vil i forbindelse med udarbejdelsen af en eventuel vejledning give eksempler på, hvornår en reduktion af bredden på friområdet kan foretages.

Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommune oplyser, at en campingvogn med et fortelt ofte er "boden" i salgsområder, hvorfor det bliver svært at overholde kravet om friområder mellem salgsområder og telt- og caravanområde.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen finder, at de enkelte områder er klart defineret, og at der også bør ses på anvendelsen og formålet med de enkelte områder.

Ad punkt 7.4.2, litra a:

Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommune anfører, at der i campingvognen kan være en gammel pulverlukker uden godkendelse og ingen brandtæppe. Norddjurs Kommune efterspørger om det skal kontrolleres i hver vogn, at der er opsat mindst 1 godkendt håndildslukker og 1 brandtæppe ved alle udgange til friområder?

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen skal præcisere, at indretning af campingvogne-, biler m.v., herunder faste installationer i disse ikke reguleres af beredskabslovgivningen.

Med hensyn til salgsboder, skal der i boder med rumopvarmning, eller hvor der anvendes kogeapparater og lignende være mindst 1 godkendt håndildslukker og 1 brandtæppe ved udgange til friområder. Kommunalbestyrelsen kan dog godkende andre vilkår, der sikrer, at hensynene i punkt 1.2.1, tilgodeses. Det er således en vurdering, som kommunalbestyrelsen skal foretage i den konkrete sag. Beredskabsstyrelsen skal dog bemærke, at en gammel pulverlukker uden godkendelse og ingen brandtæppe ikke umiddelbart anses for værende brandmæssig forsvarlig eller forenelig med punkt 1.2.1.

Ad punkt 7.4.2, litra b:

Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommune angiver, at mange campingvogne opvarmes med gas, og at der bruges F-gas til madlavning og køleskab.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Indretning af campingvogne-, biler m.v., herunder faste installationer i disse, reguleres ikke af beredskabslovgivningen. Punktet regulerer rumopvarmning i salgsboder.

Ad punkt 7.4.2, litra c:

FKB

FKB anfører, at det ikke giver mening at angive antal gasflasker pr. opvarmningssted, når rumopvarmning alene må ske med elvarme.

FKB foreslår, at "kogeapparat" tilføjes, således at det fremgår, at der maksimalt anvendes 1 gasflaske pr. opvarmningsenhed/kogeapparat.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil tilføje en selvstændig overskrift til punktet som "Madlavning", da den nuværende "Rumopvarmning m.v." kan give anledning til tvivl. Punktet vil ligeledes blive ændret i overensstemmelse med FKB's forslag, således at det fremgår, at det maksimale antal flasker er pr. opvarmningsenhed/kogeapparat.

FKB bemærker, at et samlet gasoplag pr. delområde på 1.000 kg er voldsomt, og at der forhåbentlig er tale om en skrivefejl ift. nuværende 100 kg.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Der er tale om en tastefejl, som vil blive rettet.

FKB anfører, at det vil være relevant, såfremt det blev forudsat, at installationen er kontrolleret inden anvendelse, jf. gasreglementets afsnit B-5.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil genindsætte under de generelle regler, at "elektriske installationer skal opfylde bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsen. Gasinstallationer skal opfylde bestemmelserne i gasreglementet."

Norddjurs Kommune

Ved anvendelse af flaskegas er det en forudsætning, at det samlede gasoplag pr. delareal maksimalt er på 1.000 kg. Norddjurs Kommune angiver, at der minimum er 2 stk. 11 kg. F-gas flasker pr. campingenhed, hvorefter ca. 45 campingenheder er = 1.000 kg.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen skal bemærke, at der har sneget sig en fejl i udkastet. Der fremgår 1.000 kg i stedet for 100 kg. Beredskabsstyrelsen vil rette tastefejlen.

Ad punkt 7.4.3, litra b:

DBI

DBI foreslår, at der af punktet også fremgår, at brandtæppe og branddasker skal kontrolleres og vedligeholdes, således at de er pålidelige.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil ændre punktet, således at det fremgår, at "brandtæppe og branddasker skal være funktionsdygtige"

Ad punkt 7.4.2, litra c:

Dansk Live

Dansk Live anfører, at alarmeringsstandere og lignende bør være overflødig, da der i dag er hundredvis af alarmeringsmuligheder tilgængelige med mobiltelefonen. Dette er ligeledes i tråd med, at de orange alarmeringsstandere langs motorvejen nedlægges.

FKB

FKB anfører, at punkterne eventuelt skal omformuleres, da stort set alle mennesker i dag er forsynet med en mobiltelefon.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vurderer, at kravet i dag ikke er relevant. Punktet vil derfor blive slettet.

Ad punkt 7.5:

FKB

FKB foreslår, at 500 m² ændres til 1.000 m².

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil ændre punktet i overensstemmelse med FKB's forslag.

FKB

FKB anfører, at det i vejledningen bør forklares klart, at kommunalbestyrelsens yderligere krav skal løses af arrangøren, således at kommunalbestyrelsen ikke kan stille krav til arrangøren om anvendelse af en specifik virksomhed til opgaven.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Der gælder i forvaltningen et generelt forbud mod magtfordrejning, der kendetegnes ved retsstridig og kritisabel brug eller misbrug af de beføjelser, som man er tilført på grund af ens status som forvaltningsmyndighed. Kommunalbestyrelsen kan derfor ikke stille krav om

anvendelse af en specifik virksomhed, medmindre der er saglige og objektive forhold, der taler herfor. Beredskabsstyrelsen vurderer, at formuleringen er overflødig, da der er tale om et forvaltningsretligt grundprincip, men vil overveje, hvorvidt det skal fremgå af en vejledning.

Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommune oplyser, at kommunen i salgsområder, hvor særlige forhold gør sig gældende (mange personer overnatter i "boderne") for at sikre, at de i punkt 1.2.1 indeholdte hensyn tilgodeses, har forlangt et friareal på 3 m mellem enhederne, som i afsnittet for andre campingområder. Kommunen anbefaler også for at øge sikkerheden, at der opsættes røgalarmer i enhederne.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil kvittere for, at Norddjurs Kommune i sin vurdering af de konkrete forhold på salgsområder tager det i betragtning, at de vilkår, som kommunen godkender, sikrer, at de i punkt 1.2.1 indeholdte hensyn tilgodeses.

Ad underbilag 1: Driftsjournal for forsamlingsstelt/selskabshus

FKB

FKB anfører, at der mangler et punkt om, at man skal kontrollere, at udgange er frie på den udvendige side, og at der ikke er anbragt genstande (f.eks. cykler o. lign.). FKB foreslår, at dette kan løses ved at formulere "helt til det fri", og ved at der i ordensreglerne står, at man skal sikre frie flugtveje.

DBI

DBI oplyser, at andre håndildslukkere såsom CO₂-slukker, pulverlukker, trykvandsslukker og skumslukker også bør fremgå som et tjekpunkt i driftsjournalen.

Beredskabsstyrelsens bemærkninger:

Beredskabsstyrelsen vil slette underbilag 1, da kontrolpunkterne i driftsjournalen allerede fremgår af selve bilaget. Underbilag 1 og 2 vil ligeledes blive slettet. For underbilag 2's vedkommende fremgår indholdet også i selve teksten i bilaget, mens Beredskabsstyrelsen for underbilag 3's vedkommende vurderer, at teksten i bilaget er tilstrækkelig forenklet til, at der ikke er behov for et eksempel på en teltopstilling. Opstillingen fremgår desuden af "En vejledning om brandforebyggelse i teltlejr".