



**Plan- og
Landdistriktsstyrelsen**

Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V

www.plst.dk

Telefon 3330 7010

e-mail plst@plst.dk

Sagsnr.

2023 - 6354

Doknr.

275270

Dato.

30.10.25

Orientering om berigtigelse i høring af forslag til bekendtgørelse om landsplandirektiv for areal til højspændingsstation i Høje-Taastrup og kabelovergangsmaster i Ishøj Kommune

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har d. 30. oktober 2025 offentliggjort et rettet høringsmateriale i forbindelse med høringen af forslag til bekendtgørelse om landsplandirektiv for areal til højspændingsstation i Høje-Taastrup Kommune og kabelovergangsmaster i Ishøj Kommune.

Berigtigelsen består i, at kabelovergangsmaster i delområde 5 i Ishøj Kommune vil have en højde på op til 25 meter frem for 15 meter. Rettelsen er tilføjet på s. 6 og s. 27 i landsplandirektivet samt s. 7 i miljørapporten. Vurderingen af den landskabelige påvirkning i miljørapporten er foretaget med udgangspunkt i visualiseringer af kabelovergangsmaster i 25 meters højde og er derfor retvisende.