

**Til:** Miljøministeriets Departement (mim@mim.dk), thegn@mim.dk (thegn@mim.dk)  
**Fra:** Martin Thau (MATH@vmr.dk)  
**Titel:** Re: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om spildevandstilledelser m.v.  
(spildevandsbekendtgørelsen)  
**Sendt:** 15-05-2024 10:06

Hej Thea

Jeg har vist lige akkurat misset en deadline, men du får alligevel hermed lige følgende kommentarer til det publicerede høringsudkast:

I §3, stk.5 kan der med fordel tilføjes en PE-definition baseret på organisk stof/år målt som det kemiske iltforbrug (COD).

- Vi har et par gange i praksis stået og manglet en sådan.

Og i §4, stk. 4 omtales direkte tilslutning til *spildevandsrensningsselskabet*.

- Det er ikke i §2 defineret, hvad det er for en størrelse, så det bør beskrives...

Endelig er der i §22 tilføjet et nyt stk. 3 vedr. "restvand" fra produktion af ultrarent vand. Her savner jeg en begrænsning af de maksimalt tilladte stofkoncentrationer ved udledning til recipient, da det i min verden vil give god mening at sende "restvandet" endnu en tur gennem renseanlægget, hvis stofkoncentrationerne i det kommer op i nærheden eller over renseanlæggets normale indløbskoncentrationer...

Venlig hilsen

**Martin Thau**

**Programleder, Teknisk optimering & udvikling**

+45 3841 1222 | [math@vmr.dk](mailto:math@vmr.dk)



Vandmiljø Randers | Ny Havnevej 20 | 8960 Randers SØ | +45 38411212 | [mail@vmr.dk](mailto:mail@vmr.dk) | [www.vmr.dk](http://www.vmr.dk)

**Vi passer godt på dine data. Læs vores [Persondatapolitik](#).**