

12. oktober 2021

Hjælp til forståelsen af visse bestemmelser i bekendtgørelsen samt visse af brand-synskategorierne i bilag 1 og 2.

En større vejledning til brandsynsbekendtgørelsen er under udarbejdelse og påregnes udsendt ultimo december 2021. Til denne høring er der derfor til hjælp for forståelsen følgende korte vejledning:

- For at undgå evt. fejlhenvisninger/konsekvensrettelser som følge af fremtidige ændringer af bygningsreglementet, henvises der i udkastet til brandsynsbekendtgørelsen til "byggelovgivningen" og "bygningsreglementet" på en generel måde. De præcise henvisninger vil naturligvis fremgå af den kommende vejledning.
- Ifølge § 14, stk. 3, nr. 3, om særlige lagerbygninger vil både byggetekniske og driftsmæssige forhold skulle kontrolleres, men redningsberedskabernes reaktionsmulighed ved overtrædelser vil være forskellig. Overtrædelse af egentlige byggetekniske krav skal fortsat alene indberettes til bygningsmyndigheden, mens redningsberedskabet ved overtrædelse af driftsmæssige krav i byggelovgivningen (BR18's kapitel 5) kan/skal udstede henholdsvis påbud og forbud, jf. byggelovens § 16C, stk. 8.
- I bilag 2 er brandsynskategorien "særlige lagerbygninger" blevet underopdelt og har fået mere specifikke angivelser. Til forståelse af disse angivelser kan følgende oplyses.

– Til brandsynskategori 15.1:

Kategorien omfatter de eksisterende virksomheder, der tidligere var omfattet af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag (TF-visse) eller bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre (TF-højlagre), og som ikke længere er en del af beredskabslovgivningen, hvis de skulle sagsbehandles i dag. Der er altså tale om de virksomheder, som ikke i dag hører under bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer (TF-faste) eller beredskabslovens § 34, stk. 2. Ved brandsynet kontrolleres således, om byggelovgivningen er overholdt. Eksisterende virksomheder, som i dag ville høre under TF-faste eller beredskabslovens § 34, stk. 2, og dermed stadig er omfattet af beredskabslovgivningen, hører til i brandsynskategori 13.

– Til brandsynskategori 15.2.a:

I bygningsreglementet med tilhørende vejledning svarer dette til størstedelen af bygningsafsnit i industri- og lagerklasse 4 og 5. I bygningsreglementet er det ikke alle bygningsafsnit, hvor der gælder særlige driftsmæssige krav, og derfor er det nødvendigt med en underinddeling:

- Bygningsafsnit i risikoklasse 2 med et etageareal større end 600 m², men højst 2.000 m² (kun generelle driftsmæssige brandkrav)

- Bygningsafsnit i risikoklasse 2 med et etageareal større end 2.000 m² (generelle og særlige driftsmæssige brandkrav)

ILK 4 og 5 kan også omfatte bygningsafsnit med en brandbelastning på højst 1.600 MJ/m² gulvareal, men med hurtig brandtilvækst. Disse steder er ikke omfattet af brandsyn.

- Til brandsynskategori 15.2.b:

I bygningsreglementet omfatter det bygningsafsnit i risikoklasse 3 og 4, uanset etageareal.