

Til parterne på høringslisten

Den 9. oktober 2015

## Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af tekniske forskrifter for gasser

Hermed sendes følgende i høring:

- Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser
- Revideret vejledning til tekniske forskrifter for gasser.

Med de foreslåede ændringer indføres lempelser på nogle konkrete områder. Lempelserne er baseret på fornyede tekniske vurderinger og er et led i den løbende tilpasning af forskrifterne, så de er så tidssvarende som muligt.

Herudover rettes nogle redaktionelle fejl.

Formålet har således ikke været at foretage en gennemgribende revision af alle bestemmelserne i tekniske forskrifter for gasser.

Som en konsekvens af ændringerne er vejledningen til tekniske forskrifter for gasser blevet revideret på de berørte områder. Desuden er der foretaget enkelte redaktionelle ændringer af vejledningen.

### Bekendtgørelsen

Ændringerne i udkastet til bekendtgørelse handler fortrinsvis om følgende fire elementer:

- 1) Lempelse af kravet om påkørselssikring for flasker i bure.
- 2) Lempelse af afstandskrav for kryotanke med inaktive og brandnærende gasser.
- 3) Lempelse af afstandskrav for kryotanke med inaktive eller brandnærende gasser og holdeplads for påfyldning.
- 4) Lempelse af krav om godkendelse ved udskiftning af tanke.

Ad 1) Der er i forslaget lagt op til, at de påkørselssikringer, der er beskrevet i det nuværende punkt 2.4.27 ikke kræves ved lagerafsnit med gas i flasker, der er anbragt i metalbure under visse forudsætninger. Beredskabsstyrelsen vurderer, at der allerede efter de gældende regler er tale om en situation, hvor betingelserne for at acceptere et tek-

**Beredskabsstyrelsen**  
Center for Forebyggelse

Datavej 16  
3460 Birkerød  
Tlf. 45 90 60 00  
brs@brs.dk  
www.brs.dk

Sagsnr.: 2014/034912  
Sagsbehandler: AT

nisk bytte er opfyldt, men fordi det kan have relevans for mange virksomheder, foreslås muligheden eksplicit nævnt i reglerne.

Ad 2) På baggrund af en teknisk redegørelse fra gasbranchen om kryotankes evne til at modstå varmpåvirkning vurderer Beredskabsstyrelsen, at der er grundlag for at foretage visse lempelser af afstandskravene mellem kryotanke med inaktive og brandnærende gasser og visse bygninger på egen grund og mellem sådanne tanke.

Lempelserne vedrører ikke afstandskrav til naboskel, vejskel og vej- og stimidte.

Ad 3) Beredskabsstyrelsen har på baggrund af konkrete sager revurderet afstandskravene for holdepladser for påfyldning af tanke med brandnærende gasser, og styrelsen har ikke fundet fagligt belæg for at opretholde et indbyrdes afstandskrav i forhold til tanke med inaktive og brandnærende gasser.

Ad 4) På mange virksomheder er gastanke i et anlæg stillet til rådighed af gasleverandøren. Ved skift af leverandør vil der derfor være behov at udskifte tanken, uden at der i øvrigt sker andre ændringer på anlægget. I udkastet er foreslået forenklede bestemmelser, der indebærer, at tanke på visse betingelser kan udskiftes uden fornyet godkendelse af anlægget.

### Vejledningen

De væsentligste ændringer i vejledningen er knyttet til følgende punkter:

- 1.4.1 og 1.4.2: Redaktionel tilpasning til den tjekliste, der i forvejen ligger på [www.brs.dk](http://www.brs.dk).
- 2.4.29: Ny tekst som følge af den foreslåede ændring af bilag 1 til bekendtgørelsen.
- 4.10.13: Ny tekst som følge af den foreslåede ændring af bilag 1 til bekendtgørelsen.
- Bilag A: Redaktionel tilpasning til meddelelse nr. 13, som i forvejen ligger på [www.brs.dk](http://www.brs.dk).

### Høringsfrist

Eventuelle bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse og udkastet til revideret vejledning bedes sendt til Beredskabsstyrelsen senest **den 6. november 2015 kl. 12.00** pr. e-mail til [cfo@brs.dk](mailto:cfo@brs.dk). Skriftlige spørgsmål kan rettes til samme adresse, mens telefoniske spørgsmål kan rettes til chefkonsulent Allan Thomsen, tlf. 45 90 62 08.

Med venlig hilsen

Allan Thomsen