

## Høringsbrev om udkast til ændring af bekendtgørelse om indretning af skurvogne og lignende

Arbejdstilsynet har udarbejdet udkast til en ny bekendtgørelse om indretning af skurvogne og lignende. Bekendtgørelsen indeholder ændringer til bekendtgørelse nr. 775 af 17. september 1992 om indretning af skurvogne og lignende.

13. januar 2020

Ændringerne af reglerne omhandler:

J.nr. 20205000053

### *Brusebad*

- At brusebadet skal have et forrum med aflåselig dør, siddeplads og mulighed for ophængning eller aflægning af rent og beskidt tøj på en hensigtsmæssig måde.
- At (for)rummet skal holdes tørt under brug af badet.
- At gulvarealet i brusebadet og forrummet skal være mindst 1,8 m<sup>2</sup>.

### *Toiletrum*

- At gulvarealet i toiletrum reduceres fra mindst 1 m<sup>2</sup> til mindst 0,95 m<sup>2</sup>.
- At toiletrum skal være aflåselige, og at det i toiletrum skal være muligt at komme af med sanitært affald.
- At hvor det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt, skal der ikke være krav om, at toiletet skal kunne tilsluttes kloak, men i stedet være monteret med en kværn med tilstrækkelig kapacitet, der eventuelt er tilsluttet en opsamlingsstank.

### *Spiserum*

- At gulvarealet i spiserum reduceres fra mindst 1 m<sup>2</sup> pr. person til mindst 0,9 m<sup>2</sup> pr. person.
- At det gøres obligatorisk med køleskab i spiserum mod i dag, hvor der kun skal være køleskab, hvis det er muligt.
- At aftræksventiler i spiserum også kan være mekaniske ventilatorer eller lign. mod i dag, hvor der ikke er krav om mekanisk ventilatorer.
- At det vindue, der er krav om skal kunne åbnes, også skal kunne fungere som redningsåbning.

### *Omklaedningsrum*

- At arbejdstøj skal kunne tørres i et tørreskab.

#### *Håndvask*

- At der ved håndvaske skal være mulighed for at have de fornødne rensningsmidler.

#### *Isolering*

- At metodekravene fjernes om, at ydervægge skal have en isoleringsevne svarende til 75 mm mineraluld, samt at gulve og lofter skal have en isoleringsevne svarende til 100 mm mineraluld, og at funktionskravet fastholdes om, at gulve, lofter og ydervægge fortsat skal være isolerede til en lambda-værdi på 0,039 W/m°C.

#### *Vinduer*

- At vinduer skal være termoruder eller tilsvarende, og krav fjernes om, at vinduer kan være to lag glas.

#### *Belysning*

- At den krævede belysningsstyrke på mindst 200 lux skal være i alle enhedens rum.

#### *Øvrige ændringer*

- At miljøvogne skal være undtaget fra de nye minimerede gulv-arealkrav mv.

Det kan oplyses, at Arbejdsmiljørådet – hvor arbejdsmarkedets parter er repræsenteret – er inddraget i udkastet til ændring af bekendtgørelsen.

Arbejdstilsynet skal anmode om bemærkninger senest den 3. februar 2020, kl. 12. Eventuelle bemærkninger bedes sendt til Ingo Jensen, e-mail: [inj@at.dk](mailto:inj@at.dk), tlf.nr. 7220 8622, til Kell Guldager Petersen, e-mail: [kgp@at.dk](mailto:kgp@at.dk), tlf.nr. 7220 8796 samt til [at@at.dk](mailto:at@at.dk).

Venlig hilsen

Ingo Jensen  
Specialkonsulent  
OEB

T +45 72208622  
E [inj@at.dk](mailto:inj@at.dk)