

Til adressaterne på høringslisten

Høring over udkast til bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer



09-09-2026
Sagsnr. EMN-00-02-
000038

Esbjerg Brygge 30
6700 Esbjerg
Tlf.: +45 33 73 20 00

mo@erst.dk
www.sik.dk
CVR-nr. 10 15 08 17

Hermed sendes udkast til ny bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer i høring.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2027.

Bekendtgørelsen er en del af Erhvervsstyrelsens (tidligere Sikkerhedsstyrelsen) arbejde med at opdatere reglerne på gassikkerhedslovens anvendelsesområde.

Foreslåede ændringer

Generelt er der foretaget en gennemgående revidering af bekendtgørelsen om sikkerhed for gasinstallationer, så reglerne i højere grad afspejler den praksis, der er på området, og så reglerne gøres mere tidssvarende.

Der foretages bl.a. en række justeringer af bekendtgørelsen, så den i højere grad tager højde for nye udfordringer inden for gasområdet, f.eks. nye former for gasarter i forsyningskæden. Derfor fastsættes bl.a. krav til geninstallation og konvertering af gasinstallationer i §§ 193-199.

Der foretages også justeringer, så reglerne afspejler praksis, f.eks. fastsættes krav til udskiftning af komponenter i § 31, der tager udgangspunkt i praksis.

Nye gasinstallationsklasser

Med den nye bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer introduceres tre nye gasinstallationsklasser: Gasinstallationsklasse 12, 13 og 14. Samtidig fastsættes særskilte krav for de pågældende installationsklasser, som det også i dag er tilfældet for de øvrige gasinstallationsklasser. Ligeledes



fastsættes der nye kompetencekrav i kapitel 15, særligt i forhold til den nye gasinstallationsklasse 14.

Gasinstallationsklasse 12 omfatter skurvogne. Det betyder samtidig, at skurvogne fjernes fra gasinstallationsklasse 11, der fremover alene omfatter cateringvogne.

Gasinstallationsklasse 13 omfatter gasinstallationer til laboratoriebrug på hospitaler, i industri og erhverv.

Gasinstallationskasse 14 omfatter gasinstallationer til test- eller forskningsformål, som ikke sker i et laboratorium under gasinstallationsklasse 13, og hvor der til en permanent etableret gasinstallation midlertidigt tilkobles udstyr m.v. for udførelse af test.

De særskilte krav for de nye gasinstallationsklasser findes i kapitel 8 og tilpasses de pågældende klasser. Der foretages også enkelte justeringer i de nuværende gasinstallationsklasser, så de i højere grad afspejler de udfordringer og den praksis, der er på området.

Midlertidige flaskegasinstallationer

Fremover vil der ikke skulle foretages anmeldelse af midlertidige flaskegasinstallationer (gasinstallationsklasse 8), hver gang de opstilles. I stedet fastsættes krav om et årligt eftersyn på flaskegasinstallationen.

Ligeledes fastsættes mere tidssvarende krav til midlertidige flaskegasinstallationer i bekendtgørelsens §§ 125-132.

Øvrige ændringer

Der har ikke hidtil været fastsat særskilte krav til gasinstallationer til brint. Henset til den rivende udvikling på brintområdet, herunder at brint i stigende grad anvendes i den danske forsyningskæde, fastsættes desuden specifikke krav til gasinstallationer til brint. F.eks. stilles krav om, at der foretages en risikovurdering ved udførelse af brintinstallationer, ligesom der også fastsættes særlige krav for gasrør til brint i §§ 67 og 68.

I kapitel 13 foretages en række ændringer i forhold til med hvilken frekvens, der skal foretages periodisk eftersyn på gasinstallationer. Frekvensen afhænger af gasinstallationsklassen og typen af installation.



Herudover foretages også en opdatering af kompetencekravene i kapitel 15, ligesom der helt generelt er foretaget enkelte justeringer af bekendtgørelsens krav for at gøre dem mere tidssvarende og i overensstemmelse med praksis.

Bekendtgørelsen vurderes at have administrative og økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, der dog ikke overstiger henholdsvis 4 og 10 mio. kr.

Høringsfrist

Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger senest den **8. oktober 2026** ved anvendelse af mo@erst.dk. Angiv gerne j.nr. EMN-00-02-000038.

For spørgsmål til bekendtgørelsen kan der rettes henvendelse til Karin Mølhave, karimo@erst.dk. Spørgsmål kan også rettes på telefon 33 73 20 00.

Der vedlægges udkast til bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer og fortegnelse over hørte organisationer m.v. Materialet vil endvidere kunne ses på høringsportalen. Vi gør opmærksom på, at indkomne høringsvar kan blive offentliggjort på høringsportalen.

Der taget forbehold for lovtekniske ændringer i det vedlagt udkast til bekendtgørelsen.

Venlig hilsen

Karin Mølhave

Chefkonsulent, jurist