



Kontor/afdeling

Land og sol

Dato

18-03-2024

J nr. 2023 - 9331

/MNLV

Høring over udkast til bekendtgørelse om nettilslutning af elproduktionsanlæg mv.

Energistyrelsen sender hermed udkast til bekendtgørelse om nettilslutning af elproduktionsanlæg, bekendtgørelse om tilladelse til etablering og ændring af elproduktionsanlæg samt elproduktion fra anlæg på land, ophævelse af bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller samt bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om interne elektricitetsforbindelser i høring.

Energistyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar senest torsdag den 18. april 2024.

Høringssvaret bedes sendt til ens@ens.dk med kopi til Insrn@ens.dk samt angivelse af journalnummer 2023 - 9331.

Baggrund og indhold

Efter at net- og transmissionsvirksomhederne fra 1. januar 2023 begyndte at opkræve geografisk differentierede producentbetalinger er en del af reglerne i nettilslutningsbekendtgørelsen blevet overflødige. Baggrunden for at justere nettilslutningsbekendtgørelsen er dermed at sanere og forsimple bekendtgørelsen og dermed gøre den nemmere at forstå. Der er desuden i dag tre bekendtgørelser, der regulerer nettilslutning af elproduktionsanlæg, som med fordel kan samles et sted. Endelig foreslås det at der foretages to konsekvensrettelser i bekendtgørelse om interne elektricitetsforbindelser.

Udkastet til bekendtgørelse indebærer:

- Samling af reglerne for nettilslutning af elproduktionsanlæg
- Generel præcisering og sanering af reglerne i bekendtgørelsen

Harmonisering og samling af reglerne for nettilslutning af elproduktionsanlæg

Reglerne for nettilslutning af havvindmøller, som er etableret efter udbud, jf. § 23, stk. 1, jf. § 22, stk. 3, nr. 1, i lov om fremme af vedvarende energi (store havvindmølleparker) findes i dag i bekendtgørelse nr. 1296 af 14. juni 2021 om nettilslutning af vindmøller.

Reglerne for nettilslutning af øvrige vindmøller og herudover for solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker, findes i dag i bekendtgørelse nr. 1090 af 14. august 2023 om nettilslutning af vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker.

Energistyrelsen

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Niels Bohrs Vej 8
6700 Esbjerg

T: +45 3392 6700
E: ens@ens.dk

www.ens.dk



Reglerne om tilslutning af miljøvenlige el- og kraftvarmeproduktionsanlæg findes i dag i §§ 25-26 i bekendtgørelse nr. 1363 af 29. september 2022 om tilladelse til etablering og ændring af elproduktionsanlæg samt elproduktion fra anlæg på land.

Endelig findes der regler for nettilslutning af øvrige kraft- og kraftvarmeværker i elforsyningslovens § 12 b.

Det foreslås med udkastet at samle reglerne for nettilslutning af alle elproduktionsanlæg, på nær dem der er reguleret direkte i elforsyningslovens § 12 b, i én nettilslutningsbekendtgørelse. Dette indebærer, at bekendtgørelse nr. 1296 af 14. juni 2021 om nettilslutning af vindmøller og reglerne i §§ 25-26 i bekendtgørelse nr. 1363 af 29. september 2022 om tilladelse til etablering og ændring af elproduktionsanlæg samt elproduktion fra anlæg på land ophæves. Reglerne i forslaget til nettilslutningsbekendtgørelsen justeres tilsvarende, så reglerne for de relevante anlæg overordnet videreføres uforandret her.

Generel præcisering og sanering af reglerne i bekendtgørelsen

Bestemmelserne i nettilslutningsbekendtgørelsen fastlægger, hvordan net- og transmissionsvirksomheder skal anvise nettilslutningspunktet og fastsætte spændingsniveauet for elproduktionsanlæg, samt hvilke sagsbehandlingskrav og hvilken klageadgang der er i denne proces.

Anvisning af tilslutningspunkt

De foreslåede præciseringer af reglerne i § 3 og § 4 skal ikke ses som en ændring af gældende ret. Hovedreglerne for anvisning af tilslutningspunkt følger fortsat af § 3. For elproduktionsanlæg ud over havvindmøller etableret efter udbud, vil der fortsat gælde en særregel (afstandsreglen) i § 4.

Det foreslås dog, at den dispensationsadgang der følger af § 4, stk. 3, flyttes fra Energistyrelsen direkte over til net- og transmissionsvirksomhederne - fortsat med krav om enighed mellem anlægsejer og net- eller transmissionsvirksomhed. Når der dispenseres, vil der i stedet skulle anvises et tilslutningspunkt efter § 3, hvilket indebærer, at net- eller transmissionsvirksomhed skal anvise et tilslutningspunkt og fastsætte et spændingsniveau med de laveste samlede omkostninger ved nettilslutning.

Omkostningsfordeling og producenttariffer

Reglerne for nettilslutning beskriver i dag generelt en omkostningsfordeling mellem henholdsvis net- eller transmissionsvirksomhederne og anlægsejere i forbindelse med nettilslutning. Denne terminologi er misvisende, da der alene er tale om en initial omkostningsfordeling, som følge af den ansvarsfordeling der vil eksistere på hver side af nettilslutningspunktet (POC). Omkostningsfordelingen i form af priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet, herunder tilslutnings-



bidrag, fastsættes af de kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Forsyningstilsynet. Disse beskrivelser foreslås derfor fjernet.

Historiske myndighedsregler

Bekendtgørelse nr. 1296 af 14. juni 2021 om nettilslutning af vindmøller og bekendtgørelse nr. 1090 af 14. august 2023 om nettilslutning af vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker stammer begge, efter flere revisioner, fra bekendtgørelse nr. 393 af 26. april 2017, som i sig selv indeholder en stor mængde bestemmelser der oprindeligt blev indsat ved bekendtgørelse nr. 187 af 16. marts 2001 om nettilslutning af vindmøller og prisafregning for vindmølleproduceret elektricitet m.v..

Bekendtgørelsen fra 2001 indeholdt udover regler for nettilslutning også regler for prisafregning af elektricitet. Selvom prisafregning af elektricitet i dag ikke længere er en del af bekendtgørelsen, findes der stadig levn herfra i form af regler om afregningsmåling, straffestemmelser og mulighed for sagsbehandling ved Energistyrelsen. Det vurderes, at disse regler er unødvendige eller uhensigtsmæssige for bekendtgørelsens anvendelsesområde i dag, hvorfor de foreslås slettet.

Sagsbehandlingskrav

De sagsbehandlingskrav der gælder for net- og transmissionsvirksomheder ved anvisning af nettilslutningspunkt og fastsættelse af spændingsniveauet i form af et skøn over processen og omkostninger, samt nye basale krav om skriftlig kommunikation, begrundelse og klagevejledning foreslås samles i kapitel 3.

Overgangsregler

Det foreslås, at de hidtil gældende regler fortsat gælder, hvor aftale om nettilslutning med net- eller transmissionsvirksomhed er indgået før ikrafttrædelsen af bekendtgørelsen.

Det foreslås derudover, at de hidtil gældende regler i § 6, stk. 2-7 i bekendtgørelse nr. 1090 af 14. august 2023 om nettilslutning af vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker finder anvendelse indtil en metode eller vilkår i henhold til ELF § 73 a, træder i kraft i stedet.

Udkastet til bekendtgørelse er sendt i høring hos de høringsparter, der fremgår af vedlagte høringsliste.

Eventuelle spørgsmål til udkastet til bekendtgørelse kan rettes til: Morten Ravn Landerslev, tlf: 3395 0834, e-mail: mnlv@ens.dk eller Emil Axelsen, tlf. 3392 7701, e-mail: eax@ens.dk.

Det foreslås, at bekendtgørelsen skal træde i kraft d. 1. juli 2024.



Energistyrelsen

De modtagne høringsvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af høringsvar samtykkes til offentliggørelse af høringsvaret, herunder afsenders navn og mailadresse.

Med venlig hilsen

Morten Ravn Landerslev