

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Til Trafik- og Byggestyrelsen

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse meddeler herved på vegne af Forsvarsministeriet ikke at have bemærkninger til:

- **Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)**

Med venlig hilsen

Peter Eliasson Tønder
specialkonsulent

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Ejendomsforvaltningssektionen
Arsenalvej 55
DK-9800 Hjørring

Telefon: +45 7267 1232
Mobil: +45 7231 3439
E-mail: FES-EFS03@mil.dk
www.forsvaret.dk/fes

På baggrund af ovennævnte høring, skal jeg på vegne af Danske Beredskaber hermed afgive følgende bemærkninger til udkastet:

Det gennemgående tema er brugen af begrebet "meddelelse" i stedet for "anmeldelse". Som en generel betragtning må gøres gældende, at det for at eliminere tvivl om begrebets betydning – og dermed det medfølgende materiales omfang – er væsentligt, at begrebet defineres.

§ 1, stk. 2: Der bringes her to termer i spil; begrebet "meddelelse" og "orientering", hvilket kan virke meningsforstyrrende. De synes i betydning at være ens.

For at imødegå usikkerhed af tolkning og betydning foreslås stk. 2, sidste punktum omformuleret til:
"Meddelelsen til kommunalbestyrelsen skal sikre, at Beredskabet får besked om den transportable konstruktions etablering."

§ 1, stk. 4:

Sidste punktum foreslås omformuleret til:

"Meddelelsen til kommunalbestyrelsen skal sikre, at Beredskabet får besked om campingområdets etablering."

Det fremsendte skema giver ikke anledning til bemærkninger.

Danske Beredskaber forbeholder sig videre bemærkninger til udmøntningen og gennemførelsen af en evt. certificeringsordning på området.

Med venlig hilsen

Bjarne Nigaard
Sekretariatschef
Tlf. 3137 8805
Danske Beredskaber



H. C. Andersens Boulevard 23, 3.
DK-1553 København V.
www.danskeberedskaber.dk

Kære Nanna

KL har ingen bemærkninger til de foreslåede rettelser.

Med venlig hilsen
Hjalte Nordman Bie

Konsulent
Teknik og Miljø



Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København

D +45 3370 3394
E HNB@kl.dk

T +45 3370 3370
W kl.dk

Fra: Nanna Fannikke [<mailto:nfa@tbst.dk>]

Sendt: 27. oktober 2016 10:31

Til: Byggeri <byggeri@tbst.dk>

Emne: Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)

Høring over ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)

Til interessenter og myndigheder på vedhæftede høringsliste.

Se venligst vedhæftede høring over ændring af bygningsreglementet (BR15) til jeres kommentering med frist ved udgangen af **onsdag den 16. november 2016**.

Trafik- og Byggestyrelsen skal venligst anmode om, at denne mail samt vedhæftede dokumenter videresendes til de relevante fagpersoner til videre foranstaltning.

Såfremt ovenstående eller det vedhæftede skulle give anledning til spørgsmål, kan I rette henvendelse til undertegnede.

Venlig hilsen / Best regards

Nanna Fannikke

Fuldmægtig/Advisor, cand.jur.
Center for bygninger



Danish Transport and Construction Agency
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S

Tinghøj, 28. november 2016

Trafik-og Byggestyrelsen

Nanna Fannikke

Evald Thomsens Vej 14

2300 København S.

Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelsen om offentliggørelse af bygningsreglement 20156 (BR 15).

Brancheforeningen Danske Festudlejere vil gerne udtrykke tilfredshed med, at der sker en ændring af kravet om **anmeldelse** af opstilling af større transportable konstruktioner og større campingområder til kommunalbestyrelsen. Ligeledes bakker vi op omkring, at der skal gives kommunalbestyrelsen en **orientering** om opstilling af telte til brug af over 150 personer.

I bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) i stk. 4. står der ”Campingtelte til brug for overnatning skal ikke byggesagsbehandles og skal ikke leve op til andre krav i bygningsreglementet”. Vi vinder denne formulering værende utilstrækkelig, da det ikke defineres, hvad der forstås ved et campingtelt og ej heller beskriver antallet af personer heri.

Ordet campingtelte vil kunne opfattes som telte, man overnatter i. Det giver ikke nogen sikkerhed for teltenes konstruktion eller om der er tale om brandsikkerhedsgodkendt dug. Der har været eksempler på, at der er indkøbt discounttelte til brug for overnatning af et større antal personer. Det uden at der har været tale om brandgodkendt dug.

Vi vil derfor anmode om, at dette rettes til campingtelte til max. 6 personer.

Med venlig hilsen på vegne af
Brancheforeningen Danske Festudlejere

Svenning Kjær Pedersen
Brancheforeningsformand
Stilbjergvej 37
6800 Varde

tsudlejning@tsudlejning.dk
Tlf. 75 26 14 86

www.festudlejer.dk

Trafik- og Byggestyrelsen
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S



LANDSBYGGEFONDEN

Høringssvar vedrørende ændring af Bygningsreglement 2015 (BR15)

Trafik- og Byggestyrelsen har den 27. oktober 2016 fremsendt forslag til ændring af bekendtgørelse vedrørende ovennævnte i høring.

Med ændringsbekendtgørelsen, som træder i kraft 1. januar 2017, indføres ændringer om, at kravet om isolering af fyldninger i facadevinduer fjernes, og at kravet om anmeldelse af opstilling af større transportable konstruktioner og større campingområder til kommunalbestyrelsen fjernes.

Landsbyggefonden finder begge ændringer meget hensigtsmæssige og materialet giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen

Sune Skovgaard Nielsen

Stuðiestræde 50
1554 København V

Telefon 3376 2000
Telefax 3376 2005

lbf@lbf.dk
www.lbf.dk

CVR nr. 62 47 54 12

10. november 2016

Vor ref.: BRK/SNI

. november 2016
/MetLam-erst

Høringssvar vedrørende Udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15) (fjernelse af krav om isolering af fyldninger i facadevinduer og anmeldelse af opstilling af større transportable konstruktioner og større campingområder til kommunalbestyrelsen)

Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) har modtaget udkastet i høring.

TER vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører administrative konsekvenser under 4 mio. kr. årligt for erhvervslivet. De bliver derfor ikke kvantificeret yderligere.

Kontaktperson vedr. ovenstående bemærkninger:

Lotte Dalgaard
Specialkonsulent
Tlf. direkte 3529 1660
E-post LotDal@erst.dk

'Fra oktober 2015 skal al regulering med direkte konsekvenser for erhvervslivet jf. Vejledning om erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger træde i kraft på en af to fælles ikrafttrædelsesdatoer hhv. 1. januar og 1. juli.'

Med venlig hilsen



Mette Marie Lamm Larsen
Stud.merc.jur., Team Jura
ERHVERVSSTYRELSEN
Direktionssekretariatet - Team Jura
Telefon: 35291204
Mail: MetLam@erst.dk

ERHVERVSSTYRELSEN

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

Tlf 35 29 10 00
Fax 35 46 60 01
CVR-nr. 10 15 08 17
erst@erst.dk
www.erst.dk

Trafik- og Byggestyrelsen
J.nr. BS0411-00006



Ådalsvej 99
DK-2970 Hørsholm
Denmark
+45 45 16 40 00 Telephone
+45 45 16 40 01 Telefax

Date: 16. november 2016

Vedrørende udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)

VELUX A/S takker for muligheden for at kommentere på udkast til ændring af bygningsreglementet 2015.

I forbindelse med ændringen vedrørende *'Kravet om isolering af fyldninger i facadevinduer fjernes'* har VELUX A/S følgende kommentar:

Der henvises i høringen til facadevinduer, men kravet om max kuldebro for samlinger omkring ovenlys i bygningsreglementets 7.3.2 stk. 1 stemmer ikke overens med kravet nævnt i bygningsreglementets 7.6 stk. 1.

VELUX A/S foreslår derfor, at formuleringen i bygningsreglementet ændres, således kravet bliver ens under begge henvisninger. Helt konkret foreslås følgende formulering: *"Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler 0,2 W/mK"*.

I er velkomne til at kontakte os ved spørgsmål eller kommentarer.

Med venlig hilsen,

Katrine Bjerre Milling Eriksen
Senior Policy Advisor, Public Affairs & CR
VELUX A/S
katrine.bjerre@velux.com
Telephone mobile: +4522747186