

Til parterne på høringslisten

Høring vedr. udkast til ændring af § 8 i Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1639 af 6. december 2016 om brandfarlige og brændbare væsker

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet følgende vedlagte udkast til ændring af bekendtgørelsen og den tilhørende vejledning, som hermed sendes i offentlig høring:

- Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker.
- Udkast til ændring af afsnittet vedr. § 8 i vejledningen til bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker.

Høringsfristen er den 25. maj 2020.

Formål

Formålet med ændringen er at lempe begrænsningen i Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker for placering af håndsprit i flugtveje.

Coronavirus/COVID-19 pandemien betyder, at sundhedsmyndighederne har udsendt generelle råd til befolkningen samt mere specifikke retningslinjer, hvor der bl.a. er fokus på håndhygiejne og anbefalet brug af håndsprit. Afledt heraf har mange virksomheder og institutioner m.fl. opsat/anbragt håndspritdispensere, og det har i praksis vist sig uundgåeligt, at nogle af disse anbringes i flugtveje, typisk i gangarealer og ved indgangsdøre. Dette er imidlertid i dag med få undtagelser ikke tilladt, jf. Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker (§ 8).

Med ændringsforslaget til lempelse vil håndspritdispensere i et vist omfang kunne anbringes i flugtveje. Lempelsen findes allerede i dag for plejehospitaler, herunder sygehuse, men udvides til at gælde generelt.

Den foreslåede lempelse er tiltænkt de situationer, hvor de sundhedsmæssige hensyn vejer tungere end de brandmæssige. De brandmæssige hensyn skal dog tilgodeses i videst muligt omfang.

Dato: 15. maj 2020

Enhed: BFO
Sagsnr.: 2020/001553
Dok.nr.: 377673

Beredskabsstyrelsen
Datavej 16
3460 Birkerød

Tlf.: +45 4590 6000
Fax: +45 4590 6060
E-mail: brs@brs.dk
www.brs.dk

EAN: 5798000201705
CVR: 52 99 03 19

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) har adspurgte af Beredskabsstyrelsen tilkendegivet, at ændringen er i overensstemmelse med byggelovgivningen, som har generelle bestemmelser om brandbelastning i flugtvejsgange og -trapper.

Som det fremgår af forslaget til ændringsbekendtgørelse, vil denne lempelse også gælde efter COVID-19 situationen er overstået, og lempelsen er således af varig karakter. Begrundelsen er, at der også efter den aktuelle pandemi situation forventes at være et fortsat stort fokus på hygiejne til forebyggelse af sygdomme, ligesom det ikke kan udelukkes, at der i fremtiden kan opstå en anden epidemi, som nødvendiggør sådanne lempeligere regler. Det er væsentligt at understrege, at forudsætningen for at benytte ovennævnte lempelse i reglerne er, at der er sundhedsmæssige hensyn, der vejere tungere end de brandmæssige.

Beredskabsstyrelsen har samtidigt udarbejdet et forslag til ændring til den tilhørende vejlednings afsnit om § 8, se vedlagte udkast, hvor de foreslåede ændringer fremgår med rødt.

Økonomiske og administrative konsekvenser (for erhvervsliv og borgere)

Beredskabsstyrelsen vurderer, at ændringerne i bekendtgørelsen ingen økonomiske eller administrative konsekvenser har for erhvervslivet og borgere.

Agil erhvervsrettet regulering

Det er Beredskabsstyrelsens vurdering, at principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante her.

Ikrafttrædelse, høringsfrist m.v.

Det er vigtigt, at ændringen kan træde i kraft hurtigst muligt af hensyn til Coronavirus/COVID-19 situationen og den iværksatte genåbning af Danmark. Høringsfristen er af den årsag sat til i alt 10 dage.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2020, men Beredskabsstyrelsen opfordrer til, at der allerede fra nu ikke påtales forhold, som ifølge den foreslåede ændring/lempelse fremadrettet vil være tilladelig.

Beredskabsstyrelsen skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til ændringsforslaget m.v. sendes til brs-ktp-bfo@brs.dk, senest mandag den **25. maj 2020**.

Eventuelle skriftlige spørgsmål til udkastet kan rettes til brs-ktp-bfo@brs.dk mens telefoniske spørgsmål kan rettes til Souschef Allan Thomsen, tlf. 72 85 22 69.

Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på www.hoeringsportalen.dk, hvor modtagne høringssvar også vil blive offentliggjort.

Med venlig hilsen
Susan Nissen

Kontorchef, Cand.jur.
CH/Brandforebyggelse,
Beredskabsstyrelsen

Vedlagt er:

- Udkast til ændringsbekendtgørelse
- Udkast til ændring af vejledning
- Liste over høringssvarerne