

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1639 af 6. december 2016 om tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker, foretages følgende ændring:

1. § 8 affattes således:

»**§ 8.** Emballager og tanke med brandfarlige væsker må ikke anbringes i bygningers flugtveje.

Stk. 2. Der kan dog anbringes håndspritdispensere med et rumindhold på højst 1 liter pr. dispenser i flugtveje, bortset fra trapperum, hvis der er væsentlige sundhedsmæssige hensyn, der taler herfor, og dispenserne ikke umiddelbart kan placeres andre steder. De brandmæssige hensyn skal tilgodeses i videst muligt omfang.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2020.

Beredskabsstyrelsen

Flemming Klokager

/Susan Nissen