

Forslag til ændring af vejledningens afsnit til § 8, såfremt § 8 ændres som foreslået – ændringer i forhold til den eksisterende vejledningstekst er angivet med rødt.

Der er generelt forbud mod at anbringe emballager med brandfarlige væsker i bygningers flugtveje. ~~På plejehjem, som f.eks. sygehuse og plejehjem, kan der~~ Der kan dog være et ønske om at anbringe håndspritdispensere på gangarealer, ved indgangsdøre o.l. af hensyn til hygiejne og forebyggelse af sygdom. Dette er muligt i fx flugtvejsgange og ved indgangsdøre (men ikke i trapperum), hvis der er et væsentligt sundhedsmæssigt hensyn, og dispenserne ikke umiddelbart kan placeres andre steder.

Det er en betingelse, at de brandmæssige hensyn skal tilgodeses i videst muligt omfang. Følgende forhold bør bl.a. tages med i betragtning:

- Den samlede mængde håndsprit i flugtvejen bør indgå i den samlede vurdering af, hvor mange dispensere det er forsvarligt at anbringe.
- Bredden af flugtvejen bør indgå i den samlede vurdering af, hvor mange dispensere det er forsvarligt at anbringe.
- Der bør være så stor afstand mellem dispenserne som muligt.
- Dispenserne eller eventuelle holdere hertil bør være beskyttet mod mekaniske påvirkninger. Der bør altså benyttes hårdt materiale, men ikke nødvendigvis ubrændbart materiale.
- Dispenserne eller eventuelle holdere hertil bør være beskyttet mod tændkilder. Der bør bl.a. være passende afstand til stikkontakter.
- Dispenserne bør ikke placeres i flugtveje med gulvtæpper.
- ~~Genopfyldelige dispensere bør ikke genopfyldes på stedet (i flugtvejene) pga. risikoen for spild ved omhældning fra en større beholder til dispenserne.~~
- ~~For god ordens skyld gøres opmærksom på, at bygningsreglementets generelle bestemmelser om brandbelastning i flugtvejsgange også skal iagttages.~~
- ~~For god ordens skyld henledes opmærksomheden på, at plejehjem og sygehuse også er omfattet af bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejehjem, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker, og at der i disse forskrifter findes generelle bestemmelser om flugtveje, som også skal overholdes.~~