Sundheds- og Kirkeministeriet

Enhed: Folkekirkens økonomi og bygninger
Sagsbeh.: MKF
Koordineret med: KTJ
Sagsnr.: 2025 - 846
Dok. nr.: 509720
Dato: 06-11-2026

Væsentligste ændringer i ny vejledning om varme-, ventilations- og fugtreguleringsanlæg i kirker

Den nye vejledning moderniserer retningslinjerne for opvarmning, ventilation og fugtregulering i kirker. Nedenfor fremhæves de væsentligste ændringer fra den gamle vejledning fra 1993 til den nye med konkrete eksempler.

- Grøn omstilling: I den nye vejledning er generelt større fokus på at begrænse energiforbrug og klimaaftryk, hvilket fremhæves i indledningen.
- Nye dimensioneringskrav: Særlige dimensioneringskrav for nyere, isolerede kirker. Fremadrettet kan sådanne anlæg dimensioneres efter varmetabet i stedet for efter faste krav til opvarmningstid. Det betyder, at anlægget ikke nødvendigvis overdimensioneres for at opfylde et krav om hurtig opvarmning. Dermed indføres lempede krav for opvarmning med fjernvarme og varmepumper, så disse varmekilder lettere kan anvendes i både eksisterende og nye varmeanlæg.
- Opdaterede brugsmønstre: Den nye vejledning opdeler kirkernes brug i tre kategorier – lejlighedsvis, regelmæssig og vedvarende brug – mod tidligere to kategorier. Den nye kategori "lejlighedsvis brug" omfatter de kirker, som sjældent eller slet ikke benyttes om vinteren, og hvor der derfor ikke er behov for opvarmning. Det giver større fleksibilitet til at tilpasse opvarmningen til kirkens faktiske brug og kan understøtte en mere hensigtsmæssig drift. Temperaturen kan tilpasses den konkrete situation uden, at der opvarmes mere end nødvendigt.
- Klimaundersøgelser og -målinger: Eksisterende praksis udvides og systematiseres med mere konkrete anbefalinger og retningslinjer for målingerne. Klimamålinger går fra primært at kontrollere opvarmningskrav til fremadrettet også at danne grundlag for valg af løsninger og vurdering af indeklima, energiforbrug og anlæggets samlede funktion.
- Ny struktur og målgrupper: Den nye vejledning opdeles i en generel del målrettet menighedsråd og en teknisk del, som retter sig mod rådgivere, leverandører og entreprenører. Opdelingen skal øge læsbarheden og gøre vejledningen mere anvendelig for de nævnte målgrupper.
- Ventilation og fugtregulering: Anbefalingerne til ventilation og fugtregulering bliver mere konkrete og tilpasset kirkernes brugsmønstre, og der gives mere detaljerede anvisninger om valg af affugtere.
- Godkendelse og projektstyring: Den nye vejledning tydeliggør, at stiftsøvrigheden i sin godkendelse skal inddrage projektets klima- og miljømæssige påvirkning, og den beskriver mere konkret, hvilken dokumentation menighedsrådet bør indsende, herunder beskrivelse af

eksisterende og fremtidige forhold, forbrugstal, tegninger, tidsplan og budget. Desuden opdateres anbefalingerne om rådgivning, udbud og entreprisekontrakter.